



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE
DIRECȚIA SALVATORI ȘI POMPIERI

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

seria CSI nr. 043-16 din 27.09.2016
Termen de valabilitate nelimitat

Solicitant: „AUTO-INTERNAȚIONAL” SRL, mun. Bălți, I. Franco, 38.

Scopul încercării: determinarea gradului de combustibilitate a plăcilor din fibrociment (ardezie).


Materialul încercat: mostre de plăci din fibrociment (ardezie).

Prezentul certificat confirmă că, **plăcile din fibrociment (ardezie)**, prezentate de către „AUTO-INTERNAȚIONAL” SRL, mun. Bălți, I. Franco, 38. conform standardelor în vigoare din Republica Moldova, **se referă la materiale C₀ (incombustibile)**.

Domeniul de folosire conform Normativului în Construcții „Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E.03.02-2014.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr.267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza încercărilor efectuate la foc asupra mostrelor de plăci din fibrociment (ardezie), prezentate în Secția Laboratorului experimental antiincendiar al SPC și SE al MAI RM (procesul verbal nr.046 din 27.09.2016).

Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare



Anatolie Viniciuc

Anatolie Viniciuc

cx. I. Bantaș
tel. 25-14-90

seria CSI nr. 043-16