

Anexa Nr.6

Nod de fixare

Parametrii generali	
Forță minimă de rupere la deformare	120 kN
Cerințele de testare a armaturii conform	IEC 61284
Standardul pe galvanizare conform	EN ISO 1461
Tip galvanizare	Galvanizare la cald

