

ООО «Промсервис»
КОНТАКТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
серии КТ-6023 БУЗ
П А С П О Р Т

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1. Контакторы электромагнитные открытого исполнения с естественным воздушным охлаждением серии КТ-6023 БУЗ предназначены для включения различных приемников электрической энергии.
 1.2. Перед установкой контактора ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Основные технические данные и характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики контакторов

Параметры	КТ-6023
Параметры главной цепи:	
а) Номинальное напряжение переменного тока, В	380, 660
б) Номинальное напряжение постоянного тока, В	220, 440
в) Номинальный ток, А	160
г) Число контактов	3
д) Вид контактов	замык.
Параметры вспомогательной цепи:	
а) Номинальное напряжение переменного тока, В	380, 660
б) Номинальное напряжение постоянного тока, В	220, 440
в) Номинальный ток, А	10
г) Число замыкающих контактов	2
д) Число размыкающих контактов	2
Параметры втягивающей катушки:	
а) Род тока	Перем.
б) Номинальное напряжение, В	24, 42, 110, 127, 220, 380, 400, 415, 660
Механическая износостойкость, млн. циклов	10
Коммутационная износостойкость, тыс. циклов	200
Степень защиты	IP00
Масса, кг	6,5

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 3.1. Все работы, связанные с установкой, ремонтом, демонтажем и заменой узлов и деталей производить только специально подготовленному персоналу.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 4.1. Контактор электромагнитный КТ-6023 БУЗ.
 4.2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации (согласно заказ-наряду).
 4.3. Паспорт, шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- 5.1. Правила хранения указаны в техническом описании и инструкции по эксплуатации.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 6.1. Контакторы электромагнитные КТ-6023 БУЗ указанные в п.4.1 соответствуют требованиям ОСТ 16.0.524.001-72, ТУ У 31.2-22820979-003:2007 признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска _____
 ОТК _____

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие контакторов требованиям ОСТ 16.0.524.001-72, ТУ У 31.2-22820979-003:2007 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных в техническом описании на контактор.

- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации контакторов устанавливается 2 года с начала ввода в эксплуатацию.

8. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ И РЕКЛАМАЦИИ

ООО «Промсервис». 14005, Украина, г. Чернигов, ул. Боженко, 106
 Тел./факс (0462) 65-15-80, www.promservice.cn.ua

