



Plinta

**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

**INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
DIRECȚIA GENERALĂ PREVENȚIE**

**ÎNCHEIERE DE SECURITATE LA INCENDIU
pentru stabilirea indicilor tehnico-incendiari a materialelor de
construcție/construcțiilor/dispozitivelor**

seria CSI nr.2-21 din 24.02.2021

Solicitant: S.R.L. „HARVAUS”, or. Căinari, str. Ștefan Vodă, 44.

Scopul încercării: determinarea gradului de combustibilitate a articolelor liniare profilate din clorură de polivinil (PVC).

Materialul încercat: mostră de articole liniare profilate din clorură de polivinil (PVC).

Prezenta încheiere de securitate la incendiu confirmă că, articolele liniare profilate din clorură de polivinil (PVC), prezentate de către S.R.L. „HARVAUS”, or. Căinari, str. Ștefan Vodă, 44, conform standardelor în vigoare din Republica Moldova, se referă la materiale de grupa C₃ (normal combustibile).

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2014.

Încheierea de securitate la incendiu este eliberată în conformitate cu art. 32 a Legii nr. 267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza încercărilor efectuate la foc asupra mostrei de articole liniare profilate din clorură de polivinil (PVC), prezentată în Laboratorul experimental antiincendiar al DGP a IGSU al MAI RM (procesul verbal nr. 1 din 24.02.2021).

**Șef-adjunct al IGSU al MAI,
colonel al s/intern**



Anatolie VINICIUC

ex. V. Gorbatovschi
tel. 022-25-14-90

seria CSI nr. 2-21