

Specificații tehnice la obiectul achizitiei 21112502 din 15-11-2023, „ Ferestre din PVC” la I.S. Calea Ferata din Moldova

Anexa 22 la Documentația standard ord.MF nr.115 din 15.09.2021

Ofertant SRL MEGATEK GRUP

Cod CPV	Denumirea modelului bunului/ser viciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				Conform caietului de sarcini , anuntului de participare si anexei 1	Conform caietului de sarcini , anuntului de participare si anexei 1	
4420 0000 0-2	Ferestre PVC	Ucraina	SRL Megatek Grup	Lucrarile de inlocuire a ferestrelor cu constructii PVC se va efectua in baza cererii -comenzii autoritatii contractante: 1. Constructia: Rama PVC nereciclat, cu minim 5 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncte termice. 2. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie de clasa A, si anume: -grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior la interior: ≥2,8 mm; -grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei) : ≥2,5 mm; -grosimea peretilor interior de separare : ≥2,0 mm; -adancimea constructiva a profilului PVC: ≥70 mm; 3.Sticla: Geam termopan ≥24 mm (4-16-4) cu sticla cu acoperire de joasa emisivitate (Low-E), 4. Culoare profil: alb. 5. Deschiderea: toate ferestrele trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si manere pentru a asigura o ventilare adevcata in toate spatiile. 6. Inclusiv: -pervaz din profil PVC-300 mm, -glafuri din aluminiu-200mm, - plasa antimoschit. CANTITATEA : 124 buc Pozitia nr.1 si 35 buc Pozitia nr.2 Total bucati: 159	Lucrarile de inlocuire a ferestrelor cu constructii PVC se va efectua in baza cererii -comenzii autoritatii contractante: 1. Constructia: Rama PVC nereciclat, cu minim 5 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncte termice. 2. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie de clasa A, si anume: -grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior la interior: ≥2,8 mm; -grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei) : ≥2,5 mm; -grosimea peretilor interior de separare : ≥2,0 mm; -adancimea constructiva a profilului PVC: ≥70 mm; 3.Sticla: Geam termopan ≥24 mm (4-16-4) cu sticla cu acoperire de joasa emisivitate (Low-E), 4. Culoare profil: alb. 5. Deschiderea: toate ferestrele trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si manere pentru a asigura o ventilare adevcata in toate spatiile. 6. Inclusiv: -pervaz din profil PVC-300 mm, -glafuri din aluminiu-200mm, - plasa antimoschit. CANTITATEA : 124 buc Pozitia nr.1 si 35 buc Pozitia nr.2 Total bucati: 159 Vom executa lucrarile strict in conformitate cu cerintele beneficiarului!	

				Semnata: electronic Numele, Prenumele: _Cucu Ion În calitate de: Director Ofertantul: SRL Megatek Grup Adresa: Grenoble 128		
--	--	--	--	--	--	--