

66

” 13 ” decembrie 2024

pentru atestarea sudorilor efectuată conform Regulamentului de atestare a sudorilor

Valabil pînă la **” 13 ”** decembrie **2026**

Nr. d/o	Numele, prenumele	Vechime în lucru ca sudor	Metoda de sudare	Armatura, table	Clasa armaturii /metalului	Diametru/ grosimea, mm	Electrod. (tip)	Poziția în spațiu	Limita de rezistență kgf/mm ²	Rezistența „de facto” kgf/mm ²	Concluziile comisiei
	Sobor Gheorghi	18	Manuală cu arc electric	Armatura	AIII	16	Uoni13/55	Orizontală	53	61	ADMIS la executarea lucrărilor de sudură manuală cu arc electric:
											- a armaturii AIII prin suprapunere în poziție orizontală;
											- a armaturii A500C cap la cap în poziție verticală.

N.Mornealo

O. Slonin

N. Lupuşo



**I.P. OFICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM,
CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE**

PERMIS DE EXERCITARE nr. 173

SOBOR Gheorghe
eliberat a lui

la 13 decembrie 2024
la 13 decembrie 2026

Director
Nicolae LUPUSOR

PROCES-VERBAL nr. 64

ședinței comisiei permanente de pe lângă I.P. Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe
din " 13 " decembrie 2024
pentru atestarea sudorilor efectuată conform Regulamentului de atestare a sudorilor
Valabil pînă la " 13 " decembrie 2026

Nr. d/o	Numele, prenumele	Vecheime în lucru ca sudor	Metoda de sudare	Armatura, table	Clasa armaturii /metalului	Diametru/ grosimea, mm	Electrod. (tip)	Poziția în spațiu	Limita de rezistență kgf/mm ²	Rezistența „de facto” kgf/mm ²	Concluziile comisiei
	Sobor Gheorghe	18	Manuală cu arc electric	Table	C245	5	Unii13/55	Orizontală	37	46	ADMIS la executarea lucrărilor de sudură manuală cu arc electric;
											- a construcțiilor metalice
											din oțeluri slab carbonatate și
											slab aliate prin suprapunere
											în poziție orizontală;
											- a construcțiilor metalice
	Sobor Gheorghe	18	Manuală cu arc electric	Table	C245	5	Unii13/55	Orizontală	37	46	- a construcțiilor metalice
											din oțeluri slab carbonatate și
											slab aliate cap la cap în
											poziție orizontală.

Președintele comisiei
Membrii comisiei

N.Mornealo
O.Sloninov

Director interimar al
N.Lupuș



Prin decizia Comisiei de Atestarea prin Oficiu Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe este admis conform GOST 27772-88 pentru efectuarea lucrărilor de sudură manuală cu arc electric: - a armaturii AIII prin suprapunere în poziție orizontală; - a armaturii A500C cap la cap în poziție verticală; - a construcțiilor metalice din oțeluri slab carbonatate și slab aliate prin suprapunere în poziție orizontală; - a construcțiilor metalice din oțeluri slab carbonatate și slab aliate cap la cap în poziție orizontală.

Proces-verbal nr.66 din 13 decembrie 2024
Proces-verbal nr.67 din 13 decembrie 2024