

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCpr - 044 11 A000560-19

Data emiterii: 26 mai 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri uscate pentru construcții cu liant de ipsos

MP-75 M 40; MP-75 Light M 20; MP-75 SL M 20; HP Start M 40;

HP Finish M 30; Goldband M 40; Fugenfuller M 40; Rotband M 40;

Rotband PRO M 20; Dunnputz M 40; Perlfix M 60; Finish Q4 M 20;

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM 262:2005/A1:2018 p.p. 3.2; 4.2.1.1; 4.2.1.3; 4.2.1.4; 4.2.1.5; 4.2.1.7.

Reglementarea Tehnică HG RM Nr. 913 din 25.07.2016; RNI 06.5.3.35

Codul NM MD
2520

PRODUCĂTOR

ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL

MD-3100, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178

Codul țării
MD

SOLICITANT

ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL tel./fax: (0231) 2-24-39

MD-3100, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178

Codul IDNO
10026000558
81

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 553 din 17.05.2019 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Rapoartelor de încercări Nr.12-22 din 22 - 24.05.2019 LÎ ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 026 din 12.03.2001 data expirării 06.08.2020

Raportului de încercări Nr. 2940-C din 23.05.2019 LÎ ÎS "CMAC" m. Chișinău

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 086 din 28.07.1993 data expirării 03.09.2020

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată pe an de către OC "Controlconstruct" SRL

Dosar nr. 553

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul organismului
de evaluare a conformității

Motilica V.

Seria B 000560



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ „CONTROLCONSTRUCT”

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер

OCpr - 044 11 A000560-19

Дата выдачи:

26 мая 2019

Действителен до: 31 декабря 2020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Nr. OCpr-044

ОС "CONTROLCONSTRUCT" ООО

МД-3121, г. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 170 тел.: (231) 9-36-25

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Смеси сухие строительные гипсовые

MP-75 M 40; MP-75 Light M 20; MP-75 SL M 20; HP Start M 40;

HP Finish M 30; Goldband M 40; Fugenfuller M 40; Rotband M 40;

Rotband PRO M 20; Dunnputz M 40; Perlfix M 60; Finish Q4 M 20;

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

SM 262:2005 /A12018 п.п. 3.2; 4.2.1.1; 4.2.1.3; 4.2.1.4; 4.2.1.5; 4.2.1.7

Техническом регламенте ПП РМ № 913 от 25.07.2016 г.; RNI 06.5.3.35

Код NM MD

2520

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ПИК "KNAUF-GIPS" ООО

МД-3100, м. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 178

Код страны

MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

ПИК "KNAUF-GIPS" ООО тел./факс: (231) 2-24-39

МД-3100, м. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 178

Код IDNO

10026000558

81

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Рапорта оценки № 553 от 17.05.2019 г. ОС "Controlconstruct" ООО

Сертификат аккредитации № OCpr - 044 от 23.10.2006 г. срок действия 22.10.2021 г.

Протоколов испытаний № 12-22 от 22-24.05.2019 г. ИЛИ ПИК "KNAUF-GIPS" ООО

Сертификат аккредитации № LI - 026 от 12.03.2001 г. срок действия 06.08.2020 г.

Протокола испытаний № 2940-С от 23.05.2019 г. ИЛ ГП "СМАС" г. Кишинёв

Сертификат аккредитации № LI - 086 от 28.07.1993 г. срок действия 03.09.2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система сертификации 2+

Периодический надзор будет осуществляться один раз в год ОС "Controlconstruct" ООО

Дело № 553

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак с соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате



Руководитель органа
по оценке соответствия

Мотилика В.М.

Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!

Копии сертификата соответствия легализируются в соответствии с правилами,
установленными органом по оценке соответствия „Controlconstruct”

Серия В 000560

CMACCentrul de
Metrologie
Aplicată și
Certificare**RAPORT DE ÎNCERCĂRI**

Nr. 2940-C din 23 mai 2019

Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire

4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor

8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

Amestecuri uscate pentru construcții cu liante de ipsos NM 2520

ÎCS "KNAUF-GIPS"

SRL "CONTROLCONSTRUCT", Bălți, str. Ștefan cel Mare 170

Cererea Nr. 1613 din 17.05.19, act de prelevare nr. 553/12 din 16.05.19 de la
OC „CONTROLCONSTRUCT”

ÎCS "KNAUF-GIPS", mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178

Macar N./Muzîca N.

1,0 kg

17 mai 2019

Data începerii încercărilor

17.05.19

Data finisării încercărilor

23.05.19

Pe contract

RNI 06-5.3.35: 2001 punctul 2.2

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**Caracteristici radiologice**

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{P=95\%}^{k=2}$
Radiu-226, Bq/kg	GOST 30108-94 punctul 4.2	-	11,7	$\pm 2,5$
Thoriu-232, Bq/kg	GOST 30108-94 punctul 4.2	-	< 3,00	$\pm 2,05$
Potasiu-40, Bq/kg	GOST 30108-94 punctul 4.2	-	17,9	$\pm 38,4$
A_{eff} , Bq/kg	GOST 30108-94 punctul 4.2	≤ 300	13,2	$\pm 4,9$

Responsabili de încercări:

Șef de laborator



O. Racoveț

X. Apostol

Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.