


REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL HÎNCEȘTI PREȘEDINTELE RAIONULUI HÎNCEȘTI MD-3400, mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126 tel. (269) 2-20-58, fax (269) 2-20-48, E-mail: consiliul@hincesti.md		РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА РАЙОННЫЙ СОВЕТ ХЫНЧЕШТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОНА ХЫНЧЕШТЬ МД-3400, м. Хынчешть, ул. М.Хынку, 126 тел. (269) 2-20-58, факс (269) 2-20-48, E-mail: consiliul@hincesti.md
---	---	---

Prin prezenta se solicită: *Servicii de proiectare la obiectul „Reparatia capitala a blocului de boli infectioase (tip coronavirus), IMSP Spitalul raional Hincesti” cu urmatoarele compartimente pentru executare:*

Expertiza tehnica a cladirii existente	Cladirea Ginecologie existenta
Elaborarea compartimentului arhitectura	Modificarea blocului cu destinatia ginecologie - in bloc boli infectioase, care ar corespunde regulamentelor actuale (HG 663 din 2010) si normativelor, prevazuta cu Sala de operatie si reanimare, terapie intensiva, etc, vor fi obigator incluse.
Compartimentul constructii, rezistenta	Demolari si modificari cu interventie in structura
Compartimentul ventilatie	Lipsa la momentul actual, dar strict indicata pentru asa gen de cladiri
Compartimentul incalzire	Se necesita reproiectarea sistemului de incalzire existent
Compartiment apa si canalizare	Se necesita reproiectarea retelei de apa si canalizare existenta
Electricitatea	Reteaua electrica existenta nefunctionala
Tehnologia	Specifica spitalelor de acest gen
Alimentarea saloanelor la gaze medicale	Lipsa la moment, strict indicat
Ecologia si sonoprotectia	Lipsa la moment, necesitate de ingradire si amenajarea teritoriului blocului
Amenajare SIP	Lipsa la moment semnalizarea incendiu si paza
Modificarea liftului existent	Proiectarea pentru schimbare lift , actual nefunctional
Devizul general pe lucraile mentionate si devizele locale	

Date despre cladire:

Constructia data in exploatare in a.1988

Cladirea are dimensiunile 46.6x23.8m

Alcatuita din S+P+E, pentru lift exista etajul tehnic

Inaltime etaj 3.3m

Structura cladirii cu pereti portanti din calcar si planșee prefabricate, fundatii continue din beton armat, peretii subsolului blocuri FS

Se anexeaza in PDF planele Parter, Etaj, Subsol, Etaj tehnic

Starea cladirii satisfacatoare.

Cerinte:

Ofertantul va demonstra prin acte confirmative colaborarea cu proiectanti atestati in domeniile indicate (certificatele de atestare in domeniul arhitectura, inginerie, si restul compartimentelor etc)

Lista lucrarilor executate similare de acesti specialisti, cu anexarea CV.

Experienta specialistilor in proiectarea spitalelor de Boli Infectioase.

Termenul de elaborare a proiectului 90zile

Preşedintele raionului Hînceşti

Lsh

Iurie LEVINSCHI

Ex : M. Raşcu; S. Lupaşcu
tel.: 0 269 22050, 22039

M. Raşcu

