

Canalizare-protecția mediului: construcția infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele Tănătari, Ursoaia, raionul Căușeni, cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr.
[ocds-b3wdp1-MD-1745570822638](#)
din "24" mai 2025

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria s.Tănătari, rn.Căușeni

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1745570822638](#) din 24.05.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Canalizare-protecția mediului: construcția infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele Tănătari, Ursoaia, raionul Căușeni, cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni** (denumirea contractului de achiziție publică), noi SC "Vipart Plus" SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 24.05.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Canalizare-protecția mediului: construcția infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele Tănătari, Ursoaia, raionul Căușeni, cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr.72 din 11.06.2020
cu modificările ulterioare
conform Ordinului
Ministerului finanțelor
Nr.146 din 24.11.2020

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		



Canalizare-protecția mediului: construcția infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele Tănătari, Ursoaia, raionul Căușeni, cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni

1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1745570822638
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primaria s. Tănătari, rn.Căușeni
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601003699

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL „Vipart Plus”
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	6801
2A.4	Oraș/Localitate	Ialoveni
2A.5	Adresa juridică	Str. Basarabia 6, bloc 1, of.26
2A.6	Pagina web	vipartplus@mail.ru
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	POPOV Vitalie
2A.7.1	Telefon	069055051
2A.7.2	Adresa de e-mail	vipartplus@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1005600016494
2A.9	Numărul cod TVA	6700980
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	POPOV Vitalie 100%
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]	POPOV Vitalie
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	MDA
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică	mică



Canalizare-protecția mediului: construcția infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele Tănătari, Ursoaia, raionul Căușeni, cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni

	• întreprindere mijlocie • și altele	
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	/ număr /
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	/ text /
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	/ text /
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	/ text /
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	/ text /

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	POPOV Vitalie
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	069055051
2B.5	Adresa de e-mail	vipartplus@mail.ru

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
------	--	--

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
------	--	--



Canalizare-protecția mediului: construcția infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele Tănătari, Ursoaia, raionul Căușeni, cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni

2D.1.1 Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.

/text/

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infrapecțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare	☐ Da ☒ Nu

Canalizare-protecția mediului: construcția infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele Tănătari, Ursoaia, raionul Căușeni, cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni

	pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	/text/
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o	/text/

Canalizare-protecția mediului: construcția infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele Tănătari, Ursoaia, raionul Căușeni, cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni

	<i>hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☒ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Serviciul Fiscal de Stat Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de Bugetul Public Național generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept Nr.1043494 din 19.05.2025 Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	

Canalizare-protecția mediului: construcția infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele Tănătari, Ursoaia, raionul Căușeni, cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni

3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu

Canalizare-protecția mediului: construcția infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele Tănătari, Ursoaia, raionul Căușeni, cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni

3D.7.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	/text/
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	/text/
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	/text/
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	/text/

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a	<u>1.Certificat de înregistrare nr. MD0032045</u> <u>2.EXTRAS</u>



Canalizare-protecția mediului: construcția infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele Tănătari, Ursoaia, raionul Căușeni, cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni

	contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică. <u>Certificatul de înregistrare. Extras</u>	<u>din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 175617 din 23.04.2025</u> <u>3.Declaratie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție fraudă și/sau spălare de bani / Conform formularului aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020</u>
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: /text/ / Referința exactă a documentației: /text/
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: /text/ <u>Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor Nr. 4518/24 din 29.08.2024</u> <u>EXTRAS</u> <u>din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 175617 din 23.04.2025</u> Referința exactă a documentației: /text/

Canalizare-protecția mediului: construcția infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele Tănătari, Ursoaia, raionul Căușeni, cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni

4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare? <u>Exemplu: Autorizație de funcționare</u>	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: /text/ <u>1. Lichiditate generala 2024 - 125%</u> <u>2. Garantie bancară Nr.08-12/85 din 22.05.2025 pentru oferta -90.000,00 MDL</u> <u>3. PENTRU CÎȘTIGĂTOR: - Garanția de bună execuție - 10% în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020</u> Referința exactă a documentației: /text/
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare <u>4660,71 mln. MDL. Perioada 2024</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea <u>4 660,71 mii Lei</u> Anul <u>2024</u>
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:	☒ Da ☐ Nu

Canalizare-protecția mediului: construcția infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele Tănătari, Ursoaia, raionul Căușeni, cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni

	Valoare <u>18 514 930 lei</u> Perioada <u>2022-2024</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea <u>24.388,77 mii lei</u> Anul <u>2022</u> Valoarea <u>26.495,31 mii lei</u> Anul <u>2023</u> Valoarea <u>4.660,71 mii lei</u> Anul <u>2024</u> Valoarea medie totală <u>18.514,93 mii lei</u>
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Raport SITUAȚIILE FINANCIARE pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 Raport SITUAȚIILE FINANCIARE pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 Raport SITUAȚIILE FINANCIARE pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de Bugetul Public Național generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept Nr.1043494 din 19.05.2025 Referința exactă a documentației : text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea	☒ Da ☐ Nu

Canalizare-protecția mediului: construcția infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele Tănătari, Ursoaia, raionul Căușeni, cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni

	tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: /text/ Anexa nr. 14 la Documentația standard DECLARAȚIE privind dotările specifice, utilajul și echipamentul Anexa15 la Documentația standard DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului Referința exactă a documentației: /text/
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: /text/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): /text/ Referința exactă a documentației: /text/
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu

Canalizare-protecția mediului: construcția infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele Tănătari, Ursoaia, raionul Căușeni, cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni

	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022 Angajați 22 Anul 2023 Angajați 26 Anul 2024 Angajați 11
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2022 Persoane 3 Anul 2023 Persoane 3 Anul 2024 Persoane 3
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Rețele de aprovizionare cu apă potabilă, canalizare și purificare din satul Mingir, r-nul Hincesti. Valoarea contractului – 9021148,38 lei. PV Nr.1 din 12.12.2023 de recepție la terminarea lucrărilor. Beneficiar primăria Mingir, r-nul Hincesti Lucrări de construcția capitală a rețelelor de canalizare în or.Anenii Noi



Canalizare-protecția mediului: construcția infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele Tănătari, Ursoaia, raionul Căușeni, cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni

		Valoarea contractului – <u>7418941,85 lei.</u> PV Nr.1 din 21.05.2024 de recepție la terminarea lucrărilor. Beneficiar primăria or.Anenii Noi. Evacuarea și epurarea apelor uzate din sat.Sarata Galbenă, r.Hîncești. Valoarea contractului – <u>7943488,98 lei.</u> PV Nr.1 din 05.07.2024 de recepție la terminarea lucrărilor. Beneficiar primăria Sarata Galbenă, r-nul Hincesti
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu



Canalizare-protecția mediului: construcția infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele Tănătari, Ursoaia, raionul Căușeni, cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni

4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

E. Standarde de protecție a mediului

4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

F. Permitearea controalelor

4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
------	---	--

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu



Canalizare-protecția mediului: construcția infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele Tănătari, Ursoaia, raionul Căușeni, cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni

Termen 5 zile de la solicitare.

5A.2

Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.

Adresa de internet:
|text|

Autoritatea sau organismul emitent(ă):
|text|

Referința exactă a documentației:
|text|

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	■ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	■ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.



Canalizare-protecția mediului: construcția infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele Tănătari, Ursoaia, raionul Căușeni, cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [Primaria s.Tănătari](#), astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii [ocds-b3wdp1-MD-1745570822638](#) din 24.05.2025, [Canalizare-protecția mediului: construcția infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele Tănătari, Ursoaia, raionul Căușeni, cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni.](#)

Nume: POPOV Vitalie

Funcția: administrator

Data: [24.05.2025](#)

Adresa: or. Ialoveni, str. Basarabia 6 bloc 1 of.26.

Semnătura

**Graficul de executie la obiectul "Canalizare-protectia mediului:construcția
infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele
Tănătari,Ursoaia,raionul Căușeni,cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a
orașului Căușeni"**

Nr.	Denumirea lucrărilor	Ziua					
		1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180
2-1-1	SPAU-1. Constructii din beton armat (20/24-A-1-CBA)						
2-1-2	SPAU-1. Solutii tehnologice (20/24-A-1-TH)						
2-1-3	SPAU-1. Montarea statiei (20/24-A-1-TH)						
4-1-1	Alimentarea cu energie electrica (20/24-A-AEE)						
6-1-1	Sistemul de canalizare (20/24-CE)						
7-1-1	Amenajarea teritoriului (20/24-A-PG)						

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 175617 din 23.04.2025



Denumirea completă: **Societatea Comercială "VIPART PLUS" S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. "VIPART PLUS" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1005600016494**

Data înregistrării de stat: **12.04.2005**

Sediu: **MD-6801, strada Basarabiei 6/1, ap. 26, or. Ialoveni, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
2. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;
3. Comerțul cu ridicata al vopselelor, lacurilor și emailurilor;
4. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;
5. Comerțul cu ridicata al construcțiilor prefabricate, al structurilor și pieselor din metal pentru construcții;
6. Comerțul cu ridicata al altor materiale de construcție;
7. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate;
8. Alte tipuri de comerț cu ridicata;
9. Activități de secretariat și traducere;
10. Închirierea bunurilor personale și a obiectelor cu destinație culturală și de uz gospodăresc;
11. Realizarea de programe și consultanța în domeniul dat;
12. Fabricarea săpunurilor, detergenților, a produselor de întreținere, de parfumerie și cosmetice;
13. Comerțul cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, articolelor de toaletă;
14. Comerțul cu ridicata al parfumurilor și produselor cosmetice;
15. Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor;
16. Comerțul cu ridicata al cartofilor, legumelor și fructelor;
17. Comerțul cu amănuntul al cartofilor, legumelor și fructelor proaspete;
18. Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate;
19. Alte tipuri de comerț cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate;
20. Comerțul cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate;
21. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate;
22. Fabricarea articolelor din plută, din împletituri de nuiete și paie;
23. Fabricarea articolelor din lemn;
24. Fabricarea de case prefabricate din lemn;
25. Fabricarea altor articole din lemn, plută, împletituri din nuiete și paie;
26. Fabricarea de clădiri și încăperi din lemn tip container, monolite și demontabile;

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **POPOV VITALIE**

Asociați:

1. **POPOV VITALIE, partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **POPOV VITALIE**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 23.04.2025

Specialist coordonator

Ludmila Ciur

tel. 022-207-837



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1043494

Din
От

19.05.2025 10:43



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1005600016494

Denumirea

Наименование

Societatea Comercială "VIPART PLUS" S.R.L.



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

03.06.2025 10:43



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствие со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 19.05.2025 10:43

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

din "24" mai 2025

Declarație privind garanția lucrărilor

Către Primaria s.Tănătari

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, Vitalie POPOV, reprezentant al ofertantului SRL „Vipart Plus”, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm: **Canalizare-protecția mediului: construcția infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele Tănătari, Ursoaia, raionul Căușeni, cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni.**

Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 (cinci) ani.

SC “Vipart Plus” SRL

Canalizare-protecția mediului: construcția infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele Tănătari, Ursoaia, raionul Căușeni, cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni

Anexa nr. 8
la Documentația standard
nr. [ocds-b3wdp1-MD-1745570822638](#)
din "24" mai 2025

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria s.Tănătari, rn.Căușeni

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind Canalizare-protecția mediului: construcția infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizată în satele Tănătari, Ursoaia, raionul Căușeni, cu conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (șasezeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 23.07.2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 24.05.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

OBIECTIV: Constructia retelelor de canalizare in localitatea Tanatari cu pomparea apelor uzate in or.Causeni (Platforma A)

FISA TEHNICA Nr.1

Categoria: Statii Pompare
Utilajul, echipamentul tehnologic: Statie pompare

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	3
1	Parametrii tehnici si functionali: Bazin statie pompare ape uzate – 1 buc: - Material PEHD spiralat, tub cu clasa de rigiditate SN8, cu pereti in structura tip figure - Htot = 7940 mm - Dint = 2.000 mm Se va prezenta fisa tehnica cu specificatiile tehnice tehnice ale caminului. Pompa submersibila – 2 buc (1A + 1R): - Q pompa = 6.1 l/s; - H= 20.59 m	HYDROGEO SISTEMI LTD - BULGARIA



	Capac carosabil – 2 buc: - Un capac este destinat manevrării cosului, iar celalalt pentru acces în interiorul stației și pentru manevrarea pompelor. - Material polimer – compozit, - Grupa 4, D400 conform EN 124 - Prevăzut cu balama și sistem de zavorare în două puncte - Tip capac: rotund, cu ramă; - Dimensiuni: diametru interior (pas liber) – 600 mm, dimensiuni exterioare ramă 887 mm, înălțime 130 mm; - Masă: 70 Kg; Scara acces cu trepte ancorate – 1 buc: - Trepte ancorate în structura de tip figură - Treptele sunt fabricate din oțel inox de 12 mm încapsulate într-o cameră de co-polymer din propilenă 100% nereciclata (material 100% virgin) - Complet etans contra contactului cu apă grad de coroziune zero Bară pentru culisare electropompă – 2 buc: - Material: inox Vana de intrare (colector) – 1 buc Vana sertar D. 200: - prindere cu flanșe pe un capăt de flanșă din PEID100, DN250, SDR17, - etansare cu garnitură EPDM; - Material corp vana: GJS 500; - Material sertar: GJS 500+EPDM/NBR; - Piulita sertar: alama, cu posibilitate de înlocuire; - Tijă: AISI 420, cu filet roluit; - garnitură dintre corp și capac: EPDM, capac: GJS 500; - Etansarea tijei și a pachetului de etansare se face cu O-ringuri: EPDM/NBR; - Pachetul de etansare este protejat cu garnitură anti-praf: garnitură NBR; - Suruburi corp - capace zincate, protejate cu parafină - Piulita tijei este din alama rezistentă la dezincare, cu posibilitate de înlocuire - Vopsit RAL 5015 epoxy 250 μm; Platforma de lucru – 1 buc (peste H4500 înălțime) Material: INOX - Sistem antiderapant - Mană curentă	HYDROGEO SISTEMI LTD - BULGARIA
--	---	--



	Lant de sustinere pompa – 2 buc - Material: INOX Dispozitiv sustinere pompa submersibila – autocuplaje pompe – 2 buc Sistem de iluminare interioara - 1 buc - Lampa LED - Alimentare 24V Tablou de automatizare – 1 buc - Sistem complet automatizat - Comunicare cu aplicatii SCADA prin registri MODBUS (optional) - parametri transmisi in SCADA: - o Stare pompe (oprit/ functionare, avarie) - o Nivel apa in cheson SPAU - o Orele de functionare pentru fiecare pompa - o Intrarea automata in functiune a pompei de rezerva - o Atingerea nivelului minim de avarie - o Depasirea nivelului maxim de avarie - o Tensiuni intre faze, curenti pe faze, putere active, reactiva, aparenta, factor de putere - o Prezenta/lipsa tensiune de alimentare Cos de retinere – 1 buc - Material: INOX Conducta de intrare - 1 buc - Material: PEID100 Cutie stradala protectie kit actionare vana sertar – 1 buc - Material: fonta Conducta de aerisire – 2 buc - Priza de intrare aer proaspat - Priza de evacuare aer viciat - Material: PEID 100 D.90 SDR17 Sistem de ventilatie – 1 buc Ventilatia se realizeaza prin intermediul unui ventilator in line D.150, cu capacitate de reimprospatare a aerului de 415 - 565mc/h. In acord cu reglementarile ErP-regulation (EC) 327/2011 privind consumul energetic sub 125 W. Putere: 42 - 50 W – IPX4 Rotatii: 1940 – 2620 RPM [min-1]; Nivel zgomot la 3 m: 37 – 46 [dBA] Sistem de iluminare interioara Lampa LED, alimentare 24V. Clapet antiretur cu bila - PN10/16 - DN 65 – prindere cu flanse; - Material GJS500; - Etansare cu garnitura EPDM; - Vopsea epoxy 250 µm	HYDROGEO SISTEMI LTD - BULGARIA
--	---	--



	Regulator de nivel cu contragreutati comanda pe nivele si rotire pompe – 3 buc - Cota minima de oprire pompe de la fundul bazinului: 0,29 m; Conducta trecere cabluri electrice – 1 buc - Material PEID100, SDR17, D90 Vana sertar – actionare manuala Vana sertar cu actionare manuala, DN65, cu prindere pe flansa si etansare cu garnitura: - Material corp vana: GJS 500; - Material sertar: GJS 500+EPDM/NBR; - Piulita sertar: alama, cu posibilitate de inlocuire; - Tija: AISI 420, cu filet roluit; - garnitura dintre corp si capac: EPDM, capac: GJS 500; - Etansarea tijei si a pachetului de etansare se face cu O-ringuri: EPDM/NBR; - Pachetul de etansare este protejat cu garnitura anti-praf: garnitura NBR; - Suruburi corp - capac zincate, protejate cu parafina - Piulita tijei este din alama rezistenta la dezincare, cu posibilitate de inlocuire - Vopsit RAL 5015 epoxy 250 µm;	HYDROGEO SISTEMI LTD - BULGARIA
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Respectarea condițiilor de temperatura: -10°C ÷ 45°C; - Amplasare: rețea de canalizare sub presiune - Montarea se va face conform instructiunilor de montare date de producator.	
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: - Standard productie: EN 13598-1, EN 13598-2 - Certificari: ISO 9001/ISO 14001 - Declaratie origine materie prima si teste de laborator pentru bazinul statiei de pompare; - Aviz si Agrement tehnic emis de autoritatile din Republica Moldova	
4	Conditii de garantie si post-garantie: - Minim 24 luni de la livrare. - Furnizorul va asigura service in perioada de garantie. - Furnizorul va asigura piese de schimb pe baza de comanda in perioada post- garantie.	

5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Furnizorul este obligat sa asigure personal specializat care va realiza punerea in functiune a echipamentelor statiei de pompare. - Furnizorul va asigura deplasarea echipei de interventie in maxim 48 de ore de la solicitarii; -Furnizorul va pune la dispozitie contract de mentenanta	HYDROGEO SISTEMI LTD - BULGARIA
---	--	--



CONCERNUL REPUBLICAN AL INDUSTRIEI
MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII
"INMACOM"

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНЦЕРН
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ "ИНМАКОМ"

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE
ȘI PROIECTARE ÎN DOMENIUL
MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНО-
СТЬЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

"INMACOMPROIECT"

www.inmacomproiect.md

MD2015, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sarmize-
getusa nr.15, tel 022 521-029, tel.52-10-78

MD2015, Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. Сар-
мизежетуса, 15, тел 022 521-029,52-10-78

18.04.2025 nr. 01/09
la nr. _____ din _____

Г "DEMATEK WATER MANAGEMENT" SRL Г

Г

Г

Vă înaintăm Avizul tehnic la Evaluarea tehnică Nr. 02/11-040:2024 care a fost aprobată în data de 14 aprilie 2025 la ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL. Avizul aferent evaluării tehnice îl vom transmite după ce va fi semnat la Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova.

Director


A. Belousova



tel 022 521-029

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII



**Evaluare tehnică
Nr. 02/11-040:2024**

*Valabilitate până la 30.04.2027
(Prelungește Evaluarea tehnică nr. 02/11-003:2022)*

Cod NM MD 3917

STAȚII DE POMPARE A APELOR UZATE – HYDROPUMP

Titular: "DEMATEK WATER MANAGEMENT" SRL,
str. Preciziei Nr. 6M, sector 6, București, România,
tel.: +40 723 36 45 25.

Producător: "HYDROGEO SISTEMI" LTD, str. Ralevitsa
86, Sofia, Bulgaria, tel. 00359 882 625 883,
fax 00359 882 625 883.

Evaluarea tehnică a fost emisă de ICȘP „INMACOMPROIECT” SRL, MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa nr. 15, tel/fax 022 52-11-30, Grupa specializată 11 "Lucrări de gospodărie comună, alimentări cu apă, canalizări, stații de tratare și epurare, transport urban și salubritate".

Prezenta evaluare tehnică conține 17 pagini și anexa 27 pagini care face parte integrantă din prezenta evaluare.

Prezenta evaluare tehnică este eliberată în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcții, în baza anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 913 din 06 noiembrie 2014.

***Prezenta Evaluare tehnică este valabilă numai însoțită de avizul tehnic al
Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și nu ține loc de Certificat de calitate***

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr. 11 "Lucrări de gospodărie comunală, alimentări cu apă, canalizări, stații de tratare și epurare, transport urban și salubritate" a ICȘP „INMACOMPROIECT” SRL analizând Dosarul tehnic și documentele prezentate de firma "DEMATEK WATER MANAGEMENT" SRL, str. Preciziei Nr. 6M, sector 6, București, România, tel.: +40 723 36 45 25 referitor la: "Stații de pompare a apelor uzate – HYDROPUMP" fabricate de firma "HYDROGEO SISTEMI" LTD, str. Ralevitsa 86, Sofia, Bulgaria, tel. 00359 882 625 883, fax 00359 882 625 883 eliberează Evaluarea tehnică nr. 02/11-040:2024 în conformitate cu documentele tehnice valabile în Republica Moldova, aferente domeniului de referință și dosarul tehnic elaborat de "DEMATEK WATER MANAGEMENT" SRL.

1 Definierea succintă

1.1 Descrierea succintă

Stația de pompare este carosabilă, echipată cu instalații mecanice, hidraulice, electrice și de automatizare, care permit funcționarea automatizată, în condiții de eficiență și siguranță maximă. Este asigurat posibilitatea golirii conduitei de refulare prin prevederea unei clapete antiretur în interiorul stației de pompare.

Stațiile de pompare subterană, controlate prin intermediul unui panou de control complet automatizat, utilizate ca punct de colectare și pompare a apelor uzate cu sau fără fecale și/sau a apelor pluviale, din zonele aflate sub nivelul canalului colector.

Stațiile de pompare pot fi de forma circulară, de tip prefabricat, din material plastic PEID, compatibile pentru instalarea în soluri cu pânza freatică aproape de suprafață. Stația de pompare ape uzate pot fi cu camera umedă, pompele fiind montate în bazinul de acumulare (în interiorul stației).

Stațiile de pompare pot fi echipate cu diferite pompe: cu tocător sau fără, produse de producători consacrați PEDROLO, GRUNDFOS, KSB, WILO SI ALTELE, modelele Pentax DTR 150-300, DTRT 400-1000, DTRT 400-1000/P, GARDEN, CH, 4CA/4CAT, 4CAX/ 4CATX, SUPERDOMUS, ASMH/ 4ASMH, 4MSV/ 4MSH, MPE/

4MPE/ 6MPE, 4MPEW/6MPEW, sau altele în funcție de cerințele proiectului.

Pompele din interiorul stației de pompare ape uzate sunt cu tocător și complet imersate. În interiorul stației de pompare, pentru a se reține plutitori sau suspensii de dimensiuni mari, este montat un cos cu orificii. De asemenea, atât pe intrarea în stație, cât și pe fiecare coloană de refulare a fiecărei pompe se află montată câte o vană (vana de intrare este montată pe exteriorul stației, deoarece amplasarea ei în interiorul stației împiedică intervenția curățirii coșului; vanele de ieșire sunt montate în interiorul stației, într-o poziție care permite macerarea lor cat mai ușoară).

Sistemul de extragere al coșului va fi prevăzut cu șine de ghidaj.

Principiul de instalare al stațiilor de pompare a apelor uzate – HYDROPUMP este reprezentat schematic în figura 10 din dosarul tehnic.

Caracteristicile funcționale ale stațiilor de pompare a apelor uzate HYDROPUMP:

Bazin stație pompare	Material PEID, tub cu clasa de rigiditate SN4, cu pereți în structură tip fagure, Înălțimea (H) poate varia între 1500 mm și 8000 mm, în funcție de caracteristicile sistemelor de pompare ce se montează în interiorul bazinului; Diametrul (D) poate de asemenea varia între 1000 mm și 2400 mm.
----------------------	--

Capac carosabil	Material fontă, D600, clasa D400, de culoare neagră, prevăzut cu sistem antifurt, fixat deasupra unei prelungiri din PE. Un capac este destinat manevrării coșului, iar celălalt pentru acces în interiorul stației și pentru manevrarea pompelor.	Conducta de aerisire	O priza de intrare aer proaspăt + o priza evacuare aer viciat). Material PEID100 D90 SDR17, cu ieșire orizontală, prin peretele stației. Rolul sistemului de aerisire este acela de evacuare prin tiraj natural a acumulărilor de gaze din zona superioară a interiorului stației de pompare.
Conducta refulare	Material PEID D.90, SDR17, PN10. Cota ax, Hax= -1,3m.	Sistem de ventilație	Material PEID100 D160 SDR17, cu ieșire orizontală, prin peretele stației. Rolul sistemului de aerisire este acela de evacuare prin tiraj forțat al acumulărilor de gaze mai grele decât aerul situate în zona inferioară a interiorului stației de pompare. Ventilația se realizează prin intermediul unui ventilator în line D150, cu capacitate de reîmprospătare a aerului de 552m ³ /h. Consumul fiind de 150 W
Vana (refulare)	Vana sertar cu acționare manuală, DN80, cu prindere pe flanșă și etanșare cu garnitura.		
Clapet anti-retur	Vana de reținere cu bila (vana antiretur), DN80, cu prindere pe flanșă și etanșare cu garnitura.		
Conducta de intrare	Capătul de flanșă este sudat pe interiorul și exteriorul bazinului, cu adaos de material.		
Conducta trecere cabluri electrice	Material PEID100, SDR17, D90. Conducta este sudată pe interiorul și exteriorul bazinului, cu adaos de material. Rolul ei este acela de a scoate cablurile în afara părții carosabile, în vederea conectării la tabloul electric.	Coș de reținere din inox	Inox
Pompa submersibilă	Pentax DTRT 300, cu tocător Qp=6 m ³ /h, Hp= 21.2 m.	Consola	Inox
Dispozitiv susținere pompa submersibilă	Pedestal DN80.	Vana de intrare (colector)	Se face printr-o vană DN160, prinsă cu flanșe pe un capăt de flanșă din PEID100, DN160, SDR17, etanșată cu garnitura EPDM
Lanț de susținere pompa	Inox	Scara de acces în zona pompelor	Material: aluminiu. Coroziune zero.
Conducta de refulare	Material PEID100, DE90 SDR17 PN10.	Sistem de iluminare interioară	Lampa LED, alimentare 24V
Scara acces	Material aluminiu. Cu grad de coroziune zero.	Cutie stradală protecție kit acționare vana sertar	Fontă
Regulator de nivel cu contragreutăți pentru comandă pe nivele și rotire pompe	Cota minimă de oprire pompe de la fundul bazinului: 0,29m; Cota nivel maxim de la fundul bazinului: se reglează funcție de specificația proiectantului, cu recomandarea ca aceasta cota să nu depășească nivelul colectorului.		
Platforma de lucru	Material: INOX, prevăzut cu goluri de lucru.		
Brida de susținere în vederea transportului	Material PEID100, 200x200x60mm		

1.2 Identificarea produselor

Elementele stațiilor de pompare a apelor uzate – HYDROPUMP sunt marcate din fabricație cu etichete adezive pe care sunt menționate – în original și în limba română – date referitoare la:

- denumirea producătorului;
- denumirea comercială a produsului;
- codul de identificare;
- seria instalației;

- debit;
- greutate;
- termen de garanție.

Fiecare lot de livrare este însoțit de evaluarea tehnică și de declarația de conformitate a calității conform Hotărîrii Guvernului nr.913 din 25 iulie 2016.

2 EVALUARE TEHNICĂ

2.1 Domeniul de utilizare acceptat

Stațiile de pompare a apelor uzate – HYDROPUMP sunt destinate ca punct de colectare și pompare a apelor uzate cu sau fără fecale și/sau a apelor pluviale, din zonele aflate sub nivelul canalului colector.

Stațiile de pompare cuprinse în această evaluare tehnică se aplică numai urmare a unui proiect de execuție întocmit cu respectarea Legii 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor tehnice în vigoare.

2.2 Aprecierea asupra produsului

2.2.1 Aptitudinea de exploatare

Rezistență mecanică și stabilitate – Stațiile de pompare prezintă rezistențe corespunzătoare domeniilor de utilizare preconizate.

Rezistența și stabilitatea fiecărei construcții în parte se asigură prin proiectul întocmit și verificat în condițiile legii.

Securitatea la incendiu – Clasele de reacție la foc ale materialelor din care sunt fabricate echipamentele stațiilor de pompare sunt următoarele:

- metal (clasa de reacție la foc A1);
- echipamentele fabricate din PE se încadrează în clasa de reacție la foc F.

Securitatea incendiară conform NCM E.03.02.

Igienă, sănătate și mediu înconjurător – Echipamentele utilizate nu conțin substanțe radioactive sau cancerigene, deșeuri toxice, rebuturi industriale sau alte substanțe ori elemente dăunătoare sănătății oamenilor sau integrității mediului înconjurător.

Siguranță și accesibilitate în exploatare – Stațiile de pompare nu prezintă riscul de accidente la utilizarea lor normală și în condițiile prevăzute în instrucțiunile tehnice date de producător.

Materialul din care este realizată stația nu reacționează cu agenții agresivi din sol și nici nu generează reacții care – în timp ar putea conduce la diminuarea sau pierderea caracteristicilor fizico-mecanice.

Caracteristicile funcționale și constructive ale Stațiilor de pompare corespund condițiilor impuse prin normativele și standardele europene aferente domeniului de utilizare.

Protecția împotriva zgomotului – Nu influențează această cerință.

Economia de energie – Nu influențează această cerință.

Izolare termică – Nu influențează această cerință.

Utilizare sustenabilă a resurselor naturale - Se va aplica conform Legii 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

2.2.2 Durabilitatea și întreținerea

Compoziția și calitatea materialelor utilizate la realizarea echipamentelor Stațiilor de pompare precum și calitatea fabricației, controlată în mod regulat, permit realizarea unor echipamente cu o durabilitate ridicată fără măsuri speciale de întreținere. Garanția este de 2 ani.

2.2.3 Fabricația și controlul

Stațiile de pompare a apelor uzate – HYDROPUMP, se realizează la societatea HYDROGEO SISTEMI LTD, Bulgaria, în secțiile de producție proprii, dotate cu utilaje specifice și cu personal calificat pentru deservire. Stațiile de pompare se realizează pe baza normelor tehnice ale producătorului, în condiții care asigură reproductibilitatea performanțelor aferente domeniului de utilizare preconizat.

În vederea asigurării constantei calității, producătorul va urmări:

- **Intern unității:** controlul intern sever și eficient atât pentru materiile prime și respectarea parametrilor tehnologiei, cât și pentru produsul finit, control efectuat conform Manualului de Asigurare a Calității al producătorului.
- **Extern unității:** obținerea unei forme de certificare recunoscută pentru sistem și produs.

Evaluarea conformității produselor - Schema de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067 sau DoP după sistemul 3 sau 4 din Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011.

2.2.4 Punerea în operă

Punerea în operă se realizează conform instrucțiunilor producătorului și a reglementărilor în vigoare din domeniu. Ea se va face de către specialiști calificați și atestați în acest tip de lucrări care vor respecta instrucțiunile tehnice stabilite de producător și prezenta evaluare.

Instructajul va cuprinde obligatoriu norme de tehnica securității muncii și protecție contra incendiului.

Prevenirea noncalității în procesul executării lucrărilor se va asigura conform normativelor și legislației în vigoare.

2.3 Caietul de prescripții tehnice

2.3.1 Condiții de concepții

Executarea componentelor se realizează pe mașini și instalații automatizate.

Proiectarea lucrărilor de montaj a instalațiilor se va face conform reglementărilor tehnice în vigoare, ținând seama de recomandările producătorului.

Se vor avea în vedere, în principal, recomandările cuprinse în NCM A.08.02, CP G.03.02-2006, CHиП 2.04.02, CHиП 2.04.03, CHиП 3.05.04 precum și precizările din prezenta Evaluare Tehnică.

2.3.2 Condițiile de fabricare

Calitatea constantă a produsului va fi asigurată și garantată de producător și comerciant prin certificatul de calitate eliberat pentru fiecare lot livrat.

Controlul de inspecție se efectuează minimum o dată în an de grupa specializată care a elaborat Evaluarea tehnică pe bază de contract.

2.3.3. Condițiile de livrare

Stațiile de pompare nu se ambalează. Se livrează vrac.

Producătorul va furniza datele privind condițiile de depozitare (temperatură, umiditate, grad de pericolozitate, etc.).

2.3.4 Condițiile de punere în operă

Punerea în operă a produselor se va face conform documentelor tehnico-normative ale R. Moldova în vigoare aferente acestor produse, prevederilor și detaliilor de execuție din proiect, ținând cont de recomandările producătorului.

Controlul materialelor întrebuintate, al modului de execuție și al procesului tehnologic se va face pe toată durata lucrării.

Produsele vor fi puse în operă după ce s-a verificat că a fost livrat cu declarația de conformitate.

Punerea în operă a produselor se va face conform cu NCM E.03.02, NCM

A.08.02 și alte documente tehnico-normative care sunt în vigoare Republica Moldova.

3 Remarci complimentare ale grupei specializate

3.1. Grupa specializată nr. 11 a examinat produsele și remarcă că:

- stațiile de pompare a apelor uzate – HYDROPUMP sunt realizate pe linii tehnologice moderne (utilaje, mașini, instalații) și automatizate și fiind aplicate corect vor avea în continuare o comportare corespunzătoare în exploatare, în condițiile specific ale Republicii Moldova;
- constanta calității este asigurată prin autocontrol de producător și control exterior – Certificate EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015, eliberate pentru furnizorii de echipamente;
- sistemul necesită întreținere pe toată durata de funcționare.

3.2. Cerințe privind siguranța produsului asupra sănătății umane: nu conțin substanțe nocive, nu poluează și nu prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor și mediul ambiant la utilizare cu respectarea condițiilor stabilite de "DEMATEK WATER MANAGEMENT" SRL.

Calitatea produselor va fi asigurată și garantată de producător și comerciant prin certificat de calitate eliberat pentru fiecare lot livrat.

Concluzii: Utilizarea în Republica Moldova a Stațiilor de pompare a apelor uzate – HYDROPUMP este apreciată favorabil, dacă se respectă prevederile prezentei Evaluări Tehnice.

Condiții

- Calitatea produselor și metodele de utilizare au fost examinate și găsite satisfăcătoare de ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL.
- Controlul de inspecție asupra stabilității caracteristicilor confirmate prin evaluarea tehnică în cursul procesului de utilizare / comercializare se efectuează de către grupa specializată care a eliberat evaluarea tehnică cu încadrarea organelor de certificare sau laboratoarelor de încercări acreditate pentru acest domeniu de activitate.
- Oriunde se face referire în această evaluare la acte legislative sau reglementări

tehnice, trebuie avut în vedere ca aceste acte să fie în vigoare la data elaborării acestei evaluări;

- Acordând această evaluare, Consiliul tehnic permanent pentru construcții nu se implică în prezența sau absența drepturilor de brevet conținute în produs și /sau drepturile legale ale firmei de a comercializa produsul;
- Trebuie menționat ca orice recomandare relativ la folosirea în condiții de siguranță a acestui produs, conținută în prezenta evaluare tehnică, reprezintă cerințele minime necesare la utilizarea lui;

- Acordând această evaluare, Consiliul tehnic permanent pentru construcții nu acceptă nici o responsabilitate față de vre-o persoană sau organism pentru orice pierdere sau daună survenită în legătură cu un rău personal ivit ca un rezultat direct sau indirect al folosirii acestui produs.

- Deținătorul Evaluării tehnice la folosirea produselor procurate va prezenta obligatoriu fiecărui agent economic care va folosi aceste produse copia evaluării tehnice și instrucțiunile de transport, depozitare și exploatare.

VALABILITATE:

30 aprilie 2027

NOTĂ:

1. Controlul de inspecție asupra produselor evaluate tehnic se efectuează de grupa specializată respectivă minimum o dată în an.
2. Prelungirea valabilității sau revizuirea Evaluării tehnice trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării termenului stabilit.
3. În cazul neprelungirii valabilității, Evaluarea tehnică se anulează de la sine.

DIRECTOR
ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL



Anastasia BELOUSOVA

DOSARUL TEHNIC
Stații de pompare a apelor uzate – HYDROPUMP

**Beneficiar: "DEMATEK WATER
MANAGEMENT" SRL**, str. Preciziei Nr. 6M,
sector 6, București, România, tel.: +40 723 36
45 25.

Producător: "HYDROGEO SISTEMI"
LTD, str. Ralevitsa 86, Sofia, Bulgaria, tel.
00359 882 625 883, fax 00359 882 625 883.

Grupa specializată nr. 11 "Lucrări de gospodărie comunală, alimentări cu apă, canalizări,
stații de tratare și epurare, transport urban și salubritate"

RAPORT TEHNIC

A. DESCRIEREA

1 Principiul

Stațiile de pompare pot fi de forma circulara, de tip prefabricat, din material plastic PEID, compatibile pentru instalarea în soluri cu pânza freatică aproape de suprafață. Stația de pompare ape uzate pot fi cu camera umedă, pompele fiind montate în bazinul de acumulare (în interiorul stației).

Pompele din interiorul stației de pompare ape uzate sunt cu tocător și complet imersate. În interiorul stației de pompare, pentru a se reține plutitori sau suspensii de dimensiuni mari, este montat un cos cu orificii. De asemenea, atât pe intrarea în stație, cât și pe fiecare coloană de refulare a fiecărei pompe se află montată câte o vană (vana de intrare este montată pe exteriorul stației, deoarece amplasarea ei în interiorul stației împiedică intervenția curățirii coșului; vanele de ieșire sunt montate în interiorul stației, într-o poziție care permite macerarea lor cat mai ușoară).

Sistemul de extragere al coșului va fi prevăzut cu șine de ghidaj.

2 Elemente componente primare

Stații de pompare a apelor uzate – HYDROPUMP, tipuri de pompe utilizate.



Fig. 1. TIP GARDEN



Fig. 2. Tip CH



Fig. 3 Tip 4CA/4CAT, 4CAX/4CATX



Fig. 4. Tip SUPERDOMUS



Fig. 5. Tip ASMH/4ASMH



Fig. 6. Tip 4MSV/4MSH



Fig. 7. Tip 3MPE/4MPE/6MPE, 4MPEW/6MPEW



Fig. 8. Accesorii



Fig. 9. DTR 150-300, DTRT 400-1000, DTRT 400-1000/P

Tabelul 1. Caracteristicile funcționale ale stațiilor de pompare a apelor uzate HY-DROPUMP

Nr.	Denumire	Caracteristici
1.	Bazin stație pompare	Material PEID, tub cu clasa de rigiditate SN4, cu pereți în structură tip fagure, Înălțimea (H) poate varia între 1500 mm și 8000 mm, în funcție de caracteristicile sistemelor de pompare ce se montează în interiorul bazinului; Diametrul (D) poate de asemenea varia între 1000 mm și 2400 mm.
2.	Capac carosabil	Material fontă, D600, clasa D400, de culoare neagră, prevăzut cu sistem antifurt, fixat deasupra unei prelungiri din PE. Un capac este destinat manevrării coșului, iar celălalt pentru acces în interiorul stației și pentru manevrarea pompelor.
3.	Bare pentru culisare electropompă	Inox
4.	Conducta refulare	Material PEID D.90, SDR17, PN10. Cota ax, Hax= -1,3m.
5.	Vana (refulare)	Vana sertar cu acționare manuală, DN80, cu prindere pe flanșa și etanșare cu garnitura.
6.	Clapet antiretur	Vana de reținere cu bila (vana antiretur), DN80, cu prindere pe flanșa și etanșare cu garnitura.
7.	Conducta de intrare	Capătul de flanșa este sudat pe interiorul și exteriorul bazinului, cu adaos de material.
8.	Conducta trecere cabluri electrice	Material PEID100, SDR17, D90. Conducta este sudată pe interiorul și exteriorul bazinului, cu adaos de material. Rolul ei este acela de a scoate cablurile în afara părții carosabile, în vederea conectării la tabloul electric.
9.	Pompa submersibila	Pentax DTRT 300, cu tocător Qp=6 m ³ /h, Hp= 21.2 m.
10.	Dispozitiv susținere pompa submersibila	Piedestal DN80.
11.	Lanț de susținere pompa	Inox
12.	Conducta de refulare	Material PEID100, DE90 SDR17 PN10.
13.	Scara acces	Material aluminiu. Cu grad de coroziune zero.
14.	Regulator de nivel cu contragreutăți pentru comanda pe nivele și rotire pompe	Cota minimă de oprire pompe de la fundul bazinului: 0,29 m; Cota nivel maxim de la fundul bazinului: se reglează funcție de specificația proiectantului, cu recomandarea ca această cotă să nu depășească nivelul colectorului.
15.	Platforma de lucru	Material: Inox, prevăzut cu goluri de lucru.
16.	Brida de susținere în vederea transportului	Material PEID100, 200x200x60mm
17.	Conducta de aerisire	O priză de intrare aer proaspăt + o priză evacuare aer viciat. Material PEID100 D90 SDR17, cu ieșire orizontală, prin perețele stației. Rolul sistemului de aerisire este acela de evacuare prin tiraj natural a acumulărilor de gaze din zona superioară a interiorului stației de pompare.

Tabelul 1 (continuare)

Nr.	Denumire	Caracteristici
18.	Sistem de ventilație	Material PEID100 D160 SDR17, cu ieșire orizontală, prin perețele stației. Rolul sistemului de aerisire este acela de evacuare prin tiraj forțat al acumulărilor de gaze mai grele decât aerul situate în zona inferioară a interiorului stației de pompare. Ventilația se realizează prin intermediul unui ventilator în line D.150, cu capacitate de reîmprospătare a aerului de 552mc/h. Consumul fiind de 150 W.
19.	Coș de reținere din inox	Inox
20.	Consola	Inox
21.	Vana de intrare (colector)	Se face printr-o vana DN160, prinsă cu flanșe pe un capăt de flanșă din PEID100, DN160, SDR17, etanșată cu garnitura EPDM.
A	Scara de acces în zona pompelor	Material: aluminiu. Coroziune zero.
B	Sistem de iluminare interioară	Lampa LED, alimentare 24V.
c	Cutie stradală protecție kit acționare vana sertar	Fontă
d	Masa aproximativă stației	2800 kg (inclusiv echipamentele din interiorul stației)

Funcționarea stației este controlată prin intermediul a trei regulatori de nivel cu contragreutăți pentru comanda pe nivele și rotire pompe.

Toate echipamentele electrice sunt conectate la un tablou electric, care se montează în exteriorul stației.

Bazin

Pereți – PEID cu structura celulară (tip fagure). Clasa de rigiditate SN4 (conform specificațiilor producătorului).

Închideri (inferioară și superioară):

Închiderea inferioară – placa PEHD. Pentru a împiedica total flotabilitatea stației, se recomandă încastrarea suplimentară a corpului stației în beton.

Închiderea superioară a stației – Placa PEHD, întărită cu grinzi din profil metalic pătrat;

Acces – capac carosabil din material compozit D600, clasa D400, prevăzut cu sistem anti-furt, fixat deasupra unei prelungiri din PE. Închiderile și toate traversările pereților (conducte) sunt sudate prin cordon de sudură cu adaos de material pe interiorul și exteriorul bazinului stației.

Admisie efluent

Vana sertar DN 160 plus capăt de flanșă din PEID100 (SM EN 12201-1:2016, SM EN 1555-1:2014). Prindere pe flanșă și etanșare cu garnitura NBR. Peretele bazinului este găurit și traversat de capătul de flanșă. Acesta este sudat interior și exterior de perete, pe conturul găurii.

Vana este operată de la nivelul solului prin intermediul unui kit de acționare protejat într-o cutie stradală din fontă. Cutia este fixată în șuruburi de o placă din PEHD, sudată de partea superioară a bazinului stației.

Refulare

Pompe și automatizare

Două pompe pentru canalizare cu tocător (1A+1R) tip Pentax DTRT 300, $Q_p=6 \text{ m}^3/\text{h}$, $H_p=21.2 \text{ m}$, proiectate pentru pomparea apei domestice, industriale de canalizare și a apei uzate. Acestea funcționează imersat și sunt dotate cu autocuplaj fixat pe fundul stației. Cu ajutorul unor lanțuri, pompele se pot ridica și cobori pe ghidaje din INOX.

Pompele sunt proiectate pentru vehicularea de:

- ape uzate cu conținut ridicat de fibre;
- apă uzată și de canalizare municipală și din centre comerciale.

Racordări

Traseul de refulare este compus din câte o ramură pentru fiecare pompă, care ies în exterior independent. Țevile de evacuare traversează peretele printr-o gaură executată în perete. Țevile se sudează interior/exterior de perete pe conturul găurii.

Fiecare ramură conține piesa de racordare la pompă, vana sertar pentru izolarea pompei și vana antiretur, ambele DN 80. Prinderile între armături sunt pe flanșa și etanșate cu garnitura EPDM, iar cele dintre țevă și fittinguri sunt suduri prin electrofuziune.

Racordările sunt fixate prin bride de oțel zincat cu manșon antizgomot de grinziile platformei de sprijin și de pereții stației.

Aerisire

Aerisirea se face prin două ansambluri montate prin sudură pe închiderea superioară a stației. Unul constituie priza de aer proaspăt, iar cealaltă evacuarea aerului viciat.

Ventilație

Stația este echipată cu sistem de ventilație forțată, în scopul eliminării gazelor mai grele decât aerul, acumulate în zona inferioară a interiorului acesteia (ex: CO). Aceste acumulări de gaze sunt deosebit de periculoase pentru operatorul care coboară în interiorul stației.

Sistemul de ventilație este echipat cu un ventilator in-line, cu capacitate de înprospătare a aerului de $552 \text{ m}^3/\text{h}$. Protecție ventilator: IPX4. Diametrul tubului de ventilație este de 160mm.

Ventilația stației se face de fiecare dată când este necesar accesul în interior, înaintea coborârii pe fundul stației, precum și în timpul intervenției. În acest scop se folosește ventilatorul cu care este echipată stația.

Atenție! Înaintea oricărei operații care presupune coborârea în interiorul stației, se va porni ventilatorul pentru cel puțin 30 de minute (acest interval depinde de mai mulți factori – ex: volumul interior al stației, timpul scurs de la ultima intervenție etc., astfel încât el poate fi prelungit până la 2-3 ore). Pe toata durata intervenției, ventilatorul se menține pornit.

Iluminare interioară

Stația este prevăzută cu lampa LED pentru iluminat interior, alimentare 24V.

Accesul în stație

Accesul în interiorul stației se face printr-un gol de acces, cu ajutorul unei scări fixe din aluminiu care nu are niciun risc la coroziune și asigură o durată de viață de minim 50 de ani. Aceasta este fixată cu ajutorul unor bride din PEHD sudate de peretele stației.

Golul de acces este sub forma unui capac din fontă, D600, pus deasupra unei prelungiri cilindrice din PE.

Stația are o platformă de sprijin din INOX sprijinită pe grinzi din profil pătrat din inox. Ca și scara, platforma de sprijin este fixată prin intermediul unor bride din PEID sudate de peretele stației. Pentru siguranța instalatorului/depanatorului, fiecare platformă întrerupe segmentul de scarp, coborârea continuându-se pe un alt segment de scară decalat cu 90° .

3 Elemente




Fig. 10. Principiul de instalare al stațiilor de pompare a apelor uzate – HYDROPUMP

4 Fabricare

Fabricarea produselor se face pe baza Normelor tehnice ale producătorului și este însoțită de un autocontrol intern și control extern periodic asigurat de instituții autorizate. Controlul fabricației produselor se realizează conform condițiilor de control și calitate începând cu materia primă, care trebuie să fie însoțită de buletine de analiză respective, după cum urmează:

- controlul calității materiei prime;
- controlul calității produsului în procesul de fabricare;
- controlul produsului finit.

5 Punerea în operă

Punerea în operă a produselor evaluate se realizează în conformitate cu recomandările, instrucțiunile tehnice producătorului și cerințelor prezentei evaluări tehnice.

B. REFERINȚE

Utilizări ca punct de colectare și pompare a apelor uzate cu sau fără fecale și/sau a apelor pluviale, din zonele aflate sub nivelul canalului colector în țările UE, România.

C. REZULTATELE EXPERIMENTALE

1 Avizul sanitar Nr. P-17210/2023 din 12.05.2023 eliberat de Centrul Național de Sănătate publică al Republicii Moldova;

2 Grupa specializată nr. 11 își însușește rezultatele verificărilor efectuate de Laboratorul Segal Cevre Olcum ve Analiz Laboratuari, Ancara, Turcia (Raportul se anexează).

Sinteza rapoartelor de încercare conform tabelului 1.

Tabelul 1.

Nr. crt	Determinarea	U.M.	Valoarea obținută la ieșirea din stațiile de epurare „HYDROCLEAN” Tip MBBR 2000 L.E.	Limite maxime admisi-bile
1.	pH	unit. pH	6,95	6,5-8,5
2.	Materii totale în suspensie	mg/l	31	35
3.	Fluorură	mg/l	0,49	5
4.	Consum chimic de oxigen	mg/l	22	125
5.	Sulfați (SO_4^{2-})	mg/l	310	600
6.	Azot total	mg/l	0,34	10
7.	Ulei-grăsimi	mg/l	< 10	5
8.	Fosfor total	mg/l	0,11	1
9.	Mercur	mg/l	< 0,001	0,05
10.	Zinc	mg/l	0,384	0,5
11.	Fier total ionic (Fe^{2+} , Fe^{3+})	mg/l	0,262	5
12.	Cadmium	mg/l	0,006	0,2
13.	Crom total	mg/l	0,021	1
14.	Plumb	mg/l	0,12	0,2
15.	Consum biochimic de oxigen	mg/l	7,6	25

3. Încheierea de securitate la incendiu nu se aplică pentru Stații de pompare a apelor uzate – HYDROPUMP

4. Produsele au fost anterior evaluate în Republica Moldova – ET nr. 02/11-068:2019; nr. 02/11-003:2022.

Lista documentelor normative utilizate la elaborarea evaluării tehnice

- 1 NCM E.03.02-2014 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor
- 2 NCM A.08.02:2014 Securitatea și sănătatea muncii în construcții
- 3 CP G.03.02-2006 Proiectarea și montarea conductelor sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din materiale de polimeri
- 4 SM EN 1555-1:2021 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoși. Polietilenă (PE). Partea 1: Generalități
- 5 SM EN 12201-1:2024 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru alimentarea cu apă, branșamente și sisteme de evacuare sub presiune. Polietilenă (PE). Partea 1: Generalități
- 6 СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. (к СНиП 2.04.02-84 Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды)
- 7 СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации
- 8 SM EN ISO 9000:2016 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular
- 9 SM EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe
- 10 Legea nr. 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții
- 11 Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25 iulie 2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții
- 12 Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003.

Extras din procesul verbal al ședinței de deliberare al grupei specializate

Procesul verbal nr. 3 din 14 aprilie 2025

Grupa specializată nr. 11 alcătuită din următorii specialiști:

- președinte: V. Proaspăt
- membrii: ing. A. Belousova
ing. V. Mursa
ing. E. Oprea

Întrunită la data de 14.04.2025 pentru a analiza documentația prezentată de solicitant referitor la produsul "Stații de pompare a apelor uzate – HYDROPUMP" fabricate de firma "HYDROGEO SISTEMI" LTD, str. Ralevitsa 86, Sofia, Bulgaria, tel. 00359 882 625 883, fax 00359 882 625 883 împreună cu întreg dosar de date și documentații tehnice pus la dispoziție de beneficiar decide:

- aprobarea eliberării prelungirii Evaluării tehnice Nr. 02/11-040:2024 pentru "Stații de pompare a apelor uzate – HYDROPUMP" cu domeniul de utilizare: ca punct de colectare și pompare a apelor uzate cu sau fără fecale și/sau a apelor pluviale, din zonele aflate sub nivelul canalului colector.
- furnizorul "DEMATEK WATER MANAGEMENT" SRL trebuie să prezinte anual date despre rezultatele și aprecierile produselor la lucrări de construcții.
- se recomandă furnizorului "DEMATEK WATER MANAGEMENT" SRL, str. Preciziei Nr. 6M, sector 6, București, România, tel.: +40 723 36 45 25 să realizeze încercări control calitate și suplimentare la cererea grupei specializate conform graficului de audit a produselor evaluate pentru verificarea calității conform cerințelor Legii nr. 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

Președintele Grupei specializate nr. 11



V. Proaspăt