

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție nr. 21246191 din 01.07.2024						
Obiectul achiziției: ”Schimbător de căldură pentru prepararea ACM”						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOTUL 1						
Schimbător de căldură pentru prepararea ACM cu 80 de plastine dotat cu izolație prefabricată	LC110-80-2S-2”	Polonia	HEXONIC	Sarcina termică normală Q(kw) – 352 Circuitul primar tur – 63 °C Circuitul primar retur – 22°C Alimentara cu ACM – 55°C AR (apa rece) – 10 °C Pierderi de presiune Circuitul primar maxim – 30 kPa Pierderi de presiune Circuitul secundar maxim – 30 kPa	Tip schimbător Tip schimbător LC110-80-2S-2” dotat cu izolație prefabricată Sarcina termică normală Q(kw) – 352 Circuitul primar tur – 63 °C Circuitul primar retur – 22 °C Alimentara cu ACM – 55 °C AR (apa rece) – 10°C Pierderi de presiune Circuitul primar maxim – 30 kPa	

				Prepararea apei calde menajere în două trepte – 6 conexiuni	Pierderi de presiune Circuitul secundar maxim – 30 kPa Prepararea apei calde menajere în două trepte – 6 conexiuni	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____