

din “17” iulie 2023

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21085023 din 17/07/2023
Obiectul achiziției: <i>Achiziționarea vanei principale de abur ГПЗ linia B a cazanului ТГМ-96Б Nr.3</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Vana principală de abur ГПЗ linia B a cazanului ТГМ-96Б №3, DN 300 mm, PN 137 kgf/cm ²	Vana principală de abur ГПЗ linia B a cazanului ТГМ-96Б №3, DN 300 mm, PN 137 kgf/cm ²	Federația Rusă	Барнаульский котельный завод	Conform Caietului de Sarcini: Mediul fluidului - abur Diametrul nominal DN, mm – 300 Presiunea nominală PN, kgf/cm ² - 137 Temperatura nominală, °C – 560 Tipul(seria) vanei/ventilului* - 883-300-Э Acționare electrică / manuală - acționare electrică Tipul de racordare - sudură Poziționarea conductelor de montare - orizontală	Conform Caietului de Sarcini: Mediul fluidului - abur Diametrul nominal DN, mm – 300 Presiunea nominală PN, kgf/cm ² - 137 Temperatura nominală, °C – 560 Tipul(seria) vanei/ventilului* - 883-300-Э Acționare electrică / manuală - acționare electrică Tipul de racordare - sudură	

					Poziționarea conductelor de montare - orizontală	
--	--	--	--	--	---	--

Armatura trebuie să fie executată astfel încât deservirea tehnică și reparația curentă să poată fi făcută fără demontarea corpului vanei de pe conductă.
Tensiunea de alimentare a acționării electrice a vanelor **220 V** sau **380 V**.
Resursa minimă de **cicluri închidere/deschidere 2500**.
Resursa minimă de funcționare a corpului vanelor **100 000 ore**.

Semnat: Balan Valentin
În calitate de Director General
Ofertantul: SRL” Horus”
Adresa: Mihail Sadoveanu 4/10 mun. Chisinau Republica Moldova

