

Anexa nr. 1
Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor automatizate de stingere a incendiului cu gaze (SASI) în încăperile cu servere et.1-2-3 din mun. Chișinău, str. Al. Pușkin, 42, pe anul 2023.

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Servicii | | | |
| 50324100-3 | Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor automatizate de stingere a incendiului cu gaze (SASI) în încăperile cu servere et.1-2-3 din mun. Chișinău, str. Al. Pușkin, 42, pe anul 2023. | 1. Panou recepție și comandă ППКП «ГАММА» 102 CAT - 1; 2. Panou de activare de la distanță (БДУ) – «ГАММА» – 3; 3. Detector de fum – 12; 4. Modul cu gaze CO2 «ARTSOK»100 – 4; 5. Semnal acustic – 4; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6; 7. Panou indicativ luminescent – 6. «Газ не входит» «Газ уходит» | 1. Panou recepție și comandă ППКП «ГАММА» 102 CAT - 1; 2. Panou de activare de la distanță (БДУ) – «ГАММА» – 3; 3. Detector de fum – 12; 4. Modul cu gaze CO2 «ARTSOK»100 – 4; 5. Semnal acustic – 4; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6; 7. Panou indicativ luminescent – 6. «Газ не входит» «Газ уходит» | NCM E.03.03.2018 ”Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendii” SM EN-54 2016 Sisteme de detectare alarmare la incendiu |

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Leu Vasile**

În calitate de: **inginer-coordonator Secția securitate tehnică**

Anexa nr. 1
Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiului cu gaze (SASI) în încăperea cu servere din mun. Chișinău, str. Al. Pușkin, 47, pe anul 2023.

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Servicii | | | |
| 50324100-3 | Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiului cu gaze (SASI) în încăperea cu servere din mun. Chișinău Al. Pușkin, 47, pe anul 2023. | 1. Panou recepție și comandă «ГAMMA» - 2. Detector de fum – 8; 3.Modul cu gazHFC-227EA – 2; 4. Semnal acustic – 1; 5. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2; 6. Panou indicativ luminescent – 2. «Газ не входит» «Газ уходит» | 1. Panou recepție și comandă «ГAMMA» - 2. Detector de fum – 8; 3.Modul cu gazHFC-227EA – 2; 4. Semnal acustic – 1; 5. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2; 6. Panou indicativ luminescent – 2. «Газ не входит» «Газ уходит» | NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu SM CEN/TS 54 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu |

Anexa nr. 1
Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiului cu gaze (SASI) în încăperea cu server et.3 din mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 56, pe anul 2023.

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Servicii | | | |
| 50324100-3 | Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiului cu gaze (SASI) în încăperea cu server et.3 din, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 56, pe anul 2023. | 1. Panou recepție și comandă «Movigard»; 2. Detector de fum – 2; 3. Modul cu gaz HFC-227EA – 1; 4. Semnal acustic – 1; 5. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2; 6. Panou indicativ luminescent – 2; «Газневходи» «Газуходи» | 1. Panou recepție și comandă «Movigard»; 2. Detector de fum – 2; 3. Modul cu gaz HFC-227EA – 1; 4. Semnal acustic – 1; 5. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2; 6. Panou indicativ luminescent – 2; «Газневходи» «Газуходи» | NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu SM CEN/TS 54 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu |

Anexa nr. 1
Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiului cu gaze (SASI) în încăperea depozitului (etajul I) din mun. Chișinău, str. Columna 65, pe anul 2023.

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Servicii | | | |
| 50324100-3 | Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiului cu gaze (SASI) în încăperea depozitului (etajul I) din mun. Chișinău, str. Columna 65, pe anul 2023. | 1. Panou recepție și comandă "Movigard" 104 T 2. Detector de fum – 6; 4. Modul cu gaze HFC-227EA – 4; 5. Semnal acustic – 1; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2; 7. Panou indicativ luminescent – 2. «Газ не входи» «Газ уходи» | 1. Panou recepție și comandă "Movigard" 104 T 2. Detector de fum – 6; 4. Modul cu gaze HFC-227EA – 4; 5. Semnal acustic – 1; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2; 7. Panou indicativ luminescent – 2. «Газ не входи» «Газ уходи» | NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu SM CEN/TS 54 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu |

Anexa nr. 1
Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiului (SASI) cu gaze în încăperile arhivelor Centrului multifuncțional nr.4 din mun. Chișinău, b-1 Decebal, 6, pe anul 2023.

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Servicii | | | |
| 50324100-3 | Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiului (SASI) cu gaze în încăperile arhivelor Centrului multifuncțional nr.4 din mun. Chișinău, b-1 Decebal, 6, pe anul 2023. | 1. Panou recepție și control al sistemului automat de stingere C2000-ACИT-3; 2. Tastura C2000M-1 3. Panou de control C2000-4 -1; 4. Panou informativ C200ИT-1 -1; 5. Declanșator manual de alarmare- 4; 6. Detector de fum ИП-212 – 83; 7. Modul cu gaze CO2 «АТАКА»150-100-15Э- 1; 8. Dispozitiv acustic de alarmare – 4; 9. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6; 10. Panou indicativ luminescent – 6; «Газневходи» «Газуходи» 11. Touchmemory (cititor cip) -4. | 1. Panou recepție și control al sistemului automat de stingere C2000-ACИT-3; 2. Tastura C2000M-1 3. Panou de control C2000-4 -1; 4. Panou informativ C200ИT-1 -1; 5. Declanșator manual de alarmare- 4; 6. Detector de fum ИП-212 – 83; 7. Modul cu gaze CO2 «АТАКА»150-100-15Э- 1; 8. Dispozitiv acustic de alarmare – 4; 9. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6; 10. Panou indicativ luminescent – 6; «Газневходи» «Газуходи» 11. Touchmemory (cititor cip) -4. | NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu SM CEN/TS54 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu |

Anexa nr. 1
Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiului (SASI) cu gaz în încăperea arhivei nr. 1 din mun. Chișinău, str. Mesager, 5, pe anul 2023

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Servicii | | | |
| 50324100-3 | Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiului (SASI) cu gaz în încăperea arhivei nr. 1 din mun. Chișinău, str. Mesager, 5, pe anul 2023. | 1. Panou recepție și comandă «VARTA» - 1 ; 2. Panou de activare de la distanță (БДУ) – 1 ; 3. Detector de fum – 40 ; 4. Modul cu gaz HFC-227EA «ИМПУЛЬС»-20 – 26 ; 5. Semnal acustic – 2 ; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 4 ; 7. Panou indicativ luminescent – 2 ; «Газневходи» «Газуходи» | 1. Panou recepție și comandă «VARTA» - 1 ; 2. Panou de activare de la distanță (БДУ) – 1 ; 3. Detector de fum – 40 ; 4. Modul cu gaz HFC-227EA «ИМПУЛЬС»-20 – 26 ; 5. Semnal acustic – 2 ; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 4 ; 7. Panou indicativ luminescent – 2 ; «Газневходи» «Газуходи» | NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu SM CEN/TS 54 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu |