

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1719928307872 din 10.07.2024
Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat, inclusiv montarea

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Lot 1					
Aparat de aer condiționat, Suprafața ≥ 20 mp	Air Conditioner Gorenje REA 26 - R32 9000BTu	PRC	Gorenje	Tipul sistemului de funcționare: Split Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior Racord între unități pentru agent frigorific în set: DA Conectare la rețea 220V: DA Racord electric pentru unități în set: DA Performanță de răcire conform ISO 5151: ≥ T1 Performanță de încălzire conform ISO 5151: ≥ H2 Agent frigorific ISO 817: DA Reglaj de la distanță a temperaturii: DA Reglaj flux de aer: DA Suprafața pentru condiționare a aerului: 20 mp Adresa de livrare și instalare: Or. Chișinău, str. Ciocana, 8 – 1 BUC	Gorenje REA 26 Tipul sistemului de funcționare: Split Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior Racord între unități pentru agent frigorific în set: DA Conectare la rețea 220V: DA Racord electric pentru unități în set: DA Performanță de răcire conform ISO 5151: ≥ T1 Performanță de încălzire conform ISO 5151: ≥ H2 Agent frigorific ISO 817: DA Reglaj de la distanță a temperaturii: DA Reglaj flux de aer: DA Suprafața pentru condiționare a aerului: 25 mp Adresa de livrare și instalare: Or. Chișinău, str. Ciocana, 8 – 1 BUC
Lot 2					
Aparat de aer condiționat, Suprafața ≥ 35 mp	Air Conditioner Gorenje REA 35 - R32 12000BTu	PRC	Gorenje	Tipul sistemului de funcționare: Split Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior Racord între unități pentru agent frigorific în set: DA Conectare la rețea 220V: DA	Gorenje REA 35 Tipul sistemului de funcționare: Split Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior Racord între unități pentru agent frigorific în set: DA Conectare la rețea 220V: DA

				Racord electric pentru unități în set: DA Performanță de răcire conform ISO 5151: ≥T1 Performanță de încălzire conform ISO 5151: ≥H2 Agent frigorific ISO 817: DA Reglaj de la distanță a temperaturii: DA Reglaj flux de aer: DA Suprafața pentru condiționare a aerului: 35mp Adresa de livrare și instalare: Sucursala Nord-Vest ÎS Moldelectrica, or. Dondușeni, str. Ștefan cel Mare, 30	Racord electric pentru unități în set: DA Performanță de răcire conform ISO 5151: ≥T1 Performanță de încălzire conform ISO 5151: ≥H2 Agent frigorific ISO 817: DA Reglaj de la distanță a temperaturii: DA Reglaj flux de aer: DA Suprafața pentru condiționare a aerului: 35 mp Adresa de livrare și instalare: Sucursala Nord-Vest ÎS Moldelectrica, or. Dondușeni, str. Ștefan cel Mare, 30
Lot 3					
Aparat de aer condiționat, Suprafața ≥ 40 mp	Air Conditioner Gorenje REA 53 - R32 18000bTu	PRC	Gorenje	Tipul sistemului de funcționare: Split Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior Racord între unități pentru agent frigorific în set: DA Conectare la rețea 220V: DA Racord electric pentru unități în set: DA Performanță de răcire conform ISO 5151: ≥T1 Performanță de încălzire conform ISO 5151: ≥H2 Agent frigorific ISO 817: DA Reglaj de la distanță a temperaturii: DA Reglaj flux de aer: DA Suprafața pentru condiționare a aerului: 40 mp Adresa de livrare și instalare: Sucursala Centru, or. Vatra, str. Luceafărul, 13 – 2 BUC; SE Vulcănești 400kV, or. Vulcănești (extravilan) – 2 BUC	Gorenje REA 53 Tipul sistemului de funcționare: Split Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior Racord între unități pentru agent frigorific în set: DA Conectare la rețea 220V: DA Racord electric pentru unități în set: DA Performanță de răcire conform ISO 5151: ≥T1 Performanță de încălzire conform ISO 5151: ≥H2 Agent frigorific ISO 817: DA Reglaj de la distanță a temperaturii: DA Reglaj flux de aer: DA Suprafața pentru condiționare a aerului: 50 mp Adresa de livrare și instalare: Sucursala Centru, or. Vatra, str. Luceafărul, 13 – 2 BUC; SE Vulcănești 400kV, or. Vulcănești (extravilan) – 2 BUC
Lot 4					
Aparat de aer condiționat, Suprafața ≥ 50 mp	Air Conditioner Gorenje REA 53 - R32 18000bTu	PRC	Gorenje	Tipul sistemului de funcționare: Split Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior Racord între unități pentru agent frigorific în set: DA Conectare la rețea 220V: DA Racord electric pentru unități în set: DA Performanță de răcire conform ISO 5151: ≥T1 Performanță de încălzire conform ISO 5151: ≥H2 Agent frigorific ISO 817: DA Reglaj de la distanță a temperaturii: DA Reglaj flux de aer: DA Suprafața pentru condiționare a aerului: 50mp Adresa de livrare și instalare: Sucursala Nord ÎS Moldelectrica, or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180	Gorenje REA 53 Tipul sistemului de funcționare: Split Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior Racord între unități pentru agent frigorific în set: DA Conectare la rețea 220V: DA Racord electric pentru unități în set: DA Performanță de răcire conform ISO 5151: ≥T1 Performanță de încălzire conform ISO 5151: ≥H2 Agent frigorific ISO 817: DA Reglaj de la distanță a temperaturii: DA Reglaj flux de aer: DA Suprafața pentru condiționare a aerului: 50mp Adresa de livrare și instalare: Sucursala Nord ÎS Moldelectrica, or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180

Lot 5					
Aparat de aer condiționat, Suprafața ≥ 60 mp	Air Conditioner Gorenje REA 70 - R32 24000bTu	PRC	Gorenje	Tipul sistemului de funcționare: Split Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior Racord între unități pentru agent frigorific în set: DA Conectare la rețea 220V: DA Racord electric pentru unități în set: DA Performanță de răcire conform ISO 5151: ≥ T1 Performanță de încălzire conform ISO 5151: ≥ H2 Agent frigorific ISO 817: DA Reglaj de la distanță a temperaturii: DA Reglaj flux de aer: DA Suprafața pentru condiționare a aerului: 60mp Adresa de livrare și instalare: Sucursala Nord ÎS Moldelectrica, or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180	Gorenje REA 70 Tipul sistemului de funcționare: Split Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior Racord între unități pentru agent frigorific în set: DA Conectare la rețea 220V: DA Racord electric pentru unități în set: DA Performanță de răcire conform ISO 5151: ≥ T1 Performanță de încălzire conform ISO 5151: ≥ H2 Agent frigorific ISO 817: DA Reglaj de la distanță a temperaturii: DA Reglaj flux de aer: DA Suprafața pentru condiționare a aerului: 70 mp Adresa de livrare și instalare: Sucursala Nord ÎS Moldelectrica, or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180
Lot 6					
Aparat de aer condiționat, Suprafața ≥ 70 mp	Air Conditioner Gorenje REA 70 - R32 24000bTu	PRC	Gorenje	Tipul sistemului de funcționare: Split Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior Racord între unități pentru agent frigorific în set: DA Conectare la rețea 220V: DA Racord electric pentru unități în set: DA Performanță de răcire conform ISO 5151: ≥ T1 Performanță de încălzire conform ISO 5151: ≥ H2 Agent frigorific ISO 817: DA Reglaj de la distanță a temperaturii: DA Reglaj flux de aer: DA Suprafața pentru condiționare a aerului: 70mp Adresa de livrare și instalare: Sucursala Nord ÎS Moldelectrica or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 – 1 BUC; Sucursala Sud ÎS Moldelectrica, or. Comrat, str. Lenin, 56 – 2 BUC	Gorenje REA 70 Tipul sistemului de funcționare: Split Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior Racord între unități pentru agent frigorific în set: DA Conectare la rețea 220V: DA Racord electric pentru unități în set: DA Performanță de răcire conform ISO 5151: ≥ T1 Performanță de încălzire conform ISO 5151: ≥ H2 Agent frigorific ISO 817: DA Reglaj de la distanță a temperaturii: DA Reglaj flux de aer: DA Suprafața pentru condiționare a aerului: 70 mp Adresa de livrare și instalare: Sucursala Nord ÎS Moldelectrica or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 – 1 BUC; Sucursala Sud ÎS Moldelectrica, or. Comrat, str. Lenin, 56 – 2 BUC

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bogdan Gnidaș În calitate de: Administrator

Ofertantul: BTS Pro SRL Adresa: str. Ion Creangă, 6V

