

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1744011721002 / 21395082 din 07 aprilie 2025
Obiectul achiziției: <u>Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a generatorului GP 300</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a generatorului GP 300 (mai- decembrie 2025)	Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a generatorului GP 300 (mai- decembrie 2025)	Republica Moldova	Republica Moldova	-Verificări: - Nivel ulei; - Nivel combustibil; - Nivel agent răcire; - Starea filtrului de aer și curățarea sau înlocuirea după necesitate; - Starea radiatorului și curățarea după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Filtru de combustibil; - Filtru separator de apă; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea încărcătorului staționar; - Funcționarea pompei de combustibil; - Funcționarea sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Funcționarea pornirii în regim Auto; - Funcționarea pernelor antivibrante; - Funcționarea sistemului de eliminarea gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunile de combustibil și agent de răcire;	Verificări: - Nivel ulei; - Nivel combustibil; - Nivel agent răcire; - Starea filtrului de aer și curățarea sau înlocuirea după necesitate; - Starea radiatorului și curățarea după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Filtru de combustibil; - Filtru separator de apă; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea încărcătorului staționar; - Funcționarea pompei de combustibil; - Funcționarea sistemului de încălzire	DNT NAIE ed.7 cap. 1.8

			- Funcționarea panoului de control; - Lista de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora. -Pornirea generatorului în regim Manual, fără sarcină, timp de 10-15 min și verificarea tuturor parametrilor de lucru. -Curățarea generatorului și suflarea cu aer comprimat. De înlocuit: - Filtru de ulei (o dată la 12 luni sau după 100 ore de funcționare); - Uleiul (o dată la 12 luni sau după 100 ore de funcționare). -Deconectarea energiei electrice de la rețea și verificarea funcționării generatorului în regim Auto, sub sarcină, timp de minim 30 min. Verificarea parametrilor de lucru. -Verificarea funcționării generatorului sub sarcina de 50-100% și prezentarea raportului cu parametrii de lucru. La necesitate: - Înlăturarea defecțiunilor; - În caz de defecțiune a utilajului, intervenție promptă în regim de urgență pentru înlăturarea defecțiunii sau înlocuirea pieselor defecte; - La detectarea unor defecțiuni tehnice se întocmește un Act de constatare/estimare pentru a efectua reparații cu efectuarea analizei cauzei defecțiunii; - Verificarea funcționalității generatorului după intervenție. Materiale și consumabile necesare pentru deservire să fie incluse în preț:	a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Funcționarea pornirii în regim Auto; - Funcționarea pernelor antivibrante; - Funcționarea sistemului de eliminarea gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunile de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Lista de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora. -Pornirea generatorului în regim Manual, fără sarcină, timp de 10-15 min și verificarea tuturor parametrilor de lucru. -Curățarea generatorului și suflarea cu aer comprimat. De înlocuit: - Filtru de ulei; - Ulei. -Deconectarea energiei electrice de la rețea și verificarea funcționării generatorului în regim Auto, sub	
--	--	--	---	--	--

			1. Ulei 15W40 – 40 l 2. Antigel – 40 l 3. Filtru ulei – 2 buc. 4. Filtru ulei bypass – 1 buc. 5. Filtru motorină – 1 buc. 6. Filtru aer – 1 buc. - Ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative.	sarcină, timp de minim 30 min. Verificarea parametrilor de lucru. -Verificarea funcționării generatorului sub sarcina de 50-100% și prezentarea raportului cu parametrilor de lucru. La necesitate: - Înlăturarea defecțiunilor: - În caz de defecțiune a utilajului, intervenție promptă în regim de urgență pentru înlăturarea defecțiunii sau înlocuirea pieselor defecte; - La detectarea unor defecțiuni tehnice se întocmește un Act de constatare/estimare pentru a efectua reparații cu efectuarea analizei cauzei defecțiunii; - Verificarea funcționalității generatorului după intervenție. Materiale și consumabile necesare pentru deservire să fie incluse în preț: 1. Ulei 15W40 – 40 l	
--	--	--	---	--	--

					2. Antigel – 40 l 3. Filtru ulei – 2 buc. 4. Filtru ulei bypass – 1 buc. 5. Filtru motorină – 1 buc. 6. Filtru aer – 1 buc. - Ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Negrescu Alexandru În calitate de: Director

Ofertantul: „AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” S.R.L. Adresa: MD-2015, str-la N. Zelinski 2 of. 33, mun. Chișinău, Republica Moldova

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1744011721002 / 21395082 din 07 aprilie 2025
Obiectul achiziției: <u>Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a generatorului GP 300</u>

Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a generatorului GP 300 (mai-decembrie 2025)	ser	1	16.600,00	19.920,00	16.600,00	19.920,00	mai – decembrie 2025
TOTAL								

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Negrescu Alexandru În calitate de: Director

Ofertantul: „AJUSTAREA RETELELOR ELECTRICE” S.R.L. Adresa: MD-2015, str-la N. Zelinski 2 of. 33, mun. Chișinău, Republica Moldova