

Specificații tehnice

Procedura de achiziție : nr. MTender ID <u>ocds-b3wdp1-MD-1747643494465</u> (Achizitii.md ID 21420028) din 19.05.2025						
Obiectul achiziției: Achiziția elementelor conductei principale de abur a Blocului energetic Nr.1, Nr.3.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 - Elementele conductei principale de abur a Blocului energetic Nr.1						
1.1 Conductă (<i>Труба</i>) l=6000	1.1 Conductă (<i>Труба</i>) l=6000	China	Deyang Chuangyi Machinery	Conform Caietului de sarcini, tabel nr.3	1.1 Conductă (<i>Труба</i>) l=6000, 325x38 Otel 12X1MΦ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
1.2 Conductă (<i>Труба</i>) l=6000	1.2 Conductă (<i>Труба</i>) l=6000	China	Deyang Chuangyi Machinery		1.2 Conductă (<i>Труба</i>) l=6000, 325x38 Otel 12X1MΦ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
1.3 Conductă (<i>Труба</i>) l=4025	1.3 Conductă (<i>Труба</i>) l=4025	China	Deyang Chuangyi Machinery		1.3 Conductă (<i>Труба</i>) l=4025, 325x38 Otel 12X1MΦ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
1.4 Instalație de măsurare a debitului**	1.4 Instalație de măsurare a debitului**	China	Deyang Chuangyi Machinery		1.4 Instalație de măsurare a debitului, ansamblu, 14 OCT 24.839.03 / OCT 108.839.06-82	Conform CS
1.5 Conductă (<i>Труба</i>) l=1900	1.5 Conductă (<i>Труба</i>) l=1900	China	Deyang Chuangyi Machinery		1.5 Conductă (<i>Труба</i>) l=1900, 325x38 Otel 12X1MΦ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
1.6 Reducție (<i>Пепеход</i>) 140/570 300x250	1.6 Reducție (<i>Пепеход</i>) 140/570 300x250	China	Deyang Chuangyi Machinery		1.6 Reducție (<i>Пепеход</i>) 140/570 300x25, Otel 15X1M1Φ , DT – conform CS, tabel 3	Conform CS

1.7 Conductă (Труба) l=1300	1.7 Conductă (Труба) l=1300	China	Deyang Chuangyi Machinery
1.8 Teu (Тройник равнопроходной) 140/570-300	1.8 Teu (Тройник равнопроходной) 140/570-300	China	Deyang Chuangyi Machinery
1.9 Conductă (Труба) l=6000	1.9 Conductă (Труба) l=6000	China	Deyang Chuangyi Machinery
1.10 Instalație de măsurare a debitului**	1.10 Instalație de măsurare a debitului**	China	Deyang Chuangyi Machinery
1.11 Conductă (Труба) l=1900	1.11 Conductă (Труба) l=1900	China	Deyang Chuangyi Machinery
1.12 Reducție (Переход) 140/570 300x250	1.12 Reducție (Переход) 140/570 300x250	China	Deyang Chuangyi Machinery
1.13 Conductă (Труба) l=1315***	1.13 Conductă (Труба) l=1315***	China	Deyang Chuangyi Machinery
1.14 Conductă (Труба) l=2144	1.14 Conductă (Труба) l=2144	China	Deyang Chuangyi Machinery
1.15 Conductă (Труба) l=6000	1.15 Conductă (Труба) l=6000	China	Deyang Chuangyi Machinery
1.16 Teu (Тройник переходной) 140/570-300x175	1.16 Teu (Тройник переходной) 140/570-300x175	China	Deyang Chuangyi Machinery
1.17 Bosaj (Бобышка)	1.17 Bosaj (Бобышка)	China	Deyang Chuangyi Machinery
1.18 Dop (Пробка)	1.18 Dop (Пробка)	China	Deyang Chuangyi Machinery
1.19 Ștuț (Штуцер) Dn=20, Pn=140 кгс/см ² , T=560 °C	1.19 Ștuț (Штуцер) Dn=20, Pn=140 кгс/см ² , T=560 °C	China	Deyang Chuangyi Machinery
1.20 Ștuț (Штуцер) Dn=10, Pn=140	1.20 Ștuț (Штуцер) Dn=10, Pn=140 кгс/см ² ,	China	Deyang Chuangyi Machinery

1.7 Conductă (Труба) l=1300, 377x45 Otel 15X1M1Φ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
1.8 Teu (Тройник равнопроходной) 140/570-300 Otel 15X1M1Φ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
1.9 Conductă (Труба) l=6000, 325x38 Otel 12X1MΦ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
1.10 Instalație de măsurare a debitului, ansamblu, 14 OCT 24.839.03 / OCT 108.839.06-82	Conform CS
1.11 Conductă (Труба) l=1900, 325x38 Otel 12X1MΦ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
1.12 Reducție (Переход) 140/570 300x250, Otel 15X1M1Φ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
1.13 Conductă (Труба) l=1315, 325x38 Otel 12X1MΦ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
1.14 Conductă (Труба) l=2144, 377x45 Otel 15X1M1Φ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
1.15 Conductă (Труба) l=6000, 377x45 Otel 15X1M1Φ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
1.16 Teu (Тройник переходной) 140/570-300x175, Otel 15X1M1Φ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
1.17 Bosaj (Бобышка), M33x2, Otel 12X1MΦ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
1.18 Dop (Пробка), M33x2, Otel 35, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
1.19 Ștuț (Штуцер) Dn=20, Pn=140 кгс/см ² , T=560 °C Otel 12X1MΦ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
1.20 Ștuț (Штуцер) Dn=10, Pn=140 кгс/см ² , T=560 °C de aerare (воздушник) Otel 12X1MΦ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS

Conform
Caietului de
sarcini, tabel
nr.3

кгс/см ² , T=560 °C de aerare (воздушник)	T=560 °C de aerare (воздушник)					
1.21 Inel (Кольцо) 291	1.21 Inel (Кольцо) 291	China	Deyang Chuangyi Machinery		1.21 Inel (Кольцо) 291 Otel 15X1M1Φ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
1.22 Inel (Кольцо) 251	1.22 Inel (Кольцо) 251	China	Deyang Chuangyi Machinery		1.22 Inel (Кольцо) 251 Otel 12X1MΦ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
1.23 Inel (Кольцо) 170	1.23 Inel (Кольцо) 170				1.23 Inel (Кольцо) 170 Otel 12X1MΦ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
Lotul 2 - Elementele conductei principale de abur a Blocului energetic Nr.3						
2.1 Cot (Отвод) 90° R=1500 800x1053x4208	2.1 Cot (Отвод) 90° R=1500 800x1053x4208	China	Deyang Chuangyi Machinery	Conform Caietului de sarcini, tabel nr.4	2.1 Cot (Отвод) 90° R=1500 800x1053x4208, 377x45 Otel 15X1M1Φ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
2.2 Cot (Отвод) 90° R=1500 2845x800x6000	2.2 Cot (Отвод) 90° R=1500 2845x800x6000	China	Deyang Chuangyi Machinery		2.2 Cot (Отвод) 90° R=1500 2845x800x6000, 377x45 Otel 15X1M1Φ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
2.3 Cot (Отвод) 90° R=1500 2845x800x6000	2.3 Cot (Отвод) 90° R=1500 2845x800x6000	China	Deyang Chuangyi Machinery		2.3 Cot (Отвод) 90° R=1500 2845x800x6000, 377x45 Otel 15X1M1Φ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
2.4 Cot (Отвод) 90° R=1500 2051x800x5208	2.4 Cot (Отвод) 90° R=1500 2051x800x5208	China	Deyang Chuangyi Machinery	Conform Caietului de sarcini, tabel nr.4	2.4 Cot (Отвод) 90° R=1500 2051x800x5208, 377x45 Otel 15X1M1Φ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
2.5 Cot (Отвод) 90° R=1500 800x1929x5084	2.5 Cot (Отвод) 90° R=1500 800x1929x5084	China	Deyang Chuangyi Machinery		2.5 Cot (Отвод) 90° R=1500 800x1929x5084, 377x45 Otel 15X1M1Φ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
2.6 Cot (Отвод) 90° R=1500 1929x1583x5867	2.6 Cot (Отвод) 90° R=1500 1929x1583x5867	China	Deyang Chuangyi Machinery		2.6 Cot (Отвод) 90° R=1500 1929x1583x5867, 377x45 Otel 15X1M1Φ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
2.7 Cot (Отвод) 60° R=1500 1973x2353x5896	2.7 Cot (Отвод) 60° R=1500 1973x2353x5896	China	Deyang Chuangyi Machinery		2.7 Cot (Отвод) 60° R=1500 1973x2353x5896, 377x45 Otel 15X1M1Φ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
2.8 Cot (Отвод) 90° R=1500 1976x1669x6000	2.8 Cot (Отвод) 90° R=1500 1976x1669x6000	China	Deyang Chuangyi Machinery		2.8 Cot (Отвод) 90° R=1500 1976x1669x6000, 377x45 Otel 15X1M1Φ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
2.9 Cot (Отвод) 90° R=1500 871x1198x4424	2.9 Cot (Отвод) 90° R=1500 871x1198x4424	China	Deyang Chuangyi Machinery		2.9 Cot (Отвод) 90° R=1500 871x1198x4424, 377x45 Otel 15X1M1Φ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS

2.10 Bosaj (Бобышка)	2.10 Bosaj (Бобышка)	China	Deyang Chuangyi Machinery
2.11 Dop (Пробка)	2.11 Dop (Пробка)	China	Deyang Chuangyi Machinery
2.12 Ştuţ (Штуцер) Dn=20, Pn=140 кгс/см ² , T=560 °C	2.12 Ştuţ (Штуцер) Dn=20, Pn=140 кгс/см ² , T=560 °C	China	Deyang Chuangyi Machinery
2.13 Ştuţ (Штуцер) Dn=10, Pn=140 кгс/см ² , T=560 °C de aerare (воздушник)	2.13 Ştuţ (Штуцер) Dn=10, Pn=140 кгс/см ² , T=560 °C de aerare (воздушник)	China	Deyang Chuangyi Machinery
2.14 Inel (Кольцо) 291	2.14 Inel (Кольцо) 291	China	Deyang Chuangyi Machinery
2.15 Ştuţ (Штуцер) Dn=50, Pn=140 кгс/см ² , T=560 °C	2.15 Ştuţ (Штуцер) Dn=50, Pn=140 кгс/см ² , T=560 °C	China	Deyang Chuangyi Machinery

2.10 Bosaj (Бобышка), M33x2, Otel 12X1MΦ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
2.11 Dop (Пробка), M33x2, Otel 35, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
2.12 Ştuţ (Штуцер) Dn=20, Pn=140 кгс/см ² , T=560 °C Otel 12X1MΦ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
2.13 Ştuţ (Штуцер) Dn=10, Pn=140 кгс/см ² , T=560 °C de aerare (воздушник) Otel 12X1MΦ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
2.14 Inel (Кольцо) 291 Otel 15X1M1Φ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS
2.15 Ştuţ (Штуцер) Dn=50, Pn=140 кгс/см ² , T=560 °C Otel 12X1MΦ, DT – conform CS, tabel 3	Conform CS

Semnat: _____ Oleg Cosciug, în calitate de: Director

SA "Nemetmacom"

Adresa: mun. Chişinău, or. Vatra, str. Alexandru cel Bun, 10

Data: 09 iunie 2025