

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	21037294	Data: 19.03.2021
Denumirea procedurii de achiziție:	Cererea Ofertelor de Prețuri Diverse servicii de întreținere și de reparare	Cod CPV: 5800000-3

Cod CPV	Denumirea Bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Modelul articolului	Producător	Cantitatea (unități)	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă, Standarde de referință	Specificarea tehnică propusă de către ofertant
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
5800000-3	Profilaxia/ Mentenanța Condiționar tip split 7000-24000 BTU	-	-	44	Verificari primare • Stare generale unitate interna • Stare generala unitate externa • Instalare conforma cu specificatiile producatorului • Alimentare la sursa de tensiune • Functionalitatea telecomenzii sau a interfetei de comanda • Temperatura recomandata de functionare interior/exterior • Pierderi vizibile de agent frigorific • Stare sistem filtrare unitate interna • Stare sistem drenaj condens • Stare traseu si izolatie frigorifica • Stare elemente fixare - console unitate externa Proceduri standard profilaxie/mentenanta • Curatare filtre unitate interna – curatat de praf – curatat cu solutie antibacterii – degresat – detratat – antibacterian • Curatare evaporator unitate interna • Curatare carcasa unitate interna • Curatare condensator unitate externa • Curatare carcasa unitate externa • Tensiune electrica • Amperaj compresor • Fazaj compresor • Verificare conexiuni electrice • Verificare presiune aspiratie • Verificare si curatare electroventilator unitate interna, daca este cazul • Verificare si curatare electroventilator unitate externa, daca este cazul • Verificare circuit frigorific, inclusive presiunea	Specificatiile tehnice, conform caietului de sarcina.
5800000-3	Profilaxie/ Mentenanța Condiționar tip canal, coloană	-	-	3		

Semnat: _____/

Nume: **ANDREI MOCANU**

Funcția în cadrul companiei: **Administrator**

Denumirea companiei: **S.R.L. „PLAI CLIMAT”**

L.Ș.