

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ „CERTMATCON“



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **OCpr - 049 11 A008516-18**

Дата выдачи: 27 июня 2018

Действителен до: 27 июня 2021

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

OCpr - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Плиты минераловатные теплоизоляционные "РОКЛАЙТ ЛАЙТ",
с логотипом "SWEETONDALE".

Производство изделий согласно ТУ У В.2.7-26.8-35492904-002.2008.

Код NM MD

6806

КОПИЯ
ВЕРНА
OC "CertMatCon"

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Т.Р. на строительные материалы согласно П.П. № 226 от 29.02.2008.

ГОСТ 9573-2014 п. 3.7 таб. 3, RNI 06-5.3.35:2001 п. 2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО",
ул. Риздвяна, 300, г. Черкаassy, Украина.

Код страны

UA

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код ОКПО

354939023018

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 0086 от 26.06.2018 выдан OC "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат аккредитации № OCpr-049 от 08.05.2018 действующий до 07.05.2022, выдан CNA "MOLDAC", Протокол испытаний № 423/1 от 07.06.2018, выдан ИЛ ICSC "INCERCOM" IS, мун. Кишинэу, ул. Индепенденцей, 6/1, сертификат аккредитаций № LI-021 от 23.02.2018 действующий до 22.02.2022, выдан CNA "MOLDAC", Протокол испытаний № 301 от 26.06.2018 выдан ИЛ "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат аккредитации № LI-101 от 31.07.2015 действующий 30.07.2019, выдан CNA "MOLDAC".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Периодическая оценка соответствия осуществляется OC "CertMatCon" один раз в год. Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса установленного ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО" обеспечения информацией на государственном языке, каждой упаковки продукции согласно действующему законодательству.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Серия В № 001076



Руководитель ОС

Пуха И.



Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами установленными OC „CERTMATCON“, информация на www.certmatcon.md

Подделка сертификатов преследуется по закону

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 16 A008518-18

Data emiterii: 26 iunie 2018

Valabil pînă la: 26 iunie 2021

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DES CRIEREA

Plăci termoizolante din vată minerală, marca comercială "SWEETONDALE",
conform anexei - 1 (una) pozitie.

Fabricare în serie conform: TY Y B.2.7-23.9-35492904-001.2013,
TY Y B.2.7-23.9-35492904-005.2015.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

R.T. cu privire la produse pentru construcții, aprobată prin HG nr. 226 din 29.02.2008.
EN 13162; RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО",
str. Rîzdveana, 300, or. Cernăuți, Ucraina.

SOLICITANT

Producătorul

Codul NM MD
6806

JUST
OC "CertMatCon"

Codul țării
UA

Codul IDNO
354939023018

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0086 din 26.06.2018 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr.301 din 26.06.2018 eliberat de LI "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr.-101 din 31.07.2018 valabil pînă la 30.07.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 231/07/606/N-1, 231/07/608/N-3, 231/07/609/N-4 și 231/07/610/N-5 din 18.04.2008 eliberate de către COBR PIN, NB Nr. 1486, Katowice, Polonia.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО" și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr.917/02/3LD din 16.02.2018

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B № 001077



Conducătorul OC



Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



	ISO 9001 – MONITORIZAREA ȘI MĂSURAREA PRODUSULUI	
	CERTIFICAT DE CALITATE	
	Nr. <u>423</u> Data <u>21/04/2018</u>	COD: CDC - 8 2 4 -- 49a EDIȚIA: 5 DATA: 24.01.2018

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2008 de către SGS Systems & Services Certification și de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management din UCRAINA "Вінницький стандартметрологія"



OCPr-049

BAZIC

CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă- CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R)

Cod NM MD 2523

LOT nr. 22 SILOZ nr. 4 SACI ☒

la care se referă acest Certificat de Calitate este fabricat și verificat în conformitate cu Acordul Tehnic nr. 02/04-064:2016 și cu cerințele SM SR EN 197 - 1: 2014 CIMENT Partea 1: "Compoziție, specificații și criterii de conformitate ale cimenturilor".

Caracteristici produs	Standardul de încercări	Prevederile din acord / standard	Rezultate obținute
Marca garantată	GOST 10178-85		400 / 32.5R
Clasa de rezistență garantată	SM SR EN 197 - 1: 2014		
Grupa eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	1 ≥ 27.0 MPa	1/31.6
Rezistența mecanică la compresiune la 3 zile*	GOST 310.4 - 81	min 21.5 MPa	33.6
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	min 39.2 MPa	47.3
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	18.8
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 32.5 - ≤ 52.5 MPa	42.0
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	25.2
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	154
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.70
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3.5 %	1.80
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	≤ 0.1 %	0.032
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	31.41

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Pentru CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R) - LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. - își declară: conformitatea produsului prin Acordul Tehnic nr. 02/04-064:2016 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova, valabilitatea pînă la 30.12.2019 și conformitatea produsului prin Certificatul de Conformitate OCPr-04911 A007122-17 emis de "CERTMATCON" OC.

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.


Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data înscrierii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006. Certificat de acreditare Nr. L1 -085

Numărul vagonului / autocamionului :

ȘEF LABORATOR
MANAGER ARIE RAMPA EXPEDITII


LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel. (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
Număr de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 lei



Evgheni Ignatenco
Tilisceac Vladimir

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul
Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404
E-mail: callcenter@md.lafarge.com

 A member of
LafargeHolcim



Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"



OCpr - 001

Лист Листов

1 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№. OCpr - 001 11 A000299-17

от 19 сентября 2017

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия



SM SR EN ISO/IEC 17065
OCpr-001

№	Наименование	Упаковка (полимерные ведра)
1	Шпатлёвка акрилатная для внутренних работ B-62 ŞATROC	1,5; 5; 8; 17; 25; 30 кг
2	Шпатлёвка акрилатная для внутренних и наружных работ B-202	8; 17 кг
3	Шпатлёвка акрилатная декоративная ESTETO	1,5; 5; 8; 17 кг
4	Шпатлёвка акрилатная декоративная COLIZEUS	1,5; 5; 8; 17 кг
5	Герметик акрилатный LASTIC	0,28; 1,4; 4; 7; 14 кг
6	Шпатлёвка акрилатная для внутренних работ ŞATROC	1,5; 5; 8; 17; 25; 30 кг
7	Шпатлёвка акрилатная для внутренних работ Meşterul Manole	1,5; 5; 8; 17; 25 кг

CMAC
CENTRUL DE METROLOGIE APLICATA ŞI CERTIFICARE

Серия Б № 000026



Руководитель органа по сертификации

Мельник Л.

Приложение недействительно без наличия сертификата соответствия!

ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL ICȘC „INCERCOM” ÎS

ANEXA Nr.1

la certificatul de conformitate

Nr. 000703 din 02.09.2015


Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate:

Asortimentul de producție pe bază de ciment fabricat la uzina „Transnistria, 5/1”

1. Chit FUGANMËRTEL
2. Clei CLASS EXTRA ALB/GRI
3. Clei CLASS NAȘ
4. Clei CLASS OPTIMAL
5. Clei CLASS POLISTIROL
6. Clei CLASS PORTELANAT (GRI, ALB)
7. Clei CLASS UNIVERSAL
8. Clei interior CLASS INTER
9. Clei IZOMIN
10. Clei IZOPOL
11. Clei IZOPOL RAPID
12. Clei NAȘ BAUND
13. FAUR TOTALFIX
14. FAUR UNIVERSALFIX
15. FAUR TERMOMOROZ
16. FAUR POLISTIRENFIK
17. Mortar/zidărie ZIDAR
18. Tencuială armată BAZALT
19. Tencuială exterior OPTIM
20. FUDJ
21. IZOMIN UNIVERSAL
22. SAVANA
23. POLIIZOL
24. ISOLTECO CEMENT
25. ISOLCAP
26. ISOLCAP FIN



Conducătorul organismului
de certificare


(semnătură)

Scamina R.
(prenumele, numele)

**INCERCOM**Organism de Certificare Produse
din cadrul ICȘC „INCERCOM” ÎSForma de prezentare anexei la
certificatul de conformitate pentru
produse din domeniul reglementat

Cod: PGCp-7-F-7.7/1

Ediția: 1

Data: 11.10.2013

Pagina: 2 din 2

Asortimentul de producție pe bază de ciment fabricat la uzina „Meșterul Manole, 9”

1. FASAD ALB/GRI
2. CLASS PORTELANAT ALB
3. TOPING
4. BARAȘEC 15/20
5. COROED-20 SILICONAT
6. TERMOZID
7. PENOBETON
8. T^oermocămin 700 (ALB/GRI)
9. T^oermotink
10. SV 75 ALB/GRI
11. HIDROSTOP
12. NIVELIR GROSS
13. NIVELIR RAPID
14. NIVELIR FIN
15. NIVELIR UNIVERSAL
16. OTKOS
17. FUGA
18. FUGA PROFI
19. CȘM-50
20. KLEITONC
21. KALMATRON
22. ZIDAR KLINKER

Conducătorul organismului
de certificare

(semnătura)

Scamina R.

(prenumele, numele)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер **ОСпр - 019 11 A000703-15**

Дата выдачи: **02 сентября 2015** Действителен до: **01 сентября 2018**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОСпр - 019
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ В СОСТАВЕ НИИ "INCERCOM" ГП,
МД 2043, мун. Кишинэу, ул. ИнDEPENDЕНЦЕЙ, 6/1, тел./факс 0(22) 77-68-47, www.incercom.md

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Смеси сухие на цементной основе для строительных работ M40 - M300, F25

в соответствии с annex №.1

В соответствии с SM 262:2005

Серийное производство

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

ТР на строительную продукцию ПП №.226 от 29.02.2008

SM 262:2005 п.4.2.1.1, п.4.2.1.2, п.4.2.1.3, п.4.2.1.4, п.4.2.1.5, п.4.2.1.6, п.4.2.1.7, п.4.4, п.4.5.1, п.4.6, п.7.

RNI nr.06.5.3.35-2001 п.2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"SUPRATEN" S.A.

Юридический адрес: РМ, мун. Кишинэу, ул. Петрикань, 84

Производственные базы: РМ, мун. Кишинэу, ул. Транснистрия, 5/1
мун. Кишинэу, ул. Мешперул Маноле, 9

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель

Код NM MD
3214

Код страны
MD

Код IDNO
38622974

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №.596, 596/1 от 06.08.2015 выданных ИЦ в составе НИИС "INCERCOM" ГП,
сертификат аккредитации №.CNA RM MOLDAC LI-021 от 06.02.2014 действителен до 22.02.2018,

Протокола испытаний №.2937 от 05.06.2015 выданный LIPA в составе "CMAC" ГП,
сертификат аккредитации №.CNA RM MOLDAC LI-086 действителен до 03.09.2016,

Акта оценки производства и протокол идентификации продукции от 11.06.2015
выданный ОС в составе НИИ "INCERCOM" ГП

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


Система сертификации 2+

Досье №.241-241/1

Оценка производства ежегодно

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

№ 000703



Руководитель органа
по сертификации

Р. Скамбина

Внимание предпринимателей и контролирующих органов!

Копии сертификатов соответствия легализируются в соответствии с правилами установленными ОС в составе НИИС «Incercom» Г.П. Фальсификация сертификатов преследуется законодательством РМ.

ISO 9001 - MONITORIZAREA ȘI MĂSURAREA PRODUSULUI		
	CERTIFICAT DE CALITATE	
	COD: CDC - 8 2 4 -- 49a	
	EDIȚIA 5	
Nr. <u>473</u>	Data <u>21/04/2018</u>	ATA 24.01 2018

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2008 de către SGS Systems & Services Certification și de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management din UCRAINA "Винницястандартметрологія"



OCPr-049

BAZIC

CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă- CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R)

Cod NM MD 2523

LOT nr. 22 SILOZ nr. 4 SACI ☒

la care se referă acest **Certificat de Calitate** este fabricat și verificat în conformitate cu **Agreement Tehnic nr. 02/04-064:2016** și cu cerințele **SM SR EN 197 - 1: 2014 CIMENT** Partea 1: "Compoziție, specificații și criterii de conformitate ale cimenturilor".

Caracteristici produs	Standardul de încercări	Prevederile din agreement /standard	Rezultate obținute
Marca garantată	GOST 10178-85	-	400 / 32.5R
Clasa de rezistență garantată	SM SR EN 197 - 1: 2014		
Grupa eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	1 ≥ 27.0 MPa	1/31.6
Rezistența mecanică la compresiune la 3 zile*	GOST 310.4 - 81	min 21.5 MPa	33.6
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	min 39.2 MPa	47.3
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	18.8
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	$\geq 32.5 - \leq 52.5$ MPa	42.0
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	25.2
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	154
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.70
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3.5 %	1.80
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	≤ 0.1 %	0.032
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	31.41

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Pentru **CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R)** - LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. - își declară: conformitatea produsului prin Agreement Tehnic nr. 02/04-064:2016 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova, valabilitatea pînă la 30.12.2019 și conformitatea produsului prin Certificatul de Conformitate OCPr-04911 A007122-17 emis de "CERTMATCON" OC.

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data însăcuiii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.


Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu **SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006**. Certificat de acreditare Nr. LI - 085

Numărul vagonului / autocamionului :

R 2448 528 AS 600

ȘEF LABORATOR
MANAGER ARIE RAMPA EXPEDITII

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel. (+373) (254) 55 500. Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 lei



Evgheni Ignatenco
Tilisceac Vladimir

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul
Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404
E-mail: callcenter@md.lafarge.com

 A member of
LafargeHolcim

F.P.C. "Agroindservice-M" SRL

or. Hincesti str. Ion Creanga 82

r-nul Floresti "Cariera Prodanesti"

CERTIFICAT DE CALITATE

Fabricat in Moldova



Piatra Sparta de calcar, GOST 8267-93, fractia 40 - 70 mm

Nr. 8

Din 08.11.2017

Utilizator ININIH-GRUP S.R.L.

Numarul lotului 20170801

Canitatea 1000 m3

Compozitia granulometrica:

-	1.25 D-50 mm	<u> </u>	%
	D-40 mm	<u>9.1</u>	%
-	0.5 (d+D) -30 mm	<u>59.4</u>	%
	D-20 mm	<u>98.0</u>	%

Continutul de granule de roci moi 8.4 %

Continutul de granule de particule prafoase si argiloase %

Continutul de argila in bulgari - %

Continutul de granule sfarimitate si forma lor 28.8 %

Marca dupa duritate "400"

Rezistenta la inghet - dezghet 25 cicluri

Marca dupa uzura dupa frecare 112

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 24 Bq

Produsul este certificat Nr. 001019 din data de 27 iulie 2017

Persoana responsabila pentru calitate Inginer Petlevoi A



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007773-17

Data emiterii: 29 august 2017

Valabil până la: 29 august 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcții,
fabricat conform cerințelor GOST 8736-93

Codul NM MD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 8736-93 pet. 4.3, 4.4.1, 4.4.4; RNI 06-5.3.35:2001 pet. 2.2.

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN" SA, str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600005791


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0741 din 28.08.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 866/1 din 24.08.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 227/8 din 25.08.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md



Seria A Nr. 006216



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001048

Data emiterii: 14 august 2017 Valabil până la: 14 august 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NM MD
2715

Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație mare,
marca M-I, pentru beton asfaltic poros ȘKPg - I
fabricat conform SM STB 1033:2008
Produs fabricat în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;
SM STB 1033:2008 pct. 5.3 tab.5.3 (1, 2, 3, 4); 5.4; 5.6; RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.R.L. "DROMAS -CONS", MD 2055, mun. Chișinău, or.Vatra, str.Calea Ghidighici, 15/1

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600107905

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.694 din 11.08.2017, eliberat de CÎ al ICȘC "INCERCOM" ÎS,
mun.Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 valabil până la 22.02.2018;
Nr.3874 din 21.07.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD-2064, mun. Chișinău, str. E.Coca 28,
certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.81 din 11.08.2017, eliberat
de OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
una dată pe an
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Nr. 001048



Conducătorul organismului
de certificare

"DROMAS-CONS" S.R.L.
C/1 1003600107905
LABORATOR

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL.



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001049

Data emiterii: 14 august 2017 Valabil până la: 14 august 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație fină tip "B",
marca M-II, pentru beton asfaltic compact ȘMBg - II/2,3
fabricat conform SM STB 1033:2008
Produs fabricat în serie

Codul NM MD
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008; SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11); 5.4; 5.6;
RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.R.L. "DROMAS -CONS", MD 2055, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, 15/1

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600107905

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Rapoartelor de încercări: Nr.694/2 din 11.08.2017, eliberat de CÎ al ICȘC "INCERCOM" ÎS,
mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 valabil până la 22.02.2018;
Nr.3874 din 21.07.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD-2064, mun. Chișinău, str. E.Coca 28,
certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.81 din 11.08.2017, eliberat
de OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
una dată pe an
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL