

Data începutului încercării: 04.10.2019

Data finisării încercărilor: 05.10.2019

**REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR** Nr. 1061/1

Nr.	Denumirea indicatorilor	U/m	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristicile încercate	Indicativul DN pentru metode de încercări	Cerințe documentul. normativ pentru caracteristicile încercate	Indicatori reali			
						1	2	3	media
1	Rezistența la rupere	MPa	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.11; GOST 11262-80	min: 37	37,86	38,21	38,48	38,2
2	Grosimea stratului de protecție	mkm	GOST 30673-99 pct. 5.2.6	GOST 30673-99 pct. 7.3	min: 50	50	50	50	50
3	Schimbarea dimensiunilor la acțiunea termică	%	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.12	max: 2	2,0	2,0	2,0	2,0
4	Rezistența termică la T 150°C / 30 min/	-	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.15	Se exclud crăpături și îmfături	Crăpături și îmfături lipsesc			Crăpături și îmfături lipsesc

Concluzie privind rezultatele încercărilor produsului : Profile din policlorură de vinil pentru tâmplării m.c «VEKA» prezentate de către : „ECATERIX” SRL Moldova mun. Bălți producător: ООО „ВЕКА Украина” Ucraina după caracteristicile verificate corespund cerințelor GOST 30673-99 pct 5.2.6; pct 5.3.1 , t. 3.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. OC „CERTMATCON” SRL
2. CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS
- 3 „ECATERIX” SRL

Conducătorul CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S .

Executantul : Specialist



Mornealo N.

Coreni N.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

- Rezultatele încercărilor se referă la probele testate .
- Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a stampiliei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Încercom” Î.S.
- Retipararea raportului de încercări fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Încercom” Î.S. este strict intzerzisă.



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C007900-17

Data emiterii: 11 octombrie 2019

Valabil pînă la: 11 octombrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării, clasa B, marca comercială "WHS".  
Contract Nr. 852-100-070817 din 07.08.2017 cu OOO "BEKA PYC", Federația Rusă.

Codul NM MD  
3916

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";  
GOST 30673-99 pct. 4.4 tab.1, pct. 5.2.1, 5.2.4-5.2.6, 5.3.1 tab.3 (ind. 1, 5, 6), 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8;  
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "BEKA PYC", Federația Rusă.

Codul țării  
RU

SOLICITANT

S.C. "ECATERIX" S.R.L.,  
str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.

Codul IDNO  
1006602004847

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0859 din 10.10.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la  
07.05.2018 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 238/1 din 02.10.2017, eliberat de  
LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare  
Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare și control tehnic  
Nr. 859 din 02.10.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023;  
Raport de încercări Nr. 1061 din 05.10.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS,  
mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 06.02.2014 valabil pînă la  
22.02.2020.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare  
ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 821 din 13.07.2019.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Seria A № 006349



Conducătorul OC

Puha I.

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON“, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C007901-17

Data emiterii: 11 octombrie 2019

Valabil pînă la: 11 octombrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării, clasa A, marca comercială "VEKA".  
Contract Nr. 11-310717 din 31.07.2017 cu OOO "BEKA Украина", Ucraina.

Codul NMMD
3916

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";  
GOST 30673-99 pct. 4.4 tab.1, pct. 5.2.1, 5.2.4-5.2.6, 5.3.1 tab.3 (ind. 1, 5, 6), 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8;  
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "BEKA Украина", Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

S.C. "ECATERIX" S.R.L.,  
str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.

Codul IDNO
1006602004847

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0860 din 10.10.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la  
07.05.2018 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 238/2 din 02.10.2017, eliberat de  
LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare  
Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare și control tehnic  
Nr. 860 din 02.10.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023;  
Raport de încercări Nr. 1061/1 din 05.10.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS,  
mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 06.02.2014 valabil pînă la  
22.02.2020.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare  
ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 821 din 13.07.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Seria A № 006350



Conducătorul OC

Puha I.



**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
**Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de**  
**OC „CERTMATCON“, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)**

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

## Raport de încercări

### Nr. 238/2 din 02.10.2019.

**Agentul economic**

**"Ecaterix" SRL, str. Ștefan cel Mare, 125,  
mun. Bălți, Republica Moldova**

**Solicitant**  
**Denumirea produsului**

**OC "CertMatCon".**  
**Profile din policlorură de vinil (PVC), pentru timplării,  
mc "VEKA".**

**Producător**  
**Documente de însoțire**

**OOO «Века Украина», Ucraina.**  
**Cererea Nr. 238 din 29.09.2017, Act de prelevare Nr. 0860/1 din  
29.09.2017 program de încercări de la OC Cert MatCon**  
**Guțu M. - Expert OC CertMatCon**

**Prezentat de către**  
**Cantitatea/masa probei**  
**Numărul de laborator al probei**
**1,0 kg**
**238/2**
**Data receptiei**  
**Data încercărilor**  
**Documente normative**
**29.09.2019.**
**02.10.2019.**
**RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2;**
**HG nr. 226 din 29.08.2008 pct. 9.3**
**Certificare**
**Scopul încercărilor**  
**Condițiile de încercare**
**U=73%, T= 23.4 C°**

## REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	3.11
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	3.24
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	65.8	124
A <sub>eff</sub> Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	5.92	12.3

**Declarație de conformitate:**

- Notă:** 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.  
 2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.  
 3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

**Executor încercări**


**Rotari Anatolie**

/nume, prenume/


 /semnătura/

**Rotari Anatolie**

/nume, prenume/


 /semnătura/