

**SUPRATEN SA**

MD-2059, mun. Chișinău  
str. Petricani, 84  
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08  
Tel/fax: +373 22 31-70-40  
e-mail: [office@supraten.md](mailto:office@supraten.md)  
[www.supraten.md](http://www.supraten.md)

---

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. DC 39/12.06.2023

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Grund universal – **SUPRATON EXTRA**

2. Utilizarea preconizată:

Grundul universal **SUPRATON EXTRA** se utilizează în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperire cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor suport cu nivel sporit de absorbție: tencuieli pe bază de ciment cu var, beton ușor, piatră de calcar, fortan, cărămidă, gips-carton, tencuieli pe bază de ipsos, gleturi și etc.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

**"SUPRATEN" S.A.**, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani 84.

InfoLine: +373 22 268 000, e-mail: [call\\_center@supraten.md](mailto:call_center@supraten.md), website: [supraten.md](http://supraten.md)

4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

**SF 38622974-002:2010** Materiale dispersive în apă pentru finisaje

# 6. Performanța produsului:

| Nr.                                                              | Caracteristică                                                          | UM     | Standardul de încercări | Prevederile din standard                                                                                                  | Valori declarate (rezultate încercări)                                                                          | Executor                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Determinări pe probe acoperite cu grund universal SUPRATON EXTRA |                                                                         |        |                         |                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                |
| 1                                                                | Aspectul                                                                | vizual | SM SR EN ISO 1513:2013  | aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri                         | aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri                         | LÎ al "SUPRATEN" S.A.                          |
| 2                                                                | Fracția masică a substanțelor nevolatile                                | %      | SM EN ISO 3251:2019     | minim 5,8 %                                                                                                               | 9,76                                                                                                            |                                                |
| 3                                                                | pH                                                                      |        | SM EN ISO 789-9:2019    | 7,0-9,0                                                                                                                   | 8,31                                                                                                            |                                                |
| 4                                                                | Rezistența peliculei la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C | h      | EN ISO 2812-2:2019      | după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței trebuie să fie fără schimbări în comparație cu mostra standard | după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței este fără schimbări în comparație cu mostra standard |                                                |
| 5                                                                | Determinarea conținutului de compuși organici volatili (COV)            | g/l    | SR EN ISO 11890-2:2010  | Nu mai mult de 30                                                                                                         | 0,55                                                                                                            | S.C. OMNITEST Laborator SA, București, România |

# 7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului "SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana

Șef laborator SUPRATEN S.A.  
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

la 12 iunie 2023