

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat, inclusiv montarea

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Aparat de aer condiționat tip split	Inventor Optima 12000BTU	Grecia	Inventor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nivel de zgomot, Db: 20-43; ▪ Moduri de operare: răcire/încălzire; ▪ Capacitate de răcire, BTU: 9000-15000; ▪ Temperatura maximă de funcționare pe răcire: minim +40 °C; ▪ Temperatura minimă de funcționare pe încălzire: minim -5 °C; ▪ Suprafața maximală, m2: 20-25; ▪ Capacitate de răcire, W: 2050- 	Capacitatea de racire(BTU/H) 12000 Capacitatea de racire(kWatt) 3.52 Capacitatea de incalzire (BTU/H) 12000 Capacitatea de incalzire (kWatt) 3.81 EER racire (w/w) 3.21 COP incalzire (w/w) 3.61 Nivel de zgomot (Minim/Mediu/Mare) 28.5/34.5/41.5 Interval de functionare : Racire 18~43 ⁰ C Incalzire -7 ~24 ⁰ C Suprafața maximală, m2: 30-40 <ul style="list-style-type: none"> ▪ <b style="color: red;">Garanție 24 luni;

				3600; ▪ Capacitate de încălzire, W: 2020-3700; ▪ Garanție minim - 12 luni; Fără instalare și fără accesoriile pentru instalare.	Fără instalare și fără accesoriile pentru instalare.
--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Godorozea Dumitru În calitate de: Director

Ofertantul: „ACGV ENGINEERING” SRL Adresa: mun. Chișinău, str.Calea Iesilor 67 , of.167