



Organism Acreditat OCpr-049

CERTMATCON

MD-2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău,  
Republica Moldova.

tel /fax: +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.

e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md).



# CERTIFICAT

## DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI PRODUSULUI

Numărul: CPP-180-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală, conform ANEXEI- una filă**

Produse de: **ООО «Завод теплоизоляционных материалов «ТЕХНО»**,  
str. Rizdviana, 300, or. Cercasi, Ucraina

Loc de producție: **str. Rizdviana, 300, or. Cercasi, Ucraina**

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea evaluării și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului armonizat

**SM EN 13162+A1:2016**

Organismul de certificare a efectuat controlul producției în fabrică, a confirmat verificarea continuă a constanței performanței la producător și confirmă că sunt respectate cerințele esențiale a standardului pentru produs în conformitate cu **sistemul 1**.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 21.06.2021 și va rămâne valabil până la data de 20.06.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Evaluarea de supraveghere se va realiza o dată pe an în perioada de valabilitate a certificatului de conformitate, rezultatul evaluării va fi confirmat prin raport de evaluare de supraveghere. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Director General

Ion PUHA





ANEXA

la CERTIFICATUL DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI Nr. CPP-180-2021


| Nr. | Tip/Marca   | Densitatea,<br>kg/m <sup>3</sup> |
|-----|---|----------------------------------|
| 1   | TECHNOLITE EXTRA/ "РОКЛАЙТ" ЛАЙТ                          | 30±5                             |
| 2   | TECHNOVENT STANDARD/ ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА/Izolație tehnică 80 | 80±8                             |
| 3   | TECHNOROOF N30/ Izolație tehnică 120                      | 115±15                           |
| 4   | TECHNOROOF N40H   | 125±15                           |
| 5   | TECHNOROOF V50/ ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА                         | 170±15                           |
| 6   | TECHNOROOF V60/ ТЕХНОРУФ В ОПТИМА                         | 180±15                           |
| 7   | TECHNOSANDWICH WALL                                       | 105±20                           |
| 8   | TECHNOFACADE  | 145±14                           |
| 9   | TECHNOFACADE EFFECT                                       | 135±13                           |
| 10  | TECHNOROOF 45   | 140±14                           |
| 11  | TECHNOROOF V70/ ТЕХНОРУФ В ПРОФ                           | 190±15                           |
| 12  | TECHNOACOUSTIC  | 40±5                             |
| 13  | TECHNOLITE OPTIMA/ ТЕХНОВЕНТ Н/ Izolație tehnică 40       | 35±5                             |
| 14  | TECHNOBLOCK STANDARD/ ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ                    | 45±5                             |
| 15  | TECHNOBLOCK PROF  | 65±5                             |
| 16  | TECHNOBLOCK OPTIMA/ Izolație tehnică 60                   | 55±5                             |
| 17  | TECHNOVENT PROF/ ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА/ Izolație tehnică 100  | 100±10                           |
| 18  | TECHNOFLOOR STANDARD/ ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА<br>ТЕХНОФАС ДЕКОР | 110±11                           |
| 19  | TECHNOROOF 50/ ТЕХНОРУФ ПРОФ/ Izolație tehnică 150        | 160±15                           |
| 20  | TECHNOFACADE EXTRA/TECHNOFACADE EXTRA                     | 90±10                            |
| 21  | TECHNOFACADE COTTAGE/TECHNOFACADE COTTAGE                 | 105±10                           |
| 22  | TECHNOFACADE OPTIMA/ ТЕХНОРУФ Н ПРОФ<br>ТЕХНОФАС ОПТИМА   | 120±10                           |

Asigurăm și declarăm pe propria răspundere, că în perioada aflării produselor în posesia întreprinderii noastre, au fost respectate toate condițiile privind transportul, depozitarea și păstrarea produselor menționate în prezenta copie a certificatului de conformitate și aceste produse nu pun în pericol securitatea națională, viața, creditatea, sănătatea și bunurile consumatorilor și nu produc impact negativ asupra mediului înconjurător



Director General

Ion PUHA







## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 12826\_\_

|   |  |
|---|--|
| Producător sau reprezentantul său autorizat   |  |
| Producător  | Reprezentant autorizat                   |
| <b>PPG ROMANIA SA</b>   | -  |
| Codul de referință al produsului dat de producător  | <b>BRILLIANT SILIKONDEKOR KP BARASEC</b> |
| Cod .....-..... Lot nr. R338573676 Cantitatea (kg) 6000 fabricat in data de 21.09.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirarii: 21.09.2025 |  |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant SilikonDekor KP Barasec**”, având domeniul de utilizare: Tencuiala pe baza de lianți organici utilizată pentru finisarea la exterior a peretilor, plafoanelor și stalpilor în clădiri civile și industriale și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010**. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.

Performanțele produsului:

| Caracteristici  | Standardul de încercări   | Valoare impusa | Valori declarate |
|---|---------------------------|----------------|------------------|
| <b>Aspect</b>   | vizual                    | Omogen,        | pasta vascoasa   |
| <b>pH</b>   | SR EN ISO 10523:2012      | 8.5 – 9.5      | 9.11             |
| <b>Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20° C , Pa.s</b> | SR EN ISO 2555:2018       | 700 - 1000     | 920              |
| <b>Clasa de reacție la foc</b>                                | SR EN ISO 13501-1+A1:2010 | -              | NPD              |

- **Denumirea și descrierea produsului:** „**Brilliant SilikonDekor KP Barasec**”, având domeniul de utilizare: Tencuiala pe baza de lianți organici utilizată pentru finisarea la exterior a peretilor, plafoanelor și stalpilor în clădiri civile și industriale. Este conform cu : **Fisa Tehnica / Specificație Tehnică nr. 333**.
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul):-
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul):
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** -

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Florentina Toader

Manager SMC

Bucuresti, 22.09.2023.....

(locul și data emiterii)

Asigurăm și declarăm pe propria răspundere, că în perioada aflării în posesia întreprinderii noastre, au fost respectate toate condițiile privind transportul, depozitarea și păstrarea produselor menționate în prezenta copie a certificatului de conformitate și aceste produse nu pun în pericol siguranța națională, viața, sănătatea și bunurile consumatorilor și nu produc impact negativ asupra mediului înconjurător





## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 14953

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Producător sau reprezentantul său autorizat  |                                 |
| Producător   | Reprezentant autorizat          |
| <b>PPG ROMANIA SA</b>  | -                               |
| Codul de referință al produsului dat de producător   | <b>BRILLIANT FASSADEN GRUND</b> |
| Cod .....-.....Lot nr. R345596122 Cantitatea (kg) 5400...fabricat in data de 09.11.2023 cu termen de valabilitate .....24..... (luni) Data expirarii: 09.11.2025 |                                 |

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu Art.4 din Ordonanța 21 / 1992, privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**Brilliant Fassaden Grund**”, având domeniul de utilizare: Grund structurat special pigmentat, cu aspect mat, ce se utilizează pentru reducerea absorbabilității suprafețelor minerale și ca strat intermediar de fond și aderență înainte de aplicarea tencuielilor decorative și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO / CEI 17050-1: 2010**. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător.

Performanțele produsului:

| Caracteristici  | Standardul de încercări   | Valoare impusa | Valori declarate |
|---|---------------------------|----------------|------------------|
| Aspect  | vizual                    | Omogen,        | pasta vascoasă   |
| pH  | SR EN ISO 10523:2012      | 8.5 – 9.5      | 9.5              |
| Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 20 <sup>o</sup> C, Pa.s | SR EN ISO 2555:2018       | 3.5 – 4.5      | 3.91             |
| Clasa de reacție la foc   | SR EN ISO 13501-1+A1:2010 | -              | NPD              |

- Denumirea și descrierea produsului: „**Brilliant Fassaden Grund**”, având domeniul de utilizare: Grund structurat special pigmentat, cu aspect mat, ce se utilizează pentru reducerea absorbabilității suprafețelor minerale și ca strat intermediar de fond și aderență înainte de aplicarea tencuielilor decorative. Este conform cu: **Fisa Tehnică / Specificație Tehnică nr. 334**.
- Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității (dacă este cazul): -
- Numărul certificatului (dacă este cazul): -
- Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană (dacă este cazul): -
- Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: -

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Florentina Toader  
Manager SMC

(numele și funcția)



Bucuresti, 09.11.2023.....  
(locul și data emiterii)

Asigurăm și declarăm pe propria răspundere, că în perioada afliării produselor în posesia întreprinderii noastre, au fost respectate toate condițiile de transport, depozitarea și păstrarea produselor menționate în prezenta copie a certificatului de conformitate și aceste produse nu pun în pericol securitatea națională, viața, sănătatea și bunăstarea consumatorilor și nu produc impact negativ asupra mediului înconjurător





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗДОРОВЬЯ  
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a  
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725  
IDNO 1018601000021  
e-mail: [office@ansp.gov.md](mailto:office@ansp.gov.md)

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ/ Медицинская документация  
FORMULAR/ Форма Nr. 303-2/e  
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828  
от 31.10.11  
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul  
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC  
Certificat nr. L1-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-19227/2024**  
*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*  
**din/от 15 februarie 2024**

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудовании*  
Produse utilizate în lucrări de construcție – vopsea email, grund, tencuială m.c.Briliant

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a  
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))  
Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele pentru construcții aprobat  
prin HG 913/2016

**Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения**  
PPG România SA, România

**Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения**  
SUPRATEN S.A. , Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, Petricani str-la 2, 84

**Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /**  
*Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило*  
Demers, contract nr.01SPT/20.03.2019 din 29.03.2019, act adițional nr.9 din 20.12.2023, facturi, fișa cu date de securitate,  
fișa tehnică, rapoarte a încercărilor de laborator nr.51014563-51014564 din 07.02.2024, nr.51014565-51014566 din  
31.01.2024  
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**  
**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)** **Normativul sanitar / санитарный норматив**  
conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51014563-51014564 din 07.02.2024, nr.51014565-51014566 din 31.01.2024

**Domeniu de utilizare / Область применения:**  
lucrări de construcții, finisare

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,**  
*транспортировки, меры безопасности:*  
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 28-02-2025

**DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**

**Nicolae Jelamschi**

Digitally signed by Nicolae Jelamschi  
Date: 2024.02.15 12:53:54 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova







Organism Certificare Produse CERTMATCON  
 MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
 tel.: +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.  
 www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md



# CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ  
 Numărul: CPF-156-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**MORTAR DE ZIDĂRIE**  
 realizate industrial pe bază de ciment,  
 pentru aplicarea în pereți de zidărie, coloane și pereți despărțitori  
 marca comercială ZIDAR



VERIFICA CERTIFICATUL



Fabricate de:  
**"SUPRATEN" S.A.,**  
 str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova  
 Loc de producție: str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

**SM EN 998-2:2017**

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Certificare inițială | 20.04.2021 |
| Recertificare        | 19.04.2024 |
| Expirare             | 18.04.2029 |

Asigurăm și declarăm pe propria răspundere, că în perioada afliării produselor în posesia întreprinderii noastre, au fost respectate toate condițiile privind transportul, depozitarea și păstrarea produselor menționate în prezenta copie a certificatului de conformitate și aceste produse nu pun în pericol siguranța națională, credibilitatea, sănătatea și bunăvârta consumatorului și nu au produs impact negativ asupra mediului.

Director General  
 Ion PUIA

- de vizat până în aprilie 2025
- de vizat până în aprilie 2026
- de vizat până în aprilie 2027
- de vizat până în aprilie 2028

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.





DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ - Medicină sanitară  
FORMULAR Formă Nr. 303/2-c  
APROBAT DE MS al RM - N. nr. 14/10.02.2018  
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul  
Național de Acreditare din Republica Moldova - MOLDAV  
Национальный лабораторный центр аккредитации  
Национального Агентства по вопросам Сертификации  
Сертификат № 14043 от 17.02.2018 валид până la 16.02.2020

MINISTERUL SĂNĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂȚATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghie, Asachi, 67-a  
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725  
IDNO 1018601000021  
e-mail: [office@ansp.gov.md](mailto:office@ansp.gov.md)

**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14957/2022**  
*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*  
din OT 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*  
GRUND: universal "Supraton Extra", cu penetrare profundă "Tuffuhgput", antifungic "Supraton Lux Bioacid", "Supraton",  
siliconic cu penetrare profundă "Silicon Grund"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / *соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам)* (se va indica denumirea completă a  
Regulamentului (lor) sanitar (e) / *указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)*  
SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor  
pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / *организация-произв./импортёр, страна-происхождения*  
„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / *назначение санитарного заключения*  
SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc. 209 of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (ei) u servii /  
*Основание для признания продукции соответствующему (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) по закону*  
Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr. 51000315 din 01.08.2022  
ta enumeră documentele de însoțire, buletinele de analiză / *перечислить сопроводительные доку., протокол(ы) испытаний*

Caracteristica sanitară a produselor / *санитарная характеристика продукции*  
Parametrii (factorii) / *показатели (факторы)*  
conform raportului încercărilor de laborator nr. 51000315 din 01.08.2022

Normativul sanitar / *санитарная норма*

Domeniu de utilizare / *Область применения*  
lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / *условия применения, хранения, перевозки, меры безопасности*  
transportarea, depozitarea, măsurile de securitate  
producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare

AVIZUL SANITAR este valabil până la / *Санитарное заключение действително до*  
DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂȚATE PUBLICĂ  
Nicolae Jelamschi

Asigurăm și declarăm pe propria răspundere, că în  
perioada aflării produselor în posesia întreprinderii  
noastre, au fost respectate toate condițiile privind  
transportul, depozitarea și păstrarea produselor  
menționate în prezenta copie a certificatului de  
conformitate și aceste produse nu pun în pericol  
securitatea națională, viața, ereditatea, sănătatea și  
bunurile consumatorilor și nu produc impact  
negativ asupra mediului înconjurător.





**SUPRATEN SA**

MD-2059, mun. Chişinău  
str. Petricani, 84  
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08  
Tel/fax: +373 22 31-70-40  
e-mail: office@supraten.md  
www.supraten.md

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Nr. DC 9/19.07.2024

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Vopsea latex pentru interior – **MATTLATEX**

2. Utilizarea preconizată:

Vopseaua **MATTLATEX** se utilizează la interior pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton, precum și a tapetului din fibră de sticlă sau în relief. Poate fi aplicată la interior pe suprafețe din lemn (PFL, PAL) și în încăperi cu umiditate sporită.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

**"SUPRATEN" S.A.**, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani 84.  
InfoLine: +373 22 268 000, e-mail: [call\\_center@supraten.md](mailto:call_center@supraten.md), website: [supraten.md](http://supraten.md)

4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

**SF 38622974-002:2010** Materiale dispersive în apă pentru finisaje

6. Performanța produsului:

| Nr.   | Caracteristică                           | UM     | Standardul de încercări | Prevederile din standard  | Valori declarate (rezultate încercări)  | Executor |
|---|--|--------|-------------------------|---|---|----------|
| Determinări pe probe acoperite cu vopsea latex interior MATTLATEX |  |        |                         |   |   |          |
| 1   | Aspectul                                 | vizual | SM SR EN ISO 1513:2013  | aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri | aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri |          |
| 2   | Fracția masică a substanțelor nevolatile | %      | SM EN ISO 3251:2019     | nu mai puțin de 100   | 63,32   |          |
| 3   | Finețea de dispersie                     | mkm    | SM EN ISO 1524:2016     | nu mai puțin de 100   | 18  |          |

PR 01/09 red.2 data: 08.02.2021



Asigurăm și declaram în numele nostru, că în perioada aflării produselor în posesia întreprinderii noastre, am fost respectând condițiile privind transportul, depozitarea și păstrarea produselor menționate în prezenta copie a certificatului de conformitate și aceste produse nu pun în pericol securitatea națională, viața, creditatea, sănătatea și bunurile consumatorilor și nu produc impact negativ asupra mediului înconjurător



|   |   |                   |                       |   |   |                                    |
|---|---|-------------------|-----------------------|---|---|------------------------------------|
|   | Dimensiunea granulelor  | Clasa             | SM SR EN 1062-1:2013  | S <sub>1</sub> – fină < 100 mkm<br>S <sub>2</sub> – medie < 300 mkm<br>S <sub>3</sub> – mare > 1500<br>S <sub>4</sub> – foarte mare > 1500  | Clasa S <sub>1</sub>  | LÎ al "SUPRATEN" S.A.              |
| 4 | Densitatea  | g/cm <sup>3</sup> | SM EN ISO 2811-1:2016 | minim 1,0   | 1,556   |                                    |
| 5 | pH  |                   | SM EN ISO 789-9:2019  | maxim 10,0  | 9,07  |                                    |
| 6 | Rezistența peliculei la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C | h                 | EN ISO 2812-2:2019    | după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței trebuie să fie fără schimbări în comparație cu mostra standard   | după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței este fără schimbări în comparație cu mostra standard |                                    |
| 7 | Grosimea peliculei uscate   | mkm               | SM SR EN 1062-1:2013  | E <sub>1</sub> – ≤ 50 mkm<br>E <sub>2</sub> – > 50 ≤ 100 mkm<br>E <sub>3</sub> – > 100 ≤ 200 mkm<br>E <sub>4</sub> – > 200 ≤ 400 mkm<br>E <sub>5</sub> – > 400  | 85,0<br>Clasa E <sub>2</sub>  |                                    |
| 8 | Rezistența la frecare umedă   | Clasa             | EN 13300:2022-11      | Clasa 1 < 5 după 200 de cicluri de spălare<br>Clasa 2 ≥ 5 și < 20 după 200 de cicluri de spălare<br>Clasa 3 ≥ 20 și < 70 după 200 de cicluri de spălare<br>Clasa 4 < 70 după 40 de cicluri de spălare<br>Clasa 5 ≥ 70 după 40 de cicluri de spălare | Clasa 2   | EPH Laboratory<br>Dresden, Germany |

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului "SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către

Ciloci Oxana


Șef laborator SUPRATEN S.A.

mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9



Asigurați-vă și declarăm pe propria răspundere, că în procesul fabricării produselor în posesia întreprinderii noastre au fost respectate toate condițiile privind controlul, depozitarea și păstrarea produselor conformitate cu această declarație de conformitate și aceste produse nu pun în pericol securitatea națională, viața, credința, sănătatea și bunurile consumatorilor și nu produc impact negativ asupra mediului înconjurător

la 19 iulie 2024





**SUPRATEN SA**

MD-2059, mun. Chişinău  
str. Petricani, 84  
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08  
Tel/fax: +373 22 31-70-40  
e-mail: office@supraten.md  
www.supraten.md

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**  
Nr. DC 12/19.07.2024

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Vopsea universală cu efect antibacterian – **SANSIRO**

2. Utilizarea preconizată:

Vopseaua **SANSIRO** se utilizează la interior și exterior pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli de ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Se utilizează în încăperi cu un grad sporit de umiditate și intens exploatate, cum ar fi bucătării, băi ș.a. De asemenea se recomandă pentru vopsirea încăperilor ce necesită respectarea normelor igienico-sanitare.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani 84.  
InfoLine: +373 22 268 000, e-mail: [call\\_center@supraten.md](mailto:call_center@supraten.md), website: [supraten.md](http://supraten.md)

4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

**SF 38622974-002:2010** Materiale dispersive în apă pentru finisaje

6. Performanța produsului:

| Nr.   | Caracteristică                           | UM     | Standardul de încercări | Prevederile din standard  | Valori declarate (rezultate încercări)  | Executor |
|---|--|--------|-------------------------|---|---|----------|
| Determinări pe probe acoperite cu vopsea universală efect antibacterian SANSIRO |  |        |                         |   |   |          |
| 1   | Aspectul                                 | vizual | SM SR EN ISO 1513:2013  | aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri | aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri |          |
| 2   | Fracția masică a substanțelor nevolatile | %      | SM EN ISO 3251:2019     | minim 40%   | 58,67   |          |

PR 01/09 red.2 data: 08.02.2021

Declarația este valabilă doar în scopul verificării conformității și nu reprezintă o garanție de calitate. În cazul în care produsul este găsit defect, se recomandă să se contacteze serviciul clienți al producătorului pentru a solicita o soluție. Declarația este valabilă doar în scopul verificării conformității și nu reprezintă o garanție de calitate. În cazul în care produsul este găsit defect, se recomandă să se contacteze serviciul clienți al producătorului pentru a solicita o soluție.





|    |   |                                    |                        |   |   |                       |  |
|----|---|------------------------------------|------------------------|---|---|-----------------------|--|
| 3  | Finetea de dispersie  | mkm                                | SM EN ISO 1524:2016    | nu mai mult de 150  | 23  | LÎ al "SUPRATEN" S.A. |  |
|    | Dimensiunea granulelor  | Clasa                              | SM SR EN 1062-1:2013   | S <sub>1</sub> – fină < 100 mkm<br>S <sub>2</sub> – medie < 300 mkm<br>S <sub>3</sub> – mare > 1500<br>S <sub>4</sub> – foarte mare > 1500  | Clasa S <sub>1</sub>  |                       |  |
| 4  | Densitatea  | g/cm <sup>3</sup>                  | SM EN ISO 2811-1:2016  | minim 1,0   | 1,451   |                       |  |
| 5  | pH  |                                    | SM EN ISO 789-9:2019   | maxim 10,0  | 9,45  |                       |  |
| 6  | Rezistența peliculei la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C | h                                  | EN ISO 2812-2:2019     | după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței trebuie să fie fără schimbări în comparație cu mostra standard   | după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței este fără schimbări în comparație cu mostra standard |                       |  |
| 7  | Grosimea peliculei uscate   | mkm                                | SM SR EN 1062-1:2013   | E <sub>1</sub> – < 50 mkm<br>E <sub>2</sub> – > 50 ≤ 100 mkm<br>E <sub>3</sub> – > 100 ≤ 200 mkm<br>E <sub>4</sub> – > 200 ≤ 400 mkm<br>E <sub>5</sub> – > 400  | 85,0<br>Clasa E <sub>2</sub>  |                       |  |
| 8  | Coeficientul de transmisie a apei lichide                               | kg/m <sup>2</sup> t <sub>0.5</sub> | SM SR EN 1062-3:2013   | W <sub>0</sub> – nu se reglementează<br>W <sub>1</sub> – sporit (> 0,5)<br>W <sub>2</sub> – mediu (> 0,1-0,5)<br>W <sub>3</sub> – redus (< 0,1)   | 0,07 / Clasa W <sub>3</sub>   |                       |  |
| 9  | Determinarea conținutului de compuși organici volatili (COV)            | g/l                                | SR EN ISO 11890-2:2010 | nu mai mult de 30   | 0,13  |                       | S.C. OMNITEST Laborator SA, București, România |
| 10 | Rezistența la frecare umedă   | Clasa                              | EN 13300:2022-11       | Clasa 1 < 5 după 200 de cicluri de spălare<br>Clasa 2 ≥ 5 și < 20 după 200 de cicluri de spălare<br>Clasa 3 ≥ 20 și < 70 după 200 de cicluri de spălare<br>Clasa 4 < 70 după 40 de cicluri de spălare<br>Clasa 5 ≥ 70 după 40 de cicluri de spălare | Clasa 2   |                       | EPH Laboratory<br>Dresden, Germany             |

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului "SUPRATEN" S.A. Republica Moldova, mun. Chișinău str. Meșterul Manole, 9 , tel: +373 22 479 072 e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

PR 01/09 red.2 data: 08.02.2021

Asigurăm și declarăm pe propria răspundere, că în perioada de valabilitate a prezentei declarații în posesia întreprinderii noastre, produsele asociate în prezentul document sunt în siguranță în timpul transportului, depozitării și prezentării în condițiile menționate în prezenta copie a certificatului de conformitate și aceste produse nu pun în pericol securitatea națională, viața, ereditatea, sănătatea și bunurile consumatorilor și nu produc impact negativ asupra mediului înconjurător.





## SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chişinău  
str. Petricani, 84  
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08  
Tel/fax: +373 22 31-70-40  
e-mail: office@supraten.md  
www.supraten.md

### DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. DC 48/12.06.2023

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Grund pentru suprafețe neabsorbante – **BETOKONTAKT**

2. Utilizarea preconizată:

Grundul pentru suprafețe neabsorbante **BETOKONTAKT** se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense, neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren, etc.). Pentru lucrări la interior și exterior.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

"**SUPRATEN**" S.A., Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani 84.  
InfoLine: +373 22 268 000, e-mail: [call\\_center@supraten.md](mailto:call_center@supraten.md), website: [supraten.md](http://supraten.md)

4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *Nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

**SF 38622974-002:2010** Materiale dispersive în apă pentru finisaje

PR 01/09 red.2 data: 08.02.2021

Asigurați-vă că produsul este utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și în perioadele de valabilitate ale produselor în perioada de garanție. Nu se garantează respectarea tuturor condițiilor privind transportul, depozitarea și utilizarea produselor menționate în prezenta declarație de conformitate în aceste produse nu pun în pericol securitatea națională, viața și sănătatea și bunăstarea consumatorilor și nu au un impact negativ asupra mediului.





6. Performanța produsului:

| Nr.   | Caracteristică  | UM     | Standardul de încercări | Prevederile din standard  | Valori declarate (rezultate încercări)  | Executor                    |
|---|---|--------|-------------------------|---|---|-----------------------------|
| Determinări pe probe acoperite cu grund pentru suprafețe neabsorbante BETOKONTAKT |   |        |                         |   |   |                             |
| 1   | Aspectul  | vizual | SM SR EN ISO 1513:2013  | aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri                         | aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri                         | LÎ al<br>"SUPRATEN"<br>S.A. |
| 2   | Fracția masică a substanțelor nevolatile                                | %      | SM EN ISO 3251:2019     | minim 50 %  | 60,08   |                             |
| 3   | pH  |        | SM EN ISO 789-9:2019    | 7,0-9,0   | 8,57  |                             |
| 4   | Rezistența peliculei la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C | h      | EN ISO 2812-2:2019      | după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței trebuie să fie fără schimbări în comparație cu mostra standard | după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței este fără schimbări în comparație cu mostra standard |                             |

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului "SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole,9, tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana

Șef laborator SUPRATEN S.A.  
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

