

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție: Informația găsită în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1771241970074 din 16.02.2026						
Obiectul achiziției: <i>Instalații electrice pentru balizaj luminos</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Semafor roșu intermitent	Cod. AL-080-24-RE-230 Road-Holding Position Light	Italia	FRIARS	LED; 220V;12 INCH (300 mm); IP-65; <i>Cerințele tehnice : material – aluminiu, lumină - roșie, intermitentă (flash-uri sincronizate), 30-60 flash pe minut, timp de funcționare – 24h pe zi, temperatura de lucru -20 C +60 C, lentila acestui LED să garanteze o vizibilitate bună și în condiții meteorologice nefavorabile conform CS ADR-DSN.M.770</i>	LED; 220V;12 INCH (300 mm); IP-65; <i>Cerințele tehnice : material – aluminiu, lumină - roșie, intermitentă (flash-uri sincronizate), 30-60 flash pe minut, timp de funcționare – 24h pe zi, temperatura de lucru -40 C +55 C, lentila acestui LED conform CS ADR-DSN.M.770</i>	Atasat Fisa Tehnica
Corp balizaj luminos joasă tensiune	AL-OBS-05-230 PULSAR	Romania	Signalight	230 V AC, Tip A, fără senzor intern, gradul de protecție la impact IK10, gradul de protecție la apă și praf IP67	230 V AC, Tip A, fără senzor intern, gradul de protecție la impact IK10, gradul de protecție la apă și praf IP67	Atasat Fisa Tehnica
Airfield Halogen	cod, 58304	NARVA	Germania	Narva 58304 6101LL - 6.6A 48W Cable Flat Female <i>(sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) luminile specificate sunt folosite la balizajul luminos aeroport</i>	Narva 58304 6101LL - 6.6A 48W Cable Flat Female	Atasat Fisa Tehnica
Lumina adâncită RTP	TCL-S-I-31-G00000-20-IO-1100	TKH Airport Solutions	Danemarca	TCL-S-I-31-G00000-2-IO-1100 (LED Texture TKH Airport Solutions) <i>(sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) luminile specificate sunt folosite la balizajul luminos aeroport</i>	Taxiway Centerline /Straight/Photometrics;ICAO / CAT III / 8 Inch inset/ Side A, Green, no toe-in /Side B;Blank / Sapphire prism / Cable; 250mm, one plug / Plug; standart FAA 2-pole plug / With fail-open (relay) / No heater / No special options / 011.637-077	Atasat Fisa Tehnica

Lumină portabilă de culoare roșie destinată pentru închiderea unor porțiuni a cailor de rulaj(TWY), a pistelor (RWY) sau a platformei (Apron)	AL-193-01-RE Polaris Unserviceability - V3	Romania	Signalight	Conformă cerințelor EASA CS-ADR-DSN.R.870. LED, pe bază de baterii reîncărcabilă cu o autonomie de până la 12h, intensitatea luminoasă nu mai mică de 10 cd, carcasa din aluminiu vopsit RAL1004 galben aviație, IP65, monitorizarea stării baterii, nu mai înaltă de 0.5 m, mâner de transportare.	Conformă cerințelor EASA CS-ADR-DSN.R.870. LED, pe bază de baterii reîncărcabilă cu o autonomie de până la 12h, intensitatea luminoasă nu mai mică de 10 cd, carcasa din aluminiu vopsit RAL1004 galben aviație, IP65, monitorizarea stării baterii, nu mai înaltă de 0.5 m, mâner de transportare.	Atasat Fisa Tehnica
Stație (rack) de încărcare pentru lumini portabile, compatibilă cu cerințele prevăzute la p. 5	Charging rack AL-126-15-AX	Romania	Signalight	Stativul de încărcare, alimentat la 230 V AC, va fi echipat cu cabluri de conectare individuale pentru fiecare lampă. Acesta va dispune de mai multe compartimente, permițând încărcarea simultană a 15 lămpi, asigurând o funcționare stabilă și eficientă. Construcția stației va fi dimensionată corespunzător pentru susținerea și menținerea în siguranță a greutății numărului de lămpi solicitat.	Stativul de încărcare, alimentat la 230 V AC, va fi echipat cu cabluri de conectare individuale pentru fiecare lampă. Acesta va dispune de mai multe compartimente, permițând încărcarea simultană a 15 lămpi, asigurând o funcționare stabilă și eficientă. Construcția stației va fi dimensionată corespunzător pentru susținerea și menținerea în siguranță a greutății numărului de lămpi solicitat.	Atasat Fisa Tehnica

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Fusaru Dumitru** __ În calitate de: **Dir.Tehnic**

Ofertantul: **__VOLTA SRL __** Adresa: **Str. Padurii 19, Chisinau, Republica Moldova**