

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1691156372084</u> din <u>04.08.2023</u>
Obiectul achiziției: <u>Piese de schimb și consumabilelor pentru utilajul de laborator din dotarea ANSP</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 33 Acumulator 12V 100AH GEL	YD12-100	Turcia	Yigit AKU	ES100 GEL	- Tehnologie - AGM - Acumulator pentru UPS: - 12V (6 celule p/u unitate) - Capacitatea min 107,60Ah (20hr-rate to 1.8V per cell 25°C) - Stanby use 13,5 - 13,8V - Cycle use 14,4 - 14,6V - Inițial current – 20,0A max.,? - Greutatea - minim 29 Kg .± 3% - Rezistența internă – 6,8 mOm - Mărimile: lungimea 330,0+/-2mm, lățimea 173,0+/-2,0mm, înălțimea 217mm - Durata vieții – 8 ani în regim standby la 25C - Calitatea conform ISO 9001 : 2015 - Conectorii în complet.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cotorcea Oleg În calitate de: Administrator

Ofertantul: SEOL-GROUP SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești 380