

Specificația tehnică

pentru licitația cu numărul MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1576756127890.

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință	Preț unitar (fără TVA) per lună	Preț unitar (cu TVA) per lună	Suma fără TVA 01.01.2020 - 31.12.2020	Suma cu TVA 01.01.2020 - 31.12.2020
50750 000-7	Servicii de deservirea tehnică și reparația ascensoarelor din cadrul CCD (str. Al. Russo, 11)	Bucata	1	Modelul ascensorului AP-525-1.0 aplicarea microprocesoarelor,5 stații, nr de uzină 34686. 1. Asigură următoarele servicii și efectuarea lucrărilor de: a) Reparații generaleși curente. b) Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare-DT2, semestriale-DT3) după graficele stabilite de Prestator, coordonate cu Beneficiarul. c) Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului : - în timp de la 30 min-1 ora de la sesizare în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații; - repunerea în funcție a ascensorului se efectuează în timpul luminos al zilei. Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate. 2. Întrerupe exploatarea ascensorului în cazul lipsei iluminării suficiente a camerei de mecanisme, puțului ascensorului, căilor de acces la camera de mecanisme, defectarea cablului electric de la panoul de distribuție până la întrerupătorul cu pîrghie, pătrunderea apei în camera de mecanisme, puțul ascensorului și utilajul ascensorului. Despre oprirea forțată a ascensorului Prestatorul trebuie să înștiințeze imediat Beneficiarul. Repunerea în funcție a ascensorului se efectuează de către Prestator, după lichidarea încălcărilor ce țin de Beneficiar și înștiințarea Executantului. 3. Întrerupe exploatarea ascensorului în caz de încălcare a regulilor de securitate și neexecutare a obligațiunilor din partea Beneficiarului. 4.Respectă regulile de securitate, protecție a muncii și apărare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la ascensoare. 5.În caz de defectare intenționată a ascensorului, Prestatorul întocmește împreună cu Beneficiarul actul respectiv. 6.Serviciile efectuate de către Prestator vor fi înscrise în Registrul deservirilor tehnice. 7.Asigură funcționarea la parametrii nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și cu normativele ce sunt în vigoare 8.Asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a ascensoarelor.	1 430,00	1 716,00	17 160,00	20 592,00

50750 000-7	Servicii de deservirea tehnică și reparația ascensoarelor din cadrul CCD (str. Al. Russo, 11)	Bucata	1	Modelul ascensorului AP-525-1.0 aplicarea microprocesoarelor, 6 stații ,nr de uzină 41579. 1. Asigură următoarele servicii și efectuarea lucrărilor de: a) Reparații generale și curente. b) Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare-DT2, semestriale-DT3) după graficele stabilite de Prestator, coordonate cu Beneficiarul. c) Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului : - în timp de la 30 min-1 ora de la sesizare în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații; - repunerea în funcție a ascensorului se efectuează în timpul luminos al zilei. Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate. 2. Întrerupe exploatarea ascensorului în cazul lipsei iluminării suficiente a camerei de mecanisme, puțului ascensorului, căilor de acces la camera de mecanisme, defectarea cablului electric de la panoul de distribuție până la întrerupătorul cu pîrghie, pătrunderea apei în camera de mecanisme, puțul ascensorului și utilajul ascensorului. Despre oprirea forțată a ascensorului Prestatorul trebuie să înștiințeze imediat Beneficiarul. Repunerea în funcție a ascensorului se efectuează de către Prestator, după lichidarea încălcărilor ce țin de Beneficiar și înștiințarea Executantului. 3. Întrerupe exploatarea ascensorului în caz de încălcare a regulilor de securitate și neexecutare a obligațiunilor din partea Beneficiarului. 4. Respectă regulile de securitate, protecție a muncii și apărare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la ascensoare. 5. În caz de defectare intenționată a ascensorului, Prestatorul întocmește împreună cu Beneficiarul actul respectiv. 6. Serviciile efectuate de către Prestator vor fi înscrise în Registrul deservirilor tehnice. 7. Asigură funcționarea la parametrii nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și cu normativele ce sunt în vigoare. 8. Asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a ascensoarelor.	1 510,00	1 812,00	18 120,00	21 744,00

50750 000-7	Servicii de deservirea tehnică și reparația ascensoarelor din cadrul CMF nr. 10(Socoleni, 19)	Bucata	1	Modelul ascensorului AP-500-1.0; 8 stații,nr.de înregistrare5388, 1. Asigură următoarele servicii și efectuarea lucrărilor de: a) Reparații generale și curente. b) Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare-DT2, semestriale-DT3) după graficele stabilite de Prestator, coordonate cu Beneficiarul. c) Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului : - în timp de la 30 min-1 ora de la sesizare în cazul opririi ascensorului cu personae între stații; - repunerea în funcție a ascensorului se efectuează în timpul luminos al zilei. Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate. 2. Întrerupe exploatarea ascensorului în cazul lipsei iluminării suficiente a camerei de mecanisme, puțului ascensorului, căilor de acces la camera de mecanisme, defectarea cablului electric de la panoul de distribuție până la întrerupătorul cu pîrghie, pătrunderea apei în camera de mecanisme, puțul ascensorului și utilajul ascensorului. Despre oprireaforțată a ascensorului Prestatorul trebuie să înștiințeze imediat Beneficiarul. Repunerea în funcție a ascensorului se efectuează de către Prestator, după lichidarea încălcărilor ce țin de Beneficiar și înștiințarea Executantului. 3. Întrerupe exploatarea ascensorului în caz de încălcare a regulilor de securitate și neexecutare a obligațiunilor din partea Beneficiarului. 4. Respectă regulile de securitate, protecție a muncii și apărare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la ascensoare. 5. În caz de defectare intenționată a ascensorului, Prestatorul întocmește împreună cu Beneficiarul actul respectiv. 6. Serviciile efectuate de către Prestator vor fi înscrise în Registrul deservirilor tehnice. 7. Asigură funcționarea la parametrii nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și cu normativele ce sunt în vigoare 8. Asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a ascensoarelor.	1 550,00	1 860,00	18 600,00	22 320,00
----------------	--	--------	---	--	----------	----------	-----------	-----------

				Modelul ascensorului AP-400-1.0 aplicarea microprocesoarelor. 5 stații. Nr. de uzină 33443 1. Asigură următoarele servicii și efectuarea lucrărilor de: a) Reparații generale și curente. b) Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

50750 000-7	Servicii de deservirea tehnică și reparația ascensoarelor din cadrul CMF nr. 11 str.P.Rareș, 32	Bucata	1	ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare-DT2, semestriale-DT3) după graficele stabilite de Prestator, coordonate cu Beneficiarul. c) Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului : - în timp de la 30 min-1 ora de la sesizare în cazul opririi ascensorului cu personae între stații; - repunerea în funcție a ascensorului se efectuează în timpul luminos al zilei. Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate. 2. Întrerupe exploatarea ascensorului în cazul lipsei iluminării suficiente a camerei de mecanisme, puțului ascensorului, căilor de acces la camera de mecanisme, defectarea cablului electric de la panoul de distribuție până la întrerupătorul cu pîrghie, pătrunderea apei în camera de mecanisme, puțul ascensorului și utilajul ascensorului. Despre oprirea forțată a ascensorului Prestatorul trebuie să înștiințeze imediat Beneficiarul. Repunerea în funcție a ascensorului se efectuează de către Prestator, după lichidarea încălcărilor ce țin de Beneficiar și înștiințarea Executantului. 3. Întrerupe exploatarea ascensorului în caz de încălcare a regulilor de securitate și neexecutare a obligațiunilor din partea Beneficiarului. 4. Respectă regulile de securitate, protecție a muncii și apărare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la ascensoare. 5. În caz de defectare intenționată a ascensorului, Prestatorul întocmește împreună cu Beneficiarul actul respectiv. 6.Serviciile efectuate de către Prestator vor fi înscrise în Registrul deservirilor tehnice. 7. Asigură funcționarea la parametrii nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și cu normativele ce sunt în vigoare 8. Asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a ascensoarelor.	1 430,00	1 716,00	17 160,00	20 592,00
TOTAL		Bucati	4		5 920,00	7 104,00	71 040,00	85 248,00

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Nicolaev Pavel , În calitate de: Administrator,

Ofertantul: Liftmontaj SRL, Adresa: or.Chișinău , str. Meșterul Manole 6/2.