

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CERTIFICAT DE CALITATE LA AMESTECURI DE BETOANE SM EN 206+A1:2017	1001
CЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ SM EN 206+A1:2017	

 Certificat de Conformitate
 CC-068-2021

Fabricat în Moldova



CC-068

Data emiterii: 26 ianuarie 2021/ 25 ianuarie 2024

Denumirea producătorului	„K1-BETON” SRL	
Наименование организации изготовителя		
Adresa tel. fax producătorului	Mesterul Manole 5	
Адрес тел. факс производителя		
Întreprinderea consumator	-	
Наименование организации потребителя		
Adresa de recepție a producției	str. Uzinelor	
Адрес укладки бет. смеси		
Clasa betonului Kgf/cm2	C25/30	
Класс бетона Kgf/cm2		
Plasticitatea amestecului de beton la uzină	S3	
Удобоукладываемость бет.смеси на заводе		
Plasticitatea amestecului de beton la obiect cm.	15	
Удобоукладываемость бет.смеси на объекте см.		
Data și ora eliberării producției	01.06.2023	
Дата и время отправки		
Den. și cantit. adaosului chimic	Rheocon 1,3%	
Наз-ние и кол-во химдоб.		
Densitatea amestecului de beton	P=2300	
Плотность бетонной смеси		
Clasa betonului conform proiectului Kgf/cm2	C25/30	
Требуемая прочность бетона Kgf/cm2		
Rezistența betonului la compresiune (Mpa) min.	30	
Мра		
Coefficientul de variație a rezist. Betonului %	5,00%	
Кoeffициент вариации прочности бетона %		
Denum. agregatului mășcat, fracția lui mm.	Prundis concasat	8*16
Наименование и фракция крупного заполнителя мм.		
Alți parametri necesari	XF4 XM2	
Другие показатели		
Volumul partidei stocului	-	m3
Объем партии М³		

Data eliberării/дата выдачи/

1 iunie 2023

