



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001093

Data emiterii: 22 octombrie 2017 Valabil până la: 22 octombrie 2018

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL „CVALIMETRITOT”, MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Var pentru construcții

Contract Nr.4 din 01.02.2017, SC „CARMEUSE HOLDING” SRL,
str.Carierei, 127A, or. Brașov, România

Codul NM MD
2522

SÎNTE CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 9179-77 pct. 1.7; 2.4 tab.1 (1, 3, 4), 2.8; RNI 06-5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SC „CARMEUSE HOLDING” SRL,

str.Carierei, 127A, or. Brașov, România

Codul țării
RO

SOLICITANT

SRL „VALVIURS-PRIM”, or. Rezina, str. Eminescu, 12 an.4

Depozit - rl. Rezina, s. Mateuț

Codul IDNO
1011606000315

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportul de încercări: Nr.198 din 13.09.2017, eliberat de CÎ SRL „TNMACOMPROIECT”,
MD-2012, mun. Chișinău, str. Sămăiețușu, 15, certificat de acreditare Nr.LJ-095, valabil până la 13.10.2020;
Nr.4849-e din 07.09.2017, eliberat de LIPA al „CMAC” Î.S. MD 2064, mun. Chișinău,
str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr. LJ-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.115 din 19.10.2017, eliberat de
OC „CVALIMETRITOT” SRL.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC „CVALIMETRITOT” SRL
o dată pe an.

Sistemul de certificare 3+



Titularul prezentului certificat este obligat să aplice norma națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat.



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITU

str. "MOLDOVOCOMMERC" nr. 11/111111, str. Sarmizgetanu, 15 tel 52-20-75	RAPORT DE ÎNCARCĂRI Nr 238 Data 18.10.2016	Cod: IM-5.10-1 Ediție: 5 Data: 25.08.16 Fol. 2/2
---	--	---



- 1 Caracteristica probei după încercări
- Var nestins pentru construcții
- 2 Condiții de încercări: temperatura aerului 17,5-19°C, umiditatea relativă 61-65%,
- 3 Rezultatele încercărilor:

Nr. probei	Denumirea materialului	Caracteristicile Măsurate	PN pentru proceduri tehnice, nr. punctului	PN pentru metode de încercări, nr. punctului	Unitate de măsură	Maxim prevăzută de DN	Rezultate încercărilor	Încertitudinea de măsurare	Notă
1	Var pentru construcții	1 Temperatura și timpul stingerii variabil	GOST 9179-77 pct 1.7	GOST 22688-77 pct 2.9	Min.	max. 8 var cu stingere rapidă	1 var cu stingere rapidă	±0,9	10
		2 Frecvența muncii a camerei (CaO) MgCO ₃	GOST 9179-77 pct 2.4 (1)	GOST 22688-77 pct 2.1	%	min. 90	93,2	±0,15	
		3 Conținutul CO ₂	GOST 9179-77 pct 2.4 (3)	GOST 22688-77 pct 2.3.2	%	max. 3,0	2,87	±0,01	
		4 Conținutul de apă hidratată în varul nestins	GOST 9179-77 pct 2.8	GOST 22688-77 pct 2.3	%	max. 7,0	0,62	±0,01	
		5 Conținutul de particule nestinse	GOST 9179-77 pct 2.4 (4)	GOST 22688-77 pct 2.5	%	max. 7,0	1,16		

4. Concluzii: Măsurile de var nestins pentru construcții în conformitate cerințelor GOST 9179-77 pct. 1.7, 2.4 (1, 3, 4), 2.8

Nota: Încertitudinea estimată, $P = 95\%$, cu coeficientul de acoperire $k = 2$.

Adresa de expediere:
 1 ex. - CJRSP "MOLDOVOCOMMERC" S.R.L.
 1 ex. - Încălzirea
 1 ex. - Organismul de certificare



Conducătorul CI
 Set laborator
 Set laborator

A. Belousova
 E. Bardasi
 A. Pesterean

raport 16.11.16

SC CARMEUSE HOLDING SRL

Str. Carierei, Nr. 127 A, 500052 Braşov, România
Reg. Com. J08/2938/13.12.2004; CUI RO 15379680/18.04.2003
Capital social subscris si varsat : 10.477.550 RON
Cont RON : RO52INGB0009008192288918 ING Brasov
Tel.: 0268 516841; Fax: 0268 516830; e-mail: office@carmeuse.ro

**DECLARATIA DE PERFORMANTA**

Nr. DP-04

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
VAR CALCIC BULGARI CL 90-Q (Rsv, Psv)
2. Utilizări preconizate:
Prepararea mortarelor de zidarie, tencuilei interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de inginerie civila. Utilizarile in alte aplicatii sunt descrise in fisa tehnica de produs.
3. Fabricant:
SC Carmeuse Holding SRL
Punct de lucru: Valea Mare Pravăț, Câmpulung 117805 Jud. Argeş, Tel./Fax: 0248 557210; 0248 557220
4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei:
Sistem 2+
5. Standard armonizat:
SR EN 459-1:2011
Organism notificat: AEROQ SA – numar de identificare 1840

6. Performanța declarată:

Caracteristicile esențiale	Performanța declarată	Specificația tehnică armonizată
CaO + MgO, %	min. 90	SR EN 459-1:2011
Var liber - CaO av, %	min. 80	
MgO, %	max. 5	
CO ₂ , %	max. 4	
SO _x , %	max. 2	
Reactivitate	NPD	
Distributie granulometrica	NPD	
Stabilitate	satisface incercarea	

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.

Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către
Director Calitate, Gabriel Virlan
în Punctul de lucru Valea Mare-Pravat
la data de 03.01.2020

CE
1840
SC Carmeuse Holding SRL
Str. Carierei, Nr. 127 A, 500052 Braşov, România
Punct de lucru: Valea Mare Pravăț, Câmpulung 117805 Jud. Argeş
07
1840-CPR-97/555/EC/0117-07
DP-04
EN 459-1
Var calcic bulgari EN 459-1 CL 90-Q (Rsv, Psv)
Prepararea mortarelor de zidarie, tencuilei interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de inginerie civila.
Performanta declarata pe niveluri sau clase este definita in indicativul din denumirea standard a varului pentru constructii