

Specificații tehnice (F4.1)

Administratia Nationala a Penitenciarelor Licitatie publică ocds-b3wdp1-MD-1605776991662 (21031012)	Data: „ <u>25.11. 2020</u> ”	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Climatizatoare cu livrare si instalare	Lotul nr. 2 : Climatizator 30-40 m2	Pagina: <u>1</u> din <u>1</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
1. 42500000-1 Climatizator 30-40m2	Climatizator BALLU BSD/i- 12HN1 inverter (12000 BTU) inclusiv livrarea si instalarea	China	„MIDEA CORPORETIO N LTD”	Suprafata de acoperire 30-40 m2; Regim de lucru: răcire/încălzire; Tipul: inverter; BTU: 12000- 16000; Tensiune: 220- 250V,50Hz; Debitul de aer (unitatea interioară) minim 500m3/h; Administrare: telecomandă; Livrarea si instalarea la destinatar, str. N. Titulescu 35; Instalarea se va efectua in partea stinga sau dreapta a ferestrei la un nivel cu splitul interior. Garantie minim 24 luni din momentul montarii	Garantie la utilaj– 28 luni în urma montării , Suprafata deservita 30-40 m2, Sistem de curatare de aer – antibacterian, Tip split – system - de perete, Functii standard- racire, incalzire, purificare, dezumedificare, ventilare. Nivel de zgomot - 24/55dB, functii speciale : reglarea directiei jetului de aer sus/jos, stinga/dreapta+baleiere. Culoare-alb, are telecomanda, display. Timer – inverter. productivitate la racire - 12000 BTU , la incalzire – 12000 BTU, Alimentarea electrica – 220V- 230V/50Hz. Debitul de aer (unitatea interioară) minim 510 m3/h; Temperatura minimă funcționare pe răcire - -15C, Temperatura maximă funcționare pe răcire - +46C Posibilitatea de programare pornire/oprire (timer). Autorestart, pornirea automata in cazul intreruperilor de curent electric. În preț este inclusă livrarea si instalarea la destinatar, str. N. Titulescu 35; Instalarea se va efectua in partea stinga sau dreapta a ferestrei la un nivel cu splitul interior.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66