

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Nr. d/o	Denumirea Serviciilor	Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică ofertată	Termenul de prestare	Standarde de referință
Lot nr. 1 - Servicii de testare a utilajului electric, analiză și consultanță tehnică în sediul BNM, Casa de odihnă "La Nistru", Oficiu de protocol nr.9 sat. Holercani				20 zile lucrătoare, în baza solicitării scrise/telefonice a Cumpărătorului	Lucrările vor fii executate cu respectarea următoarelor nrme -NE1-01:2019 "NORME DE EXPLOATARE A INSTALAȚIILOR ELECTRICE ALE CONSUMATORI LOR NONCASNICI" - NAIE ed.7- Normele de amenjare a instalațiilor electrice (ИУЭ)
1	Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului	Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonala până la 20 m (3 măsurări)	În strictă conformitate cu specificația solicitată		
2	Verificarea prezenței circuitului	Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate la pământ (20x100 puncte)			
3	Circuit de branșament al sistemului trifilar	Circuit de branșament al sistemului trifilar, cantitate panouri (dulapuri, celule) până la 2 (3 unități)			
4	Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul"	Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" (60x1receptor de curent)			
5	Măsurarea coeficientului de absorbție al înfășurărilor transformatoarelor și al mașinilor electrice	Măsurarea coeficientului de absorbție al înfășurărilor transformatoarelor și al mașinilor electrice (12 măsurări)			
6	Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii	Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV (330 linii)			
7	Încercare cablu de forță	Cablu de forță, lungime pâna la 500 m, tensiune pâna la 10 kV (6 încercări)			

Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului _____