



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

CERTIFICAT

de aparare impotriva incendiilor la materiale de constructie si la constructii

seria CSI nr. 045-17 din 10.11.2017

Termen de valabilitate nelimitat

Solicitant: S.A. „ORIZONT”, mun. Chisinau, str. Uzinelor, nr. 171/2.

Scopul incercarii: determinarea gradului de combustibilitate si timpul de ardere desinestatoare a placilor din polistiren expandat.

Materialul incercat: mostre de placa din polistiren expandat.

Prezentul certificat confirma ca, placile din polistiren expandat, prezentate de catre S.A. „ORIZONT”, mun. Chisinau, str. Uzinelor, nr. 171/2, conform standardelor in vigoare din Republica Moldova, se refera la materiale de grupa C₁ (puternic combustibile), timpul de ardere desinestatoare nu depaseste 4 s.

Domeniul de folosire conform „Normativului in Constructii. Protectia impotriva incendiilor a cladirilor si instalatiilor” NCM E.03.02-2014.

Certificatul este eliberat in conformitate cu art. 32 a Legii nr.267-XIII „Privind apararea impotriva incendiilor” in baza incercarilor efectuate la foc asupra placilor din polistiren expandat prezentat in Sectia Laboratorului experimental antiincendiar a IGSU al MAI RM. (procesul verbal nr.045 din 10.11.2017).

Seful adjunct IGSU
Seful Directiei salvatori si pompieri
colonel al s/intern



Anatolie Viniciuc

Ex. V. Garpur, V. Garbatovichi, V. Scutelnje
tel. 022-25-1490

seria CSI nr. 045-17

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-024-2021

PRODUSE FABRICATE DIN PÓLISTIREN EXPANDAT,
EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 200

Utilizare: Pentru izolații termice la clădiri,
în sisteme prefabricate pentru izolații termice și în panouri compozite.

Produse de:

ORIZONT S.A.,

str. Uzinelor, 171/2, mun. Chişinău, Republica Moldova


Loc de producție: str. Uzinelor, 171/2, mun. Chişinău, Republica Moldova

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în anexa ZA a standardului:

SM EN 13163+A2:2017

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 19.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 18.05.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.