

Laborator de Încercări al CEM „EXMOBILA” SRL

Adresa juridică: MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina, 65.

Sediu: MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9.

tel/fax, +37378-191-003.

Cod: RÎ-5.10.2/R

Ediția: 3

Data: 05.04.2019

Pagina 1/1

Raport de încercări
Nr. 062/6 din 03.08.2020**Agentul economic****Solicitant****Denumirea produsului****Producător****Documente de însoțire****Prezentat de către****Cantitatea/masa probei****Numărul de laborator al probei****Data recepției****Data încercărilor****Documente normative****Scopul încercărilor****Condițiile de încercare****Echipamentul folosit pentru
încercări****"Eurostil Construct" SRL, str. Mitropolit Guri Grosu,
1, of. 28, mun. Chisinau, Republica Moldova.****OC "CertMatCon".****Materie primă pentru fabricarea ferestrelor și ușilor cu profil
din PVC.****Agentul economic.****Cererea Nr. 062 din 31.07.2020, Act de prelevare Nr. 040/1 din
28.07.2020, program de încercări de la OC CertMatCon****Prisac Victoria - Expert OC CertMatCon****1,0 kg****062-6****31.07.2020****03.08.2020****RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.****Certificare** **$U=73\%$, $T=23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$** **Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0286464-4919 din 26.07.2019)****Cintar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 3.2-341/2019 din 25.04.2019)****REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	0.55
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	0.64
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	148	129
A_{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤ 300	13,3	11,5

Declarație de conformitate:**Notă:** 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k = 2$; $P = 95\%$.**Executor încercări**

S.R.L.

L.S.

Șef LÎ**Rotari Anatolie**

/nume, prenume/

Savciuc Nila

/nume, prenume/

/semnătura/

/semnătura/