



Ministerul Afacerilor Interne
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

seria CSI nr. 015-16 din 27.04.2016
Termen de valabilitate nelimitat

Solicitant: SC „Melitax-Grup” SRL, mun. Chișinău, bd. Decebal, 23/2, ap. 131.

Scopul încercării: determinarea funcționării panourilor de recepție-control pentru incendii Teletek „MAG - 6”, „MAG - 8”, „MAG - 8 PLUS”.

Materialul încercat: panourile de recepție-control pentru incendii Teletek „MAG-6”, „MAG-8”, „MAG-8 PLUS”.

Prezentul certificat confirmă că, panourile de recepție-control pentru incendii Teletek „MAG - 6”, „MAG - 8”, „MAG - 8 PLUS”, prezentat SC „Melitax-Grup” SRL, mun. Chișinău, bd. Decebal, 23/3, ap. 131, sînt funcționabile conform SM SR EN 54: 2010 și pot fi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova. Conform normelor de dotare pot fi utilizate după cum urmează:


- panoul de recepție-control pentru incendii Teletek „MAG - 8 PLUS”- pentru toate grupele de obiective (art. 23² alin.(4) al Legii nr.267-XIII din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor);
- panourile de recepție-control pentru incendii Teletek „MAG - 6”, „MAG - 8”- pentru obiectivele de grupa III (art. 23² alin.(4) al Legii nr.267-XIII din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor).

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02.2014 și „Normativul în Construcții. Instalații automate de stingere și semnalizare a incendiilor. Normativ pentru proiectare” NCM E. 03.05.2004.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr.267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza - Certificatului de conformitate „EC – CERTIFICATE OF CONFORMITY No. 1293-CPD-0373” din 14.06.2013, certificatului de conformitate „CERTIFICATE” No. 00132/101/1/2010” din 31.05.2010, declarației de conformitate CE 1293 No. 1293-CPD-0172, din 31.05.2010 și încercărilor efectuate asupra panourilor de recepție-control pentru incendii „MAG-6”, „MAG-8”, „MAG-8 PLUS”, prezentate în Secția Laboratorului experimental antiincendiar a SPC și SE al MAI RM (procesul verbal nr.017 din 27.04.2016).

Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare

Ex. V. Gașpar
tel. 251-490



Anatol Viniciu

seria CSI nr. 015-016