

REPUBLICA  
MUNICIPIUL



MOLDOVA  
CHIȘINĂU

**CONSILIUL SĂTESC GHIDIGHICI**  
**PRIMĂRIA**

MD - 2088, Republica Moldova, mun. Chișinău, s. Ghidighici, str. A. Mateevici, nr. 2  
Telefon: (022) 710-252, fax: (022) 710-607

---

nr. 02/1-37/161 din 04.07.2019

**Participanților la procedura de achiziție prin Cererea ofertelor de prețuri nr. 21009650 din 3 iulie 2019 cu privire la achiziționarea lucrărilor de conservare a energiei termice prin termoizolarea fațadei Blocului nr. 2 a Grădiniței de copii nr. 203, din str. Alexei Mateevici 16b, din satul Ghidighici, mun. Chișinău**

Prin prezenta, ca urmare a parvenirii unor întrebări pe marginea caietului de sarcini, în corespundere cu pct. 27-28 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 669 din 27 mai 2016, grupul de lucru vine cu următoarele clarificări.

Întrebarea nr. 1: Care este grosimea la plăcile din vată minerală?  
*Răspuns: 10 cm.*

Întrebarea nr. 2: Care este norma pentru colțarul de aluminiu?  
*Răspuns: Norma colțarului de aluminiu este de 1,1 metri liniari.*

Întrebarea nr. 3: Jgheaburile și burlanele doar se montează? Demontare nu avem?  
*Răspuns: Jgheaburile și burlanele doar se vor monta. În prezent acestea lipsesc.*

Întrebarea nr. 4: Sunteți sigur că sub Tink se grunduiește cu amorsa simplă? Nu era cazul de grunduit cu quart Gleta?  
*Răspuns: Se grunduiește cu quart Gleta.*

**Primarul satului Ghidighici**  
**Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții**



*Serafim ISAC*