

nr. 01/21  
06 decembrie 2021

**Uralis SRL,**  
mun.Chișinău, str.Armenească, 13/A

**Primăria Palanca**  
s.Palanca, rl Ștefan Vodă

### **Prescripție – avertizare**

Prin prezenta vă atenționez că antreprenorul SRL Uralis execută lucrări de construcție la obiectul „Sistemul de canalizare și instalare a stației de epurare,, în satul Palanca, r-nul Ștefan Vodă cu încălcări grave a normelor în construcții și legislației R. Moldova.

În urma vizitei efectuate la obiect pe data de 03 decembrie 2021 în prezența conducătorului Uralis SRL și primarului s.Palanca s-a constatat că la construcție stației de epurare se execută lucrări în lipsa dirigintelui de șantier atestat și cu încălcarea documentației de proiect elaborată și verificată conform prevederilor legale.

De la conducătorul Uralis SRL am aflat că lucrările se execută conform unor modificări care prevăd schimbarea utilajului tehnologic prevăzut inițial în proiectul contractat cu alt utilaj cu capacitate mai mică.

În contextul celor expuse solicit **sistarea lucrărilor de construcție** pînă la îndeplinirea următoarelor măsuri-cerințe:

1. Antreprenorul prezintă ordinul de numire a dirigintelui de șantier atestat, responsabil de respectarea legislației și calității lucrărilor la acest obiect, semnat cu aplicarea ștampilei de către antreprenor și dirigințele de șantier numit.
2. Primăria prezintă responsabilului tehnic proiectul tehnic inițial contractat la stația de epurare, semnat cu aplicarea ștampilei de către autorul proiectului și verficatorul de proiecte, inclusiv avizul de verificare.
3. În cazul dacă s-au efectuat modificări, Primăria prezintă responsabilului tehnic proiectul tehnic modificat la stația de epurare, semnat cu aplicarea ștampilei de către autorul proiectului și verficatorul de proiecte, inclusiv avizul de verificare.
4. Primăria prezintă responsabilului tehnic devizul de cheltuieli inițial contractat (oferta inițială a executantului) la stația de epurare, semnat și ștampilat de către Primărie și Uralis SRL.