

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071357

Din 21 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071357

Cantitatea 29,42

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28

Continutul de argilă sub formă de glomerule 0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

|                                                   |      |      |      |       |      |                     |
|---------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|---------------------|
| Compozitia granulometrica:<br>sita cu ochiuri, mm | 2,5  | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | Trecut prin<br>0,16 |
| Valoarea indicilor; %                             | 38,0 | 51,5 | 71,2 | 86,5  | 96,3 | 3,7                 |

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

CARIERA  
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071357

Din 21 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071357

Cantitatea 29,42

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28

Continutul de argilă sub formă de glomerule 0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

|                                                   |      |      |      |       |      |                     |
|---------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|---------------------|
| Compozitia granulometrica:<br>sita cu ochiuri, mm | 2,5  | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | Trecut prin<br>0,16 |
| Valoarea indicilor; %                             | 38,0 | 51,5 | 71,2 | 86,5  | 96,3 | 3,7                 |

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

CARIERA  
PERESECINA



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071368

Din 21 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071368

Cantitatea 29,3

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3

1,28

Continutul de argilă sub formă de glomerule

0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase

7,9%

Modulul granulometric MGr

3,43

Rezistența la compresiune în cilindru

Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor

6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:  
sita cu ochiuri, mm

2,5

1,25

0,63

0,315

0,16

Trecut prin

Valoarea indicilor; %

38,0

51,5

71,2

86,5

96,3

3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011 S.R.L.

Responsabil de calitate

CARIERA  
PERESECCINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071368

Din 21 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071368

Cantitatea 29,3

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3

1,28

Continutul de argilă sub formă de glomerule

0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase

7,9%

Modulul granulometric MGr

3,43

Rezistența la compresiune în cilindru

Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor

6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:  
sita cu ochiuri, mm

2,5

1,25

0,63

0,315

0,16

Trecut prin

Valoarea indicilor; %

38,0

51,5

71,2

86,5

96,3

3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

CARIERA  
PERESECCINA



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071378

Din 21 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071378

Cantitatea 29,42

Autocamion

IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3

1,28

Continutul de argila sub formă de glomerule

0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase

7,9%

Modulul granulometric MGr

3,43

Rezistența la compresiune în cilindru

Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor

6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:  
sita cu ochiuri, mm

2,5

38,0

1,25

0,63

0,315

96,3

0,16

3,7

51,5

71,2

86,5

96,3

0,16

3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

SRL  
CARIERA  
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071378

Din 21 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator

"5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului

AAF3071378

Cantitatea

29,42

Autocamion

IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3

1,28

Continutul de argila sub formă de glomerule

0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase

7,9%

Modulul granulometric MGr

3,43

Rezistența la compresiune în cilindru

Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor

6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:  
sita cu ochiuri, mm

2,5

38,0

1,25

0,63

0,315

96,3

0,16

3,7

51,5

71,2

86,5

96,3

0,16

3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

SRL  
CARIERA  
PERESECINA



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pînă la 18.05.2019

Raport de încercări nr. 20/c-5  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071382

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din reziduurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071382

Cantitatea 29,6

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele încercărilor SM GOST 31424-2011

Densitatea în vrac, kg/m<sup>3</sup> 1,28

Continutul de argilă sub formă de glomerule 0 %

Continutul de particule pulverulente și argiloase 7,9%

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresie în cilindru Marca 600

Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

|                                                   |      |      |      |       |      |                     |
|---------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|---------------------|
| Compoziția granulometrică:<br>sita cu ochiuri, mm | 2,5  | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | Trecut prin<br>0,16 |
| Valoarea indicilor, %                             | 38,0 | 51,5 | 71,2 | 86,5  | 96,3 | 3,7                 |

Calitatea corespunde cerințelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pînă la 18.05.2019

Raport de încercări nr. 20/c-5  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071382

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din reziduurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071382

Cantitatea 29,6

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele încercărilor SM GOST 31424-2011

Densitatea în vrac, kg/m<sup>3</sup> 1,28

Continutul de argilă sub formă de glomerule 0 %

Continutul de particule pulverulente și argiloase 7,9%

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresie în cilindru Marca 600

Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

|                                                   |      |      |      |       |      |                     |
|---------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|---------------------|
| Compoziția granulometrică:<br>sita cu ochiuri, mm | 2,5  | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | Trecut prin<br>0,16 |
| Valoarea indicilor, %                             | 38,0 | 51,5 | 71,2 | 86,5  | 96,3 | 3,7                 |

Calitatea corespunde cerințelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECINA



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071403

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071403

Cantitatea 30,12

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3

1,28

Continutul de argila sub formă de glomerule

0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase

7,9%

Modulul granulometric MGr

3,43

Rezistența la compresiune în cilindru

Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor

6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:  
sita cu ochiuri, mm

2,5

38,0

51,5

71,2

86,5

96,3

0,16

3,7

Valoarea indicilor, %

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

SRL "Acit-Trans" S.R.L.

CARIBRA

PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071403

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071403

Cantitatea 30,12

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3

1,28

Continutul de argila sub formă de glomerule

0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase

7,9%

Modulul granulometric MGr

3,43

Rezistența la compresiune în cilindru

Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor

6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:  
sita cu ochiuri, mm

2,5

38,0

51,5

71,2

86,5

96,3

0,16

3,7

Valoarea indicilor, %

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

SRL "Acit-Trans" S.R.L.

CARIBRA

PERESECINA



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071424

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071424

Cantitatea 30,12

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28  
Continutul de argila sub formă de glomerule 0 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%  
Modulul granulometric MGr 3,43  
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600  
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

|                                                   |      |      |      |       |      |                     |
|---------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|---------------------|
| Compozitia granulometrica:<br>sita cu ochiuri, mm | 2,5  | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | Trecut prin<br>0,16 |
| Valoarea indicilor; %                             | 38,0 | 51,5 | 71,2 | 86,5  | 96,3 | 3,7                 |

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

SRL "ACIT-TRANS" S.R.L.  
CARIERA  
PRESECUINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071424

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071424

Cantitatea 30,12

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28  
Continutul de argila sub formă de glomerule 0 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%  
Modulul granulometric MGr 3,43  
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600  
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

|                                                   |      |      |      |       |      |                     |
|---------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|---------------------|
| Compozitia granulometrica:<br>sita cu ochiuri, mm | 2,5  | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | Trecut prin<br>0,16 |
| Valoarea indicilor; %                             | 38,0 | 51,5 | 71,2 | 86,5  | 96,3 | 3,7                 |

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

SRL "ACIT-TRANS" S.R.L.  
CARIERA  
PRESECUINA



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071098

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071098

Cantitatea 27,6

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20  
Continutul de granule de roci moi 8,1 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %  
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %  
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600  
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri  
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

|                                                   |    |      |      |       |
|---------------------------------------------------|----|------|------|-------|
| Compozitia granulometrica:<br>sita cu ochiuri, mm | 50 | 40   | 30   | 20    |
| Valoarea indicilor; %                             | 0  | 3,90 | 58,6 | 99,06 |

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071098

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071098

Cantitatea 27,6

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20  
Continutul de granule de roci moi 8,1 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %  
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %  
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600  
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri  
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

|                                                   |    |      |      |       |
|---------------------------------------------------|----|------|------|-------|
| Compozitia granulometrica:<br>sita cu ochiuri, mm | 50 | 40   | 30   | 20    |
| Valoarea indicilor; %                             | 0  | 3,90 | 58,6 | 99,06 |

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECINA



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071093

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071093

Cantitatea 27,68

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20

Continutul de granule de roci moi 8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %

Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:

sita cu ochiuri, mm

Valoarea indicilor; %

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

50 40 30 20

0 3,90 58,6 99,06

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071093

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071093

Cantitatea 27,68

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20

Continutul de granule de roci moi 8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %

Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:

sita cu ochiuri, mm

Valoarea indicilor; %

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

50 40 30 20

0 3,90 58,6 99,06

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECINA



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071116

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071116

Cantitatea 28,22

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20

Continutul de granule de roci moi 8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %

Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:

sita cu ochiuri, mm

Valoarea indicilor, %

50

0

40

3,90

20

58,6

99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

ACIT-TRANS S.R.L.  
CARIERA  
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071116

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071116

Cantitatea 28,22

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20

Continutul de granule de roci moi 8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %

Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:

sita cu ochiuri, mm

Valoarea indicilor, %

50

0

40

3,90

20

58,6

99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

ACIT-TRANS S.R.L.  
CARIERA  
PERESECINA



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071142

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071142

Cantitatea 28,86

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20

Continutul de granule de roci moi 8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %

Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri

Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:  
sita cu ochiuri, mm

Valoarea indicilor, %

|    |      |      |       |
|----|------|------|-------|
| 50 | 40   | 30   | 20    |
| 0  | 3,90 | 58,6 | 99,06 |

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESEKINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071142

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071142

Cantitatea 28,86

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20

Continutul de granule de roci moi 8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %

Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri

Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:  
sita cu ochiuri, mm

Valoarea indicilor, %

|    |      |      |       |
|----|------|------|-------|
| 50 | 40   | 30   | 20    |
| 0  | 3,90 | 58,6 | 99,06 |

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESEKINA



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071181

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071181

Cantitatea 28,26

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m<sup>3</sup> 1,20

Continutul de granule de roci moi 8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %

Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %

Rezistenta la compresiune în cilindru Marca 600

Rezistenta la inghet-dezghet 25 cicluri

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:  
sita cu ochiuri, mm

50

0

40

30

20

Valoarea indicilor; %

3,90

58,6

99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071181

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071181

Cantitatea 28,26

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m<sup>3</sup> 1,20

Continutul de granule de roci moi 8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %

Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %

Rezistenta la compresiune în cilindru Marca 600

Rezistenta la inghet-dezghet 25 cicluri

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:  
sita cu ochiuri, mm

50

0

40

30

20

Valoarea indicilor; %

3,90

58,6

99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECINA



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071195

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071195

Canitatea 28,17


Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m<sup>3</sup> 1,20  
Continutul de granule de roci moi 8,1 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %  
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %  
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600  
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri  
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

|                                                   |    |      |      |       |
|---------------------------------------------------|----|------|------|-------|
| Compozitia granulometrica:<br>sita cu ochiuri, mm | 50 | 40   | 30   | 20    |
| Valoarea indicului; %                             | 0  | 3,90 | 58,6 | 99,06 |

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071195

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071195

Canitatea 28,17


Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m<sup>3</sup> 1,20  
Continutul de granule de roci moi 8,1 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %  
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %  
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600  
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri  
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

|                                                   |    |      |      |       |
|---------------------------------------------------|----|------|------|-------|
| Compozitia granulometrica:<br>sita cu ochiuri, mm | 50 | 40   | 30   | 20    |
| Valoarea indicului; %                             | 0  | 3,90 | 58,6 | 99,06 |

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93





SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934  
Eliberat de OCpr-029  
Data emiterii 18.05.2017  
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071228

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Utilizator      | "5AQ INVEST" SRL |
| Numarul lotului | AAF3071228       |
| Cantitatea      | 27,76            |
| Autocamion      | IVECO STAW 341   |

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20  
Continutul de granule de roci moi 8,1 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %  
Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %  
Rezistenta la compresiune în cilindru Marca 600  
Rezistenta la inghet-dezghet 25 cicluri  
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

|                                                   |    |      |      |       |
|---------------------------------------------------|----|------|------|-------|
| Compozitia granulometrica:<br>sita cu ochiuri, mm | 50 | 40   | 30   | 20    |
| Valoarea indicilor, %                             | 0  | 3,90 | 58,6 | 99,06 |

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934  
Eliberat de OCpr-029  
Data emiterii 18.05.2017  
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071228

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Utilizator      | "5AQ INVEST" SRL |
| Numarul lotului | AAF3071228       |
| Cantitatea      | 27,76            |
| Autocamion      | IVECO STAW 341   |

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20  
Continutul de granule de roci moi 8,1 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %  
Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %  
Rezistenta la compresiune în cilindru Marca 600  
Rezistenta la inghet-dezghet 25 cicluri  
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

|                                                   |    |      |      |       |
|---------------------------------------------------|----|------|------|-------|
| Compozitia granulometrica:<br>sita cu ochiuri, mm | 50 | 40   | 30   | 20    |
| Valoarea indicilor, %                             | 0  | 3,90 | 58,6 | 99,06 |

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93





SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071229

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071229

Cantitatea 27,64

Autocamion

IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3

1,20

Continutul de granule de roci moi

8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase

1,59 %

Continutul de granule în formă de lespezi

16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru

Marca 600

Rezistența la îngheț-dezghet

25 cicluri

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor

6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:

sita cu ochiuri, mm

Valoarea indicilor, %

50

0

40

3,90

30

58,6

20

99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071229

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator

"5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului

AAF3071229

Cantitatea

27,64

Autocamion

IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3

1,20

Continutul de granule de roci moi

8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase

1,59 %

Continutul de granule în formă de lespezi

16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru

Marca 600

Rezistența la îngheț-dezghet

25 cicluri

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor

6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:

sita cu ochiuri, mm

Valoarea indicilor, %

50

0

40

3,90

30

58,6

20

99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECINA



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071276

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071276

Cantitatea 27,24

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3

1,20

Continutul de granule de roci moi

8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase

1,59 %

Continutul de granule în formă de lespezi

16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru

Marca 600

Rezistența la îngheț-dezghet

25 cicluri

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor

6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:

sita cu ochiuri, mm

50403020

Valoarea indicilor, %

03,9058,699,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071276

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071276

Cantitatea 27,24

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3

1,20

Continutul de granule de roci moi

8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase

1,59 %

Continutul de granule în formă de lespezi

16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru

Marca 600

Rezistența la îngheț-dezghet

25 cicluri

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor

6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:

sita cu ochiuri, mm

50403020

Valoarea indicilor, %

03,9058,699,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECINA



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029 Raport de incercari nr. 20/c-3

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029 Raport de incercari nr. 20/c-3

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019



FABRICAT IN MOLDOVA

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071297

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Utilizator      | "5AQ INVEST" SRL |
| Numarul lotului | AAF3071297       |
| Cantitatea      | 26,98            |
| Autocamion      | IVECO STAW 341   |

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20  
Continutul de granule de roci moi 8,1 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %  
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %  
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600  
Rezistența la inghet-dezghet 25 cicluri  
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

|                                                   |    |      |      |       |
|---------------------------------------------------|----|------|------|-------|
| Compozitia granulometrica:<br>sita cu ochiuri, mm | 50 | 40   | 30   | 20    |
| Valoarea indicilor, %                             | 0  | 3,90 | 58,6 | 99,06 |

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071297

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Utilizator      | "5AQ INVEST" SRL |
| Numarul lotului | AAF3071297       |
| Cantitatea      | 26,98            |
| Autocamion      | IVECO STAW 341   |

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20  
Continutul de granule de roci moi 8,1 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %  
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %  
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600  
Rezistența la inghet-dezghet 25 cicluri  
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

|                                                   |    |      |      |       |
|---------------------------------------------------|----|------|------|-------|
| Compozitia granulometrica:<br>sita cu ochiuri, mm | 50 | 40   | 30   | 20    |
| Valoarea indicilor, %                             | 0  | 3,90 | 58,6 | 99,06 |

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECINA



## SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

## FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029 Raport de incercari nr. 20/c-3  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

## CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071329

Din 21 martie 2019

## Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Utilizator      | "5AQ INVEST" SRL |
| Numarul lotului | AAF3071329       |
| Cantitatea      | 27,8             |
| Autocamion      | IVECO STAW 341   |

## Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Densitatea in vrac, kg/m3                         | 1,20       |
| Continutul de granule de roci moi                 | 8,1 %      |
| Continutul de particule pulverulente si argiloase | 1,59 %     |
| Continutul de granule in formă de lespezi         | 16,2 %     |
| Rezistența la compresiune în cilindru             | Marca 600  |
| Rezistența la îngheț-dezghet                      | 25 cicluri |
| Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor  | 6,98 Bg/kg |

|                                                   |    |      |      |       |
|---------------------------------------------------|----|------|------|-------|
| Compozitia granulometrica:<br>sita cu ochiuri, mm | 50 | 40   | 30   | 20    |
| Valoarea indicilor, %                             | 0  | 3,90 | 58,6 | 99,06 |

## Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93



## SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

## FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029 Raport de incercari nr. 20/c-3  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

## CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071329

Din 21 martie 2019

## Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Utilizator      | "5AQ INVEST" SRL |
| Numarul lotului | AAF3071329       |
| Cantitatea      | 27,8             |
| Autocamion      | IVECO STAW 341   |

## Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Densitatea in vrac, kg/m3                         | 1,20       |
| Continutul de granule de roci moi                 | 8,1 %      |
| Continutul de particule pulverulente si argiloase | 1,59 %     |
| Continutul de granule in formă de lespezi         | 16,2 %     |
| Rezistența la compresiune în cilindru             | Marca 600  |
| Rezistența la îngheț-dezghet                      | 25 cicluri |
| Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor  | 6,98 Bg/kg |

|                                                   |    |      |      |       |
|---------------------------------------------------|----|------|------|-------|
| Compozitia granulometrica:<br>sita cu ochiuri, mm | 50 | 40   | 30   | 20    |
| Valoarea indicilor, %                             | 0  | 3,90 | 58,6 | 99,06 |

## Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93





SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071330

Din 21 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Utilizator      | "5AQ INVEST" SRL |
| Numarul lotului | AAF3071330       |
| Cantitatea      | 28,1             |
| Autocamion      | IVECO STAW 341   |

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m<sup>3</sup> 1,20  
Continutul de granule de roci moi 8,1 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %  
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %  
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600  
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri  
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

|                                                   |    |      |      |       |
|---------------------------------------------------|----|------|------|-------|
| Compozitia granulometrica:<br>sita cu ochiuri, mm | 50 | 40   | 30   | 20    |
| Valoarea indicului; %                             | 0  | 3,90 | 58,6 | 99,06 |

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071330

Din 21 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Utilizator      | "5AQ INVEST" SRL |
| Numarul lotului | AAF3071330       |
| Cantitatea      | 28,1             |
| Autocamion      | IVECO STAW 341   |

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m<sup>3</sup> 1,20  
Continutul de granule de roci moi 8,1 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %  
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %  
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600  
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri  
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

|                                                   |    |      |      |       |
|---------------------------------------------------|----|------|------|-------|
| Compozitia granulometrica:<br>sita cu ochiuri, mm | 50 | 40   | 30   | 20    |
| Valoarea indicului; %                             | 0  | 3,90 | 58,6 | 99,06 |

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECINA