

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică preventivă și corectivă (reparații la necesitate) a sistemelor de aer condiționat (climatizoare uz de birou și zone de producție, recuperatoare de aer) IP Compania „Teleradio-Moldova” (str. Miorița nr. 1 și șos. Hâncești 64 – mun. Chișinău, str. Pobedî nr. 175 – mun. Comrat)						
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de deservire tehnică preventivă și corectivă (reparații la necesitate) a sistemelor de aer condiționat (climatizoare uz de birou și zone de producție, recuperatoare de aer) IP Compania „Teleradio-Moldova” (str. Miorița nr. 1 și șos. Hâncești 64 – mun. Chișinău, str. Pobedî nr. 175 – mun. Comrat)						
Lotul nr. 1						
1.1. Deservire tehnică preventivă a sistemelor de aer condiționat (climatizoare uz de birou și zone de producție, recuperatoare de aer)	1.1. Deservire tehnică preventivă a sistemelor de aer condiționat (climatizoare uz de birou și zone de producție, recuperatoare de aer)	MDA	Kazint Grup SRL	Verificări primare: -stare generală unitate internă/externă; -conformitate montare cu specificațiile producătorului; -alimentare la sursa de tensiune; -funcționalitate telecomandă și interfață de comandă; -temperatură recomandată de funcționare interior/exterior; -pierderi vizibile de agent frigorific; -stări sisteme filtrare unitate internă, drenaj condens, traseu și izolație frigorifică, elemente fixe - console unitate externă. Profilaxie și mentenanță: -curățare filtre unitate internă: de praf și antibacteriană cu soluții chimice specifice; -curățare unitate internă: evaporator și carcasă; -curățare unitate externă: condensator și carcasă; -verificare electrică: tensiune, conexiuni, amperaj și fazaj compresor; -verificare presiune aspirație; -verificare și curățare (dacă este cazul) electroventilator unitate internă și externă; -verificare circuit frigorific, inclusiv presiunea ajustarea la nivel funcțional a presiunii a agentului frigorific (până la 150g/bucată); <i>Bunuri spre deservire - Conform Listei din Anexa nr. 1 la Anunțul de participare</i> NOTĂ: 1. Dacă în urma verificărilor se identifică probleme remediabile prin curățare, igienizare sau ajustări	Verificări primare: -stare generală unitate internă/externă; -conformitate montare cu specificațiile producătorului; -alimentare la sursa de tensiune; -funcționalitate telecomandă și interfață de comandă; -temperatură recomandată de funcționare interior/exterior; -pierderi vizibile de agent frigorific; -stări sisteme filtrare unitate internă, drenaj condens, traseu și izolație frigorifică, elemente fixe - console unitate externă. Profilaxie și mentenanță: -curățare filtre unitate internă: de praf și antibacteriană cu soluții chimice specifice; -curățare unitate internă: evaporator și carcasă; -curățare unitate externă: condensator și carcasă; -verificare electrică: tensiune, conexiuni, amperaj și fazaj compresor; -verificare presiune aspirație;	

				mecanice (strângere, lărgire, repoziționare etc.), acestea vor fi rezolvate în cadrul serviciilor incluse. 2. Dacă se constată defecțiuni ce depășesc scopul serviciilor aferente prezentului articol, pentru fiecare unitate va fi întocmit un act de constatare tehnică care să cuprindă: -descrierea defecțiunilor; -elementele/modulele defectate ce necesită înlocuire sau reparare; -lucrările adiționale necesare (inclusiv reinstalarea); -estimarea costurilor pentru refacerea stării funcționale conform specificațiilor tehnice.	-verificare și curățare (dacă este cazul) electroventilator unitate internă și externă; -verificare circuit frigorific, inclusiv presiunea ajustarea la nivel funcțional a presiunii a agentului frigorific (până la 150g/bucată); <i>Bunuri spre deservire - Conform Listei din Anexa nr. 1 la Anunțul de participare</i> NOTĂ: 3. Dacă în urma verificărilor se identifică probleme remediabile prin curățare, igienizare sau ajustări mecanice (strângere, lărgire, repoziționare etc.), acestea vor fi rezolvate în cadrul serviciilor incluse. 4. Dacă se constată defecțiuni ce depășesc scopul serviciilor aferente prezentului articol, pentru fiecare unitate va fi întocmit un act de constatare tehnică care să cuprindă: -descrierea defecțiunilor; -elementele/modulele defectate ce necesită înlocuire sau reparare; -lucrările adiționale necesare (inclusiv reinstalarea); -estimarea costurilor pentru refacerea stării funcționale conform specificațiilor tehnice.	
1.2. Deservirea tehnică corectivă (reparații la necesitate) a sistemelor de aer condiționat (climatizoare uz de birou și zone de producție,	1.2. Deservirea tehnică corectivă (reparații la necesitate) a sistemelor de aer	MDA	Kazins t Grup SRL	Activare servicii (la solicitarea autorității contractante), în urma: -constatării unor defecțiuni în cadrul serviciilor de întreținere de la art. 1, care depășesc sfera acestora; -aparitiei neprogramate a unei avarii.	Activare servicii (la solicitarea autorității contractante), în urma: -constatării unor defecțiuni în cadrul serviciilor de	

recuperatoare de aer)	condiționat (climatizoare uz de birou și zone de producție, recuperatoare de aer)			Mecanism de execuție și aprobare: -pentru fiecare solicitare, intervenția se va produce după prezentarea și avizarea către/de către autoritatea contractantă a unui deviz tehnico-financiar detaliind: defecțiunea, lista pieselor (prețuri), manopera și termenul de remediere; -facturarea se va efectua pe bază de deviz aprobat și situație de lucrări finalizate și recepționate. Servicii incluse (listă neexhaustivă): -diagnostic tehnic aprofundat; -demontare/montare întreg sistem/componente separate; -reparație/inlocuire de: plăci electronice, senzori, ventilatoare, compresoare, elemente ale circuitului frigorific; -lucrări pe circuitul frigorific (recoltare, sudură, vidare, încărcare, demontare/montare, mărire/scurtare); -reinstalare; -testare și punere în funcțiune. Termene de intervenție: -urgentă (echipament inoperabil): maximum 24 de ore de la aprobarea devizului; -neurgentă: maximum 5 zile lucrătoare de la aprobarea devizului. Condiții tehnice și materiale: -piesele de schimb vor fi noi, originale sau de calitate echivalentă; -toate intervențiile se vor executa respectând normele producătorului și ale securității muncii; -pentru agenții frigorifici se va respecta legislația de mediu. Documentație și garanție: -după fiecare intervenție, prestatorul va furniza un raport de intervenție cu devizul aprobat, lista pieselor înlocuite, fotografii și un act de garanție, cu durata minimum 6 luni pentru manoperă și pentru piesele înlocuite.	întreținere de la art. 1, care depășesc sfera acestora; -aparitiei neprogramate a unei avarii. Mecanism de execuție și aprobare: -pentru fiecare solicitare, intervenția se va produce după prezentarea și avizarea către/de către autoritatea contractantă a unui deviz tehnico-financiar detaliind: defecțiunea, lista pieselor (prețuri), manopera și termenul de remediere; -facturarea se va efectua pe bază de deviz aprobat și situație de lucrări finalizate și recepționate. Servicii incluse (listă neexhaustivă): -diagnostic tehnic aprofundat; -demontare/montare întreg sistem/componente separate; -reparație/inlocuire de: plăci electronice, senzori, ventilatoare, compresoare, elemente ale circuitului frigorific; -lucrări pe circuitul frigorific (recoltare, sudură, vidare, încărcare, demontare/montare, mărire/scurtare); -reinstalare; -testare și punere în funcțiune. Termene de intervenție: -urgentă (echipament inoperabil): maximum 24 de ore de la aprobarea devizului; -neurgentă: maximum 5 zile lucrătoare de la aprobarea devizului.	
-----------------------	---	--	--	--	--	--

					Condiții tehnice și materiale: -piesele de schimb vor fi noi, originale sau de calitate echivalentă; -toate intervențiile se vor executa respectând normele producătorului și ale securității muncii; -pentru agenții frigorifice se va respecta legislația de mediu. Documentație și garanție: -după fiecare intervenție, prestatorul va furniza un raport de intervenție cu devizul aprobat, lista pieselor înlocuite, fotografii și un act de garanție, cu durata minimum 6 luni pentru manoperă și pentru piesele înlocuite.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Haiducov Serghei În calitate de: Administrator
Ofertantul: Kazinst Grup SRL Adresa: mun. Chisinau str. Lunca Bicului nr. 26/1