

Specificații tehnice (F4.1)

Numarul licitatiei	ocds-b3wdp1-MD-1612968576034	Data: „13” Februarie 2021	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitatiei	Servicii de deservire tehnică, reparație și întreținere tehnică a utilajului electric, anul 2021	Lotul nr.1 71d116cf-97c9-47bb-be0b-6157d8e0d36b	Pagina: 1 din 1

	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/ Servicii:	Servicii de deservire tehnică, întreținere și reparație a utilajului tehnologic - Climatizoare de uz casnic cu putere de 9000-24000 BTU/h (efectuare a lucrărilor prevăzute în specificații a tehnică)			1.Examinarea externă a blocului conditionerului pentru depistarea defectiunilor mecanice a acestora; 2.Verificarea funcționării aparatului de aer conditionat în toate regimurile; 3.Verificarea funcționării jaluzelelor; 4.Verificarea funcționării sistemului de indicare a modulului; 5.Demontarea/asamblarea componentelor echipamentelor; 6.Curățarea schimbătorului de căldură interior; 7. Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune); 8. Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu introducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru; 9.Verificarea funcționării sistemului de drenaj; 10.Verificarea funcționării motoarelor electrice și a lamelelor la ventilator; 11.Verificarea integrității izolației și stării contactelor conexiunilor electrice; 12.Monitorizarea tensiunii de alimentare; 13.Verificarea curenților de lucru ai compresoarelor (dacă este necesar);	1.Examinarea externă a blocului conditionerului pentru depistarea defectiunilor mecanice a acestora; 2.Verificarea funcționării aparatului de aer conditionat în toate regimurile; 3.Verificarea funcționării jaluzelelor; 4.Verificarea funcționării sistemului de indicare a modulului; 5.Demontarea/asamblarea componentelor echipamentelor; 6.Curățarea schimbătorului de căldură interior; 7. Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune); 8. Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu introducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru; 9.Verificarea funcționării sistemului de drenaj; 10.Verificarea funcționării motoarelor electrice și a lamelelor la ventilator; 11.Verificarea integrității izolației și stării contactelor conexiunilor electrice; 12.Monitorizarea tensiunii de alimentare; 13.Verificarea curenților de lucru ai compresoarelor (dacă este necesar);	

					14.Diagnosticul blocurilor electronice; 15. Verificarea fixării mecanice a pieselor în mișcare și lubrifierea acestora dacă e necesar; 16. Analiza măsurărilor efectuate, pregătirea unui raport pe defecte; 17. Verificarea și programarea telecomenzilor; 18.Consultarea reprezentanților Beneficiarului despre corectitudinea utilizării aparatelor de aer condiționat; 19.Alte verificări necesare. 20.Predarea lucrărilor efectuate persoanei responsabile din partea beneficiarului. 21.Serviciile se prestează pentru fiecare climatizor o dată în an la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile.	14.Diagnosticul blocurilor electronice; 15. Verificarea fixării mecanice a pieselor în mișcare și lubrifierea acestora dacă e necesar; 16. Analiza măsurărilor efectuate, pregătirea unui raport pe defecte; 17. Verificarea și programarea telecomenzilor; 18.Consultarea reprezentanților Beneficiarului despre corectitudinea utilizării aparatelor de aer condiționat; 19.Alte verificări necesare. 20.Predarea lucrărilor efectuate persoanei responsabile din partea beneficiarului. 21.Serviciile se prestează pentru fiecare climatizor o dată în an la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, Prenumele Vladimir Catan În calitate de: director

Ofertantul: Piroterm-Service SRL Adresa: Mitropolit Dosoftei 142
