



ТзОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua

Паспорт якості №08/281
рукав кінцевий металевий


Виробник: ТзОВ «Термо-Ізол»

Адреса: 81500, м. Городок, Львівська область, вул. Героїв УПА, 4

Тел. (03231) 3-22-49

Призначення: рукав кінцевий металевий д.530х10,0/710х1,0 встановлюються на кінцях ізованих труб для герметизації пінополіуретанової ізоляції після введення труб в будівлю ,камеру канал .

Виріб виготовлений у відповідності SN EN 253:2020 «Труби централізованого опалення –з'єднані однострунні системи для підземних мереж гарячого водопостачання –заводська збірка труб зі сталевих труби ,поліуретанової теплоізоляції та оболонки з поліетилену та металевих листів ».



d3 - 530

D3 - 710

Дата видачі 2025р.

Генеральний директор



Феденко В.І.



ТзОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua

**Паспорт якості №07/299
рукав кінцевий металевий**


Виробник: ТзОВ «Термо-Ізол»

Адреса: 81500, м. Городок, Львівська область, вул. Героїв УПА, 4

Тел. (03231) 3-22-49

Призначення: рукав кінцевий металевий д.377х9,0/500х1,0 встановлюються на кінцях ізольованих труб для герметизації пінополіуретанової ізоляції після введення труб в будівлю, камеру канал.

Виріб виготовлений у відповідності SN EN 253:2020 «Труби централізованого опалення –з'єднані однотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання –заводська збірка труб зі сталевих труби, поліуретанової теплоізоляції та оболонки з поліетилену та металевих листів».



d3 - 377

D3 - 500

Дата видачі 2025р.

Генеральний директор



Феденко В.І.



ТзОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua

Сертифікат якості №08/365

Трійник кутовий теплогідроізолюваний попередньо ізолюваний пінополіуретаном
в оболонці з оцинкованого тонкостінного листа

Партія №	08/365	Кількість, мп	п/з	Довжина неізолюваних кінців, мм
Умовне позначення, типорозмір	720x10,0/900-720x10,0/900 45* H=1.15m.	Дата виготовлення	2025	220±5мм.

Зовнішній діаметр труби сталеві провідної, мм	720 ДСТУ 9219:2023 тип 3
Товщина стінки труби сталеві провідної, мм	10,0
Марка сталі труби сталеві провідної	P265GH.K42
Марка пінополіуретанової композиції	Циклопентан Ізоціонат Voracor CE142 Поліол, Voracor CG776
Номінальний зовнішній діаметр оболонки, мм	900
Товщина стінки оболонки, мм	1,0
Документальне підтвердження відповідності оболонок	Сертифікат якості

Трійник кутовий д.720x10.0/900 в оболонці з оцинкованого металевих листа відповідає вимогам SN EN 448:2020 «Труби централізованого опалення –з'єднані однотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання –заводська збірка труб зі сталеві труби , поліуретанової теплоізоляції та оболонки з поліетилену та металевих листа». Ізоляція згідно SN EN 253:2020.

Прогнозований термін експлуатації не менше 30 років при максимальній проектній температурі не більше 140 °C.

Дата видачі 2025р

Генеральний директор



Феденко В.І.



ТзОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua

Паспорт якості №08/282
рукав кінцевий металевий


Виробник: ТзОВ «Термо-Ізол»

Адреса: 81500, м. Городок, Львівська область, вул. Героїв УПА, 4

Тел. (03231) 3-22-49

Призначення: рукав кінцевий металевий д.630х10,0/800х1,0 встановлюються на кінцях ізованих труб для герметизації пінополіуретанової ізоляції після введення труб в будівлю ,камеру канал .

Виріб виготовлений у відповідності SN EN 253:2020 «Труби централізованого опалення –зеднані однотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання –заводська збірка труб зі сталевих труби ,поліуретанової теплоізоляції та оболонки з поліетилену та металевих листа ».



d3 - 630

D3 - 800

Дата видачі 2025р.

Генеральний директор



Феденко В.І.



ТзОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua

Паспорт якості №08/300
рукав кінцевий металевий


Виробник: ТзОВ «Термо-Ізол»

Адреса: 81500, м. Городок, Львівська область, вул. Героїв УПА, 4

Тел. (03231) 3-22-49

Призначення: рукав кінцевий металевий д.720х10,0/900х1,0 встановлюються на кінцях ізолюваних труб для герметизації пінополіуретанової ізоляції після введення труб в будівлю, камеру канал.

Виріб виготовлений у відповідності SN EN 253:2020 «Труби централізованого опалення –з'єднані однотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання –заводська збірка труб зі сталевих труби, поліуретанової теплоізоляції та оболонки з поліетилену та металевих листів».



d3 - 720

D3 - 900

Дата видачі 2025р.

Генеральний директор



Феденко В.І.


Паспорт якості №02/32

Опора ковзна

Виробник : ТзОВ «Термо-Ізол»

Адреса: 81500, м. Городок , Львівська область , вул. Героїв УПА,4

Тел.:(03231) 32-249



Виріб виготовлений у відповідності SN EN 253:2020 «Труби централізованого опалення –з'єднані однотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання –заводська збірка труб зі сталевий труби ,поліуретанової теплоізоляції та оболонки з поліетилену та металевий листа ».

Основні розміри наведені в таблиці

Типорозмір	L, мм	L1, мм	H, мм	b, мм	B, мм	Кількість ,шт
720/900	680	900	468	692	964	п/з

Дата видачі 2025р

Генеральний директор



Феденко В.І.