

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071357

Din 21 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071357

Cantitatea 29,42

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28
Continutul de argila sub formă de glomerule 0 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%
Modulul granulometric MGr 3,43
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicului, %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

CARIERA
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071357

Din 21 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071357

Cantitatea 29,42

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28
Continutul de argila sub formă de glomerule 0 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%
Modulul granulometric MGr 3,43
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicului, %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

CARIERA
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071368

Din 21 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071368

Cantitatea 29,3

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28

Continutul de argilă sub formă de glomerule 0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011 S.R.L.

Responsabil de calitate

CARIERA
PERESECCINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071368

Din 21 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071368

Cantitatea 29,3

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28

Continutul de argilă sub formă de glomerule 0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

CARIERA
PERESECCINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071378

Din 21 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071378

Cantitatea 29,42

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m³ 1,28
Continutul de argila sub formă de glomerule 0 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%
Modulul granulometric MGr 3,43
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

SRL
CARIERA
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071378

Din 21 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071378

Cantitatea 29,42

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m³ 1,28
Continutul de argila sub formă de glomerule 0 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%
Modulul granulometric MGr 3,43
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

SRL
CARIERA
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071382

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071382

Cantitatea 29,6

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28

Continutul de argila sub formă de glomerule 0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicatiilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071382

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071382

Cantitatea 29,6

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28

Continutul de argila sub formă de glomerule 0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicatiilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071403

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071403

Cantitatea 30,12

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3

1,28

Continutul de argila sub formă de glomerule

0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase

7,9%

Modulul granulometric MGr

3,43

Rezistența la compresiune în cilindru

Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor

6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:
sita cu ochiuri, mm

Valoarea indicilor, %

2,5

38,0

1,25

0,63

0,315

0,16

Trecut prin

0,16

3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

PERESEKINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071403

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071403

Cantitatea 30,12

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3

1,28

Continutul de argila sub formă de glomerule

0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase

7,9%

Modulul granulometric MGr

3,43

Rezistența la compresiune în cilindru

Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor

6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:
sita cu ochiuri, mm

2,5

38,0

1,25

0,63

0,315

0,16

Trecut prin

0,16

3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

PERESEKINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071424

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071424

Cantitatea 30,12

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3

1,28

Continutul de argilă sub formă de glomerule

0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase

7,9%

Modulul granulometric MGr

3,43

Rezistența la compresiune în cilindru

Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor

6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:

sita cu ochiuri, mm

Valoarea indicilor; %

2,5

1,25

0,63

0,315

0,16

Trecut prin

0,16

38,0

51,5

71,2

86,5

96,3

3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

CARIERA

„ACIT-TRANS” S.R.L.

PRESECUINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071424

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071424

Cantitatea 30,12

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3

1,28

Continutul de argilă sub formă de glomerule

0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase

7,9%

Modulul granulometric MGr

3,43

Rezistența la compresiune în cilindru

Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor

6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:

sita cu ochiuri, mm

Valoarea indicilor; %

2,5

1,25

0,63

0,315

0,16

Trecut prin

0,16

38,0

51,5

71,2

86,5

96,3

3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

CARIERA

„ACIT-TRANS” S.R.L.

PRESECUINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071098

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071098

Cantitatea 27,6

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071098

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071098

Cantitatea 27,6

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071093

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071093

Cantitatea 27,68

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20

Continutul de granule de roci moi 8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %

Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Rezistența la îngheț-dezgheț 25 cicluri

Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:

sita cu ochiuri, mm

Valoarea indicilor, %

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071093

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071093

Cantitatea 27,68

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20

Continutul de granule de roci moi 8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %

Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Rezistența la îngheț-dezgheț 25 cicluri

Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:

sita cu ochiuri, mm

Valoarea indicilor, %

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071116

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071116

Cantitatea 28,22

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3

1,20

Continutul de granule de roci moi

8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase

1,59 %

Continutul de granule în formă de lespezi

16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru

Marca 600

Rezistența la îngheț-dezghet

25 cicluri

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor

6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:

sita cu ochiuri, mm

50

40

30

20

Valoarea indicilor; %

0

3,90

58,6

99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

"ACIT-TRANS" S.R.L.
CARIERA
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071116

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator

"5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071116

Cantitatea

28,22

Autocamion

IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3

1,20

Continutul de granule de roci moi

8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase

1,59 %

Continutul de granule în formă de lespezi

16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru

Marca 600

Rezistența la îngheț-dezghet

25 cicluri

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor

6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:

sita cu ochiuri, mm

50

40

30

20

Valoarea indicilor; %

0

3,90

58,6

99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

"ACIT-TRANS" S.R.L.
CARIERA
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071142

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071142

Cantitatea 28,86

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20

Continutul de granule de roci moi 8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %

Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:

sita cu ochiuri, mm

Valoarea indicilor, %

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

50	40	30	20
0	3,90	58,6	99,06

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECIINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071142

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071142

Cantitatea 28,86

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20

Continutul de granule de roci moi 8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %

Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:

sita cu ochiuri, mm

Valoarea indicilor, %

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

50	40	30	20
0	3,90	58,6	99,06

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECIINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071181

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071181

Cantitatea 28,26

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3

1,20

Continutul de granule de roci moi

8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase

1,59 %

Continutul de granule in formă de lespezi

16,2 %

Rezistenta la compresiune în cilindru

Marca 600

Rezistenta la inghet-dezghet

25 cicluri

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor

6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:

sita cu ochiuri, mm

50

40

30

20

Valoarea indicilor, %

0

3,90

58,6

99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071181

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071181

Cantitatea 28,26

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3

1,20

Continutul de granule de roci moi

8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase

1,59 %

Continutul de granule in formă de lespezi

16,2 %

Rezistenta la compresiune în cilindru

Marca 600

Rezistenta la inghet-dezghet

25 cicluri

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor

6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:

sita cu ochiuri, mm

50

40

30

20

Valoarea indicilor, %


0

3,90

58,6

99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071195

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm


Utilizator	"5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului	AAF3071195
Canitatea	28,17
Autocamion	IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m³ 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicului; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071195

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm


Utilizator	"5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului	AAF3071195
Canitatea	28,17
Autocamion	IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m³ 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicului; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934
Eliberat de OCpr-029
Data emiterii 18.05.2017
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071228

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator	"5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului	AAF3071228
Cantitatea	27,76
Autocamion	IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %
Rezistenta la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistenta la inghet-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934
Eliberat de OCpr-029
Data emiterii 18.05.2017
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071228

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm


Utilizator	"5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului	AAF3071228
Cantitatea	27,76
Autocamion	IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %
Rezistenta la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistenta la inghet-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071229

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071229

Cantitatea 27,64

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06
Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93				

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071229

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071229

Cantitatea 27,64

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06
Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93				

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934
Eliberat de OCpr-029
Data emiterii 18.05.2017
Valabil pina la 18.05.2019

Certificat de conformitate Nr 000934
Eliberat de OCpr-029
Data emiterii 18.05.2017
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071276

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071276
Cantitatea 27,24
Autocamion IVECO STAW 341

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071276
Cantitatea 27,24
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor, %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECINA

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934
Eliberat de OCpr-029
Data emiterii 18.05.2017
Valabil pina la 18.05.2019

Certificat de conformitate Nr 000934
Eliberat de OCpr-029
Data emiterii 18.05.2017
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071276

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071276
Cantitatea 27,24
Autocamion IVECO STAW 341

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071276
Cantitatea 27,24
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor, %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029 Raport de incercari nr. 20/c-3

Data emiterii 18.05.2017 eliberat de LI al „Fistfog” SRL

Valabil pina la 18.05.2019

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071297

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator	"5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului	AAF3071297
Cantitatea	26,98
Autocamion	IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor, %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029 Raport de incercari nr. 20/c-3

Data emiterii 18.05.2017 eliberat de LI al „Fistfog” SRL

Valabil pina la 18.05.2019

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071297

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator	"5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului	AAF3071297
Cantitatea	26,98
Autocamion	IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor, %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr. 000934
Eliberat de OCpr-029
Data emiterii 18.05.2017
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071329

Din 21 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator	"5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului	AAF3071329
Cantitatea	27,8
Autocamion	IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la inghet-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicului, %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr. 000934
Eliberat de OCpr-029
Data emiterii 18.05.2017
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071329

Din 21 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm


Utilizator	"5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului	AAF3071329
Cantitatea	27,8
Autocamion	IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la inghet-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicului, %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071330

Din 21 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator	"5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului	AAF3071330
Cantitatea	28,1
Autocamion	IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m³ 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicului; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071330

Din 21 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator	"5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului	AAF3071330
Cantitatea	28,1
Autocamion	IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m³ 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicului; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECINA