

№99/03 din 28 martie an. 2023

mun. Chisinau

Către ”Termoelectrica” SA, Republica Moldova, Chisinau, str. Tudor Vladimirescu,6

Stimați domni,

Luind in considerare ANUNȚUL DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE 21074736 din “27” februarie 2023, Lotul 5. Inhibitori ai procesului de coroziune pe baza de amine(pentru utilajul energetic de presiune medie), p.5.1. Inhibitor al procesului de coroziune pe baza de amine, Vă aducem la cunostință următoarele: Produsul VTIAMIN KP-37 a fost deja livrat pentru necesitățile SA”TERMOELECTRICA” in anii precedenti, dar a fost adaptat conform cerintelor de exploatare a statiei SURSA 2, cu urmatorii parametri:

Nr	Specificația tehnică	Cerințe
1.	Aspectul exterior	Lichid tulbure.Soluție incoloră pana la galben deschis
2.	Densitatea (20°C), g/cm ³	1,00-1,15
3.	Solubilitatea	Solubil în apă
4.	pH-ul	> 10,0

Conform celor expuse se anexeaza certificat de calitate si Pasaport de securitate cu parametri produsului indicat.

Data completării 28 martie 2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Sa”United Chemical Group”

Director comercial Ermina Prozorovski