



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

## EXPERTIZA TEHNICĂ ȘI VERIFICARE

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"  
MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3, of.30 tel. 0694-26081

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16C 537-24

Data eliberării: 10 ianuarie 2024

Valabil pînă la: 09 ianuarie 2025

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA /DESCRIEREA

Cabluri de control cu izolație din PVC de tip: KBBГ, KBBГнг, KBBГнг-LS, KBBГЭ, KBBГЭнг, KBBГЭнг-LS, KBB6Шв

Cod NM MD  
8544 49 910

Contract de livrare Nr 144 din 29.04.2022

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

**Securitate SM SR EN 50525-1:2013** -Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) pînă la 450/750 V, inclusiv. Partea 1: Prescripții generale  
**SM EN 60332-1-2:2004/A12:2021** - Încercări ale cablurilor electrice și cu fibre optice supuse la foc. Partea 1-2: Încercare la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat. Procedură pentru flacăra de tip preamestec de 1 KW  
**SM IEC 60331-21:2016** - Încercări pentru cabluri electrice în condiții de incendiu. Integritatea circuitului. Partea 21: Proceduri și cerințe. Cabluri de tensiune nominală pînă la și inclusiv 0,6/1,0 kV , **Directiva** de joasă tensiune 2014/35 / UE

PRODUCĂTOR:

SAP „Одесский кабельный завод „Одескабель”,  
65013, or. Odesa, Nicolaievskaia doroga, 144, Ucraina.

Cod țării  
UA

SOLICITANT

ÎM Casa de comert "ODESKABEL - MOLDOVA" SRL  
MD-2023, mun. Chișinău, str. Varnița 10/2 , tel. (022)27-27-27 , (022) 92-13-36 .

Codul CUIO  
40052165

**CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET) ELIBERATĂ PENTRU A CONFIRMĂ CONFORMITATEA PRODUSELOR CU CERINȚELE DE SIGURANȚĂ ÎN STANDARDELE ȘI DIRECTIVELE INTERNAȚIONALE BAZATE PE EXAMENUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC A MTE :**

Declarație de conformitate Ucrainei № 18/2020 de la 16.10.2020, eliberată de SAP „Одесский кабельный завод „Одескабель”, 65102, or. Odesa, Nicolaievskaia doroga, 144, Ucraina.

Actul de identificare № 332/024 din 03.01.2024

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

Doctor în științe tehnice

M. Guraevski

l.ș.



Copiile prezentului certificat de conformitate se MTE legalizează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"