

**CERTIFICAT DE CALITATE №
Mostra**

ВТИАМИН СА-1

Inhibitor de coroziune și depunerea calcarului

Partida №	
Data de producere	
Masă netă, kg	
Masă brută, kg	
Ambalaj	Butoaie, canistre din plastic
Numărul locurilor de ambalare	
Perioada de valabilitate garantată	24 luni din data producerii

Rezultatele analizei:

Denumire parametru	Cerinte DN	Valori depistate
Aspect exterior	Lichid de la incolor la culoare galbena	
Densitate la 20 °C, g/cm ³	0,94– 1,04	
pH (1% solutie)	11,0- 13,0	
Dizolvare in apa	Complect	

Confirmăm, că produsul VTIAMIN CA-1 îndeplinește cerințele TU 2499-001-17875808-2015 companiei ООО«Водные Технологии», 115280, Federația Rusă, or. Moscova, str. Avtozavodskaya 14, of.742.

Data:

Sef laborator

Larisa Ciumac