

CAIET DE SARCINI

Servicii

Obiectul:

Achiziția serviciilor de deservire/mentenanță a generatoarelor, conform necesităților subdiviziunilor din subordinea IGM

Autoritatea contractantă:

Inspectoratului General pentru Migrație, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 124 etajul 4
(denumirea, adresa)

1. Introducere

Caietul de sarcini este parte integrantă din documentația pentru atribuire a contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii, în acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

2. Scopul achiziției

Prezentul caiet de sarcini are ca scop achiziționarea serviciilor de deservire/mentenanță a generatoarelor de curent.

3. Cerințe privind caracteristicile tehnice

Serviciile cu specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Lista lucrărilor care urmează a fi efectuate în timpul deservirii/mentenanței generatoarelor
Generatoare staționare (Caterpillar, Elcos, Hyundai) Schimb: 1. Filtru ulei; 2. Filtru aer; 3. Filtru combustibil; 4. Ulei motor; 5. Antigel în sistemul de răcire; Curățare/spălare: 1. Carcasă exterioară (murdărie, praf, frunze); 2. Ansambluri interioare (praf, ulei, combustibil); Verificarea (înlocuirea pieselor uzate la necesitate): 1. Verificarea vizuală a întregului generator (stare carcasă, vibrații, scurgeri); 2. Verificarea cablajului electric, izolației înfășurărilor, conexiunilor, împământării, siguranțelor și a părților componente ale sistemului electric; 3. Verificarea bateriei de pornire cu prezentarea parametrilor în urma verificării (bon); 4. Verificarea stării radiatorului sistemului de răcire și curățarea acestuia după caz; 5. Verificarea pompei sistemului de răcire;

6. Verificarea integrității și lipsa fisurilor pe furtunile sistemului de alimentare cu combustibil și a sistemului de răcire;
7. Verificarea pompei de injecție și a injectoarelor (testare/curățare la necesitate);
8. Verificarea rezervorului de combustibil la prezența murdăriei (filtrarea motorinei existente și spălarea rezervorului la necesitate);
9. Verificarea sistemului de încălzire a motorului;
10. Verificarea pernelor anti vibrante;
11. Verificarea sistemului de eliminare a gazelor de eșapament;
12. Verificarea listei de erori, stabilirea cauzei apariției și eliminarea acestora;
13. Verificarea curelei ventilatorului (la necesitate înlocuirea acesteia);
14. Verificarea funcționării panoului de comandă, senzorilor;
15. Verificarea funcționării pornirii în regim manual;
16. Verificarea funcționării pornirii în regim auto;
17. Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri;
18. Verificarea în sarcină a funcționării generatorului de comun cu reprezentantul Beneficiarului.

Generatoare mobile (SENCI)

Schimb:

1. Ulei motor;
2. Filtru de aer;
3. Bujie aprindere;

Curățare/spălare:

1. Carcasă exterioară (murdărie, praf);
2. Ansambluri interioare (praf, ulei, combustibil);

Verificarea (înlocuirea pieselor uzate la necesitate):

1. Verificarea carburatorului și curățarea duzelor;
2. Verificarea rezervorului de combustibil la prezența murdăriei (curățarea rezervorului la necesitate);
3. Verificarea robinetului de combustibil și a furtunurilor;
4. Verificarea sistemului de răcire și aerisire (curățarea grilelor de ventilație și a zonei radiatorului de răcire pe aer);
5. Verificarea panoului de comandă (buton pornire, întrerupător, siguranțe) ;
6. Verificarea bateriei de pornire cu prezentarea parametrilor în urma verificării (bon) ;
7. Verificarea sistemului de eliminare a gazelor de eșapament;
8. Verificare demaror sfoară;
9. Testarea prizei de ieșire și a tensiunii/frecvenței la sarcină mică și nominală;
10. Verificarea cablurilor și împământării.

Oferta urmează să includă cheltuielile legate de transport pentru prestarea serviciilor de deservire/mentenanță a generatoarelor la sediile subdiviziunilor unde acestea sunt montate.

Cerințe față de ofertant:

- Ofertantul trebuie sa îndeplinească toate acțiunile de deservire/mentenanță pentru toate obiectele menționate cu personal calificat propriu. Subcontractarea terților nu se accepta. Ofertantul va delega un reprezentant tehnic ca contact unic.

- Trebuie sa fie companie specializată în instalarea și deservirea obiectelor menționate, prezentare de recomandare, persoane autorizate cu certificare
- Trebuie sa dispună de personal cu certificări;
- Piese necesare deservirii se vor include în prețul serviciilor;
- În cazul unei defecțiuni majore operatorul economic de comun cu reprezentantul Beneficiarului vor întocmi un act de constatare a defecțiunii cu indicarea costului;
- Serviciile se vor efectua de prestator la edificiile gestionate de cumpărător. Serviciile de mentenanță se vor presta integral, după semnarea contractului, în termen de până la **30 zile.** Serviciile prestate urmează a fi însoțite de următoarele documente:
 - factura fiscală;
 - Acte de îndeplinire detaliate / garanție la piesele înlocuite, după caz;
 - alte documente, după caz.

Notă:

Amplasarea generatoarelor la edificiile subdiviziunilor subordonate IGM, sunt în mun. Chișinău str. Lev Tolstoi 41; bd. Dacia 60/4 ; str. Petricani 88/1;