

Specificații tehnice

| |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777457702058 din 29.04.2026 |
| Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor de aer |

| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--|--|-----------------|--------------|--|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor de aer | 549 buc | | | Măsurarea temperaturii fluxului de ieșire; Verificarea și curățarea schimbătoarelor de căldură a unităților exterioare și interioare; Verificarea și curățarea filtrelor; Verificarea și curățarea unităților exterioare și interioare; Verificarea și curățarea sistemului de drenaj; Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acțiune a lor; Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare; Diagnosticarea blocurilor electronice. Diagnosticarea și testarea sistemului de condiționare; Măsurarea tensiunii de lucru în sistem; Verificarea și schimbarea bateriilor la panourile de comandă; | Măsurarea temperaturii fluxului de ieșire; Verificarea și curățarea schimbătoarelor de căldură a unităților exterioare și interioare; Verificarea și curățarea filtrelor; Verificarea și curățarea unităților exterioare și interioare; Verificarea și curățarea sistemului de drenaj; Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acțiune a lor; Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare; Diagnosticarea blocurilor electronice. Diagnosticarea și testarea sistemului de condiționare; Măsurarea tensiunii de lucru în sistem; | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>. Alimentarea suplimentară cu freon (la necesitate);</p> <p>. Verificarea presiunii de lucru a agentului frigorific;</p> <p>Verificarea elementelor de fixare mecanică și înlocuirea unităților nesigure;</p> <p>Instruirea persoanelor care exploatează climatizoarele cu privire la utilizarea corectă;</p> <p>Diagnosticarea și testarea sistemului de ventilare;</p> <p>Examinarea exterioară a sistemelor de ventilație la deteriorarea mecanică a corpurilor;</p> <p>Curățarea canalelor de ventilare și a filtrelor interioare și exterioare;</p> <p>Verificarea sistemului de ventilare și a corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare.</p> | <p>Verificarea și schimbarea bateriilor la panourile de comandă;</p> <p>. Alimentarea suplimentară cu freon (la necesitate);</p> <p>. Verificarea presiunii de lucru a agentului frigorific;</p> <p>Verificarea elementelor de fixare mecanică și înlocuirea unităților nesigure;</p> <p>Instruirea persoanelor care exploatează climatizoarele cu privire la utilizarea corectă;</p> <p>Diagnosticarea și testarea sistemului de ventilare;</p> <p>Examinarea exterioară a sistemelor de ventilație la deteriorarea mecanică a corpurilor;</p> <p>Curățarea canalelor de ventilare și a filtrelor interioare și exterioare;</p> <p>Verificarea sistemului de ventilare și a corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare.</p> | |
|--|--|--|---|--|--|

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Rusu Alina În calitate de: Operator Economic
Ofertantul: FENIXIMPEX SRL Adresa: Vadul lui Voda 68