



CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

16 C001553-20

Data emiterii: 16 octombrie 2020

Valabil pînă la: 16 octombrie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA**

Structură şi accesorii din oţel pentru montarea tavanelor suspendate.

Contract f/n din 01.01.2015 cu "China Top Building Materials International Co., Ltd.", China.

Codul NCM
7308

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE STABILITE ÎN :

RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2; SM EN 13964:2015.

PRODUCĂTOR

"China Top Building Materials International Co., Ltd.", China.

Codul ţării
CN

SOLICITANT

"PEISAJ-ART" S.R.L.,
bd. Ştefan cel Mare, 64-24, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1004600020153

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 789 din 15.10.2020 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Certificat Nr. IN-SH-6204-10164-1 DIN 18.09.2019, eliberat de SGS-CSTC Standards Technical Services Co. Ltd., filiala Shanghai, membru SGS Group SA, Elveţia. Raport de încercări Nr. 021/13 din 12.10.2020, eliberat de eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză şi Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Feredeului, 12, MD 2005.

INFORMAŢIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema 2 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificare voluntară. Domeniu nereglementat. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informaţie în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislaţiei în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 877 din 13.10.2017.

Seria V № 000344



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informaţii pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepseşte conform legislaţiei



Raport de încercări

Nr. 021/13 din 12.10.2020

Agentul economic

**"PEISAJ-ART" S.R.L., bd. Ștefan cel Mare, 64-24,
mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Solicitant

OC "CertMatCon".

Denumirea produsului

Structură și accesorii din oțel pentru montarea tavanelor suspendate.

Producător

"China Top Building Materials International Co., Ltd.", China.

Documente de însoțire

**Cererea Nr. 021 din 08.10.2020, Act de prelevare Nr. 789/1 din
08.10.2020, program de încercări de la OC CertMatCon**

Prezentat de către

Scamina R. - Expert OC CertMatCon

Cantitatea/masa probei

1,0 kg

Numărul de laborator al probei

021-13

Data receptiei

08.10.2020

Data încercărilor

09.10.2020

Documente normative

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

Scopul încercărilor

Certificare

Condițiile de încercare

U=73%, T= 23.4 C°

**Echipamentul folosit pentru
încercări**

**Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0142355-4820 din 03.08.2020)
Cintar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 10 3.2-600/2020 din 06.07.2020)**

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	10.4
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	8.17
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	32.6
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	0.00	32.7

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

Executor încercări

Chirillov Aliona

/nume, prenume/

/semnătura/

Șef CIEC

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/

Efectuat în prezența

Scamina Raisa

/nume, prenume/

/semnătura/

