


PCI Trading



Str. Uzinei, nr.67, etaj 2, Rm.Valcea
RO 32373067; J38/544/2013
Capital social: 3.800.000 lei

RO15BRDE390SV50723113900
B.R.D. Groupe Societe Generale - Rm.Valcea

RO34CECEB00030RON0159524
C.E.C. BANK - Craiova



ISO 9001 - Certificat nr. 856C
ISO 14001 - Certificat nr. 439M
ISO 45001 - Certificat nr. 301HS

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 183 9/29.10.2019

Producător	
SC PCI TRADING SRL Rm. Valcea	
Codul de referință al produsului dat de producător	Cod 2.52
Tip teava PVC-U MULTISTRAT	DN <u>160</u> ; SN <u>4</u> ; L <u>6</u> ml
Nr. LOT <u>7-221</u>	<u>e=4,0mm</u>
Nr. AVIZ EXPEDITIE <u>21661114/21761200</u>	<u>UNI PLAST</u>

În conformitate cu Ordonanța nr.20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 republicată privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produselor **ȚEVI ȘI FITINGURI DIN PVC-U MULTISTRAT PENTRU CANALIZARE ȘI DRENAJE** pentru utilizarea prevăzută (REȚELE EXTERIOARE DE CANALIZARE ȘI DRENAJ) și că acestea pot fi puse în opera conform instrucțiunilor de utilizare a produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință: **AGREMENTUL TEHNIC NR. 016-05/3793-2019**, prelungit cu avizul tehnic din data de **18.07.2019**.

Performanțele produsului:

Caracteristici	Standardul de Încercări	Prevederile din standard	Valori declarate
Contractia longitudinală la cald	SR EN ISO 2505	Epruvetele supuse încălzirii nu trebuie să aibă goluri, fisuri sau crăpături care să influențeze grosimea peretelui, iar contractia maxima admisa este de $\leq 5\%$.	3,1 %
Rezistenta la soc	SR EN 744	Nici una din epruvetele supuse testării nu trebuie să prezinte fisuri sau crăpături.	zero spargeri

- Denumirea, descrierea produsului: **ȚEVI DIN PVC-U MULTISTRAT PENTRU CANALIZARE ȘI DRENAJE:**

- Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității - nu este cazul

- Numărul certificatului - nu este cazul

- Denumirea și adresa laboratorului notificat - nu este cazul

- Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: **SC PCI TRADING SRL**



Producător	Reprezentant autorizat
Nume : MIHNEA IORDACHE	Semnătură
Funcția : Director General,	
SC PCI TRADING SRL	



Formular cod: F-PS 08-02