



Î.M. CASA DE COMERȚ «ODESKABEL-MOLDOVA» S.R.L.

Adresa: MD-2023, Rep. Moldova,
mun. Chișinău, str. Varnița, 10/2

Website: www.okm.md

e-mail: info@okm.md, sale@okm.md

telefoane de contact:

sala de vânzări:

GSM (373) 780 2 47 47;

(373 22) 27 27 27

contabilitatea: GSM (373) 686 80644;

(373 22) 92 30 03; (373 22) 92 13 36

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1741097220236](#)

Obiectul achiziției: UPS și cabluri electrice

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT nr. 1 – UPS 3000 VA						
UPS 3000 VA + CS102 - WEB / SNMP card ('slot' version)	Keor SPE RT 2U 3000VA + CS102 - WEB / SNMP card ('slot' version)	China	Legrand	Topologie UPS: Line interactive; Tip undă: sinusoidală; Puterea: 3000 VA; Voltaj nominal de ieșire: 230V, 50 Hz; Voltaj nominal de intrare: 230V, 50/60 Hz; Eficiență ≥ 96; Regulator de tensiune AVR (≤160V - ≥293V); Variație frecvență: 47-53 Hz; Conector de alimentare: 1x Euro plug C20; Prize de ieșire: ≥ 8 C13 și 2 C19; Timp de transfer ≤ 4ms; Placa de monitoring: da; Montare: rack mount 2U; Nivel zgomot la 1 metru: ≤ 55 dB; Dimensiuni mm (h,w,d): 90x485x685) ; Certificare:	- Technology UPS: Line interactive; - Structure : conventional; - Input configuration : Single-phase ; - Output configuration: Single-phase - Nominal input voltage:230 V (1PH + N); - Nominal output voltage:230 V (1PH + N); - Nominal power: 3 kVA / 2.7 kW; - Power used for back-up time evaluation: 2.1 kVA (70 % of the required power); - Estimated back-up time - 4 minutes; - Batteries recharge time:7 hours and 55 minutes; - Power scalability (with internal modules): No; - Parallelable: No;	Conform certificatul or de conformit ate anexate

				IEC 62040-1, 62040-2, 62040-3; Greutate: ≤ 50kg; Baterii incluse: da;	- Back-up time scalability: Yes; - Total weight:29.5 Kg; - Dimensions of the inverter cabinet [W x H x D]:1 x (440 x 88 (2U) x 600) mm; - Certifications: EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3; - CS102 - WEB / SNMP card ('slot' version): Yes; Mai detaliat a se vedea : 1). Anexa 1 (Specificatie tehnica UPS); 2).Anexa 2 (specificatie tehnica interfata de retea)	
LOT nr. 2 – Cablu Electric						
Cablu electric 3x2.5 mm	Cablu VVGng-LS 3x2.5	Ucraina	PJSC Odeskabel	Secțiune: 3x2,5 mm; Tip: monofilar; Material: cupru; Categorie :NYM; Izolație: triplă.	Cablu electric: - pentru lucrări interne/externe; - număr conductori: 3; - secțiune conductor: 2.5mm ² ; - tip conductor: cupru; - Tip izolație – PVC - Tip manta – PVC (nr LS) - în role a câte cel puțin 100 metri; - tensiune: 0,66 kV; - frecvență: 50Hz.	Conform certificatul or de conformitate anexate
Cablu electric 3x1.5 mm	Cablu VVGng-LS 3x1.5	Ucraina	PJSC Odeskabel	Secțiune: 3x1,5 mm; Tip: monofilar; Material: cupru; Categorie :NYM; Izolație: triplă	Cablu electric: - pentru lucrări interne/externe; - număr conductori: 3; - secțiune conductor: 1.5mm ² ; - tip conductor: cupru; - Tip izolație – PVC - Tip manta – PVC (nr LS) - în role a câte cel puțin 100 metri; - tensiune: 0,66 kV; - frecvență: 50Hz.	Conform certificatul or de conformitate anexate



Î.M. CASA DE COMERȚ «ODESKABEL-MOLDOVA» S.R.L.

Adresa: MD-2023, Rep. Moldova,
mun. Chișinău, str. Varnița, 10/2

Website: www.okm.md

e-mail: info@okm.md, sale@okm.md

telefoane de contact:

sala de vânzări:

GSM (373) 780 2 47 47;
(373 22) 27 27 27

contabilitatea: GSM (373) 686 80644;
(373 22) 92 30 03; (373 22) 92 13 36

LOT nr. 3 – Cablu SF/UTP Cat5e, 4x2x0.5

Cablu SF/UTP Cat5e, 4x2x0.5	Cablu КНБЭО-ВН (200) 4*2*0,51 (SF/UTP-cat 5E)	Ucraina	PJSC Odeskabel	Material conductor- cupru, diametru conductor 0,5mm, protecție interioară – folie de aluminiu, împletitură metalică, 305m/bobină..	Cablu SF/UTP - Conductor – cupru cu diametru 0.51 mm - Izolație – polietilena - Nr conductoare – 8 - Ecran general – banda de aluminiu-polimer (metal orientat spre exterior) si tresa din fire de cupru cositorit cu densitate nu mai puțin de 50% - Tip manta - PVC	Conform certificatel or de conformit ate anexate
-----------------------------	--	----------------	---------------------------	--	---	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Ion În calitate de: Manager Superior în COMERT
Ofertantul: I.M. Casa de Comerț „Odeskabel-Moldova” SRL Adresa (sediul): mun. Chisinau, str. Varnita 10/2
E-mail: o.muntean@okm.md ; i.muntean@okm.md Telefon (fix și mobil): +373 699 72 497 ; +373 691 23 933