

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛЬТЕН»**

08130, Україна, Київська обл., Бучанський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка,
вул. Черкаська, буд. 26
ЄДРПОУ 39037771

Тел./факс: +38 (044) 39-20-683

Протокол випробування №0801/3 від 08.01.2024 р.

Приймально-здавальні випробування ізоляторів типу ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1
Обсяг партії 500 шт

Програма випробувань	Обсяг вибірки	Задано з НД	Результати випробувань
1. Якість поверхні ізоляційної частини	100%	Відповідно до вимог ГОСТ 13873-81	Відповідає
2. Розміри довжини шляху струму витоків	8 шт	Відповідно до креслень ТУ У 27.9-39037771-001:2023	Відповідає
3. Безперервний потік іскор	100%	Потік іскор протягом 5 хвилин	Витримали
4. Випробування механічної міцності на вигин	8 шт	Щонайменше 7,5 кН	Ізолятори зруйнувалися при навантаженні 8,0 кН
5. Перевірка відкритої пористості	Зразки від ізоляторів випробуваних за п.4	Зразки порцеляни витримані в 1% розчині фуксину в етиловому спирті під тиском 15 МПа протягом 12 год. не повинні мати відкритої пористості	Відкрита пористість відсутня
6. Стійкість до термоударів	8 шт	ДСТУ2202 (ГОСТ 1232)	Витримали
7. Маркування	100%	Відповідно до вимог технічних умов	Відповідає
8. Упаковка	100%	Відповідно до вимог технічних умов	Відповідає

Висновок: за результатами приймально-здавальних випробувань партія ізоляторів типу ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 у кількості 500 штук відповідають вимогам технічних умов ТУ У 27.9-39037771-001:2023

Директор



Олександр СУСЛОВ