

RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. **OI IPP-311-2020** din **25 septembrie 2020**

ORGANISMUL DE INSPECȚIE din cadrul SRL “CTSIC”, certificat de acreditare OI-009

PRODUSUL :

Hidrocarburi gazoase lichefiate combustibile, marca PBT (cod NCM MD 2711 1397)

PRODUCĂTORUL :

OOO "Gazprom pererabotka" or. Orenburg, Federația Rusă

CLIENTUL :

"TEZED-S" SRL, MD, mun. Chișinău, str. Hîncești, 61, tel. 238380

DATELE PRIVIND INSPECȚIA :

Inspecția a fost efectuată la depozitul petrolier al firmei, s. Gura Camencii, r-nul Florești,

Data inspecției: 23.09.2020, condițiile de mediu: +24 °C.

Echipamente utilizate: recipient portabil de eșantionare sub presiune.

Documente de referință utilizate în cadrul inspecției:

- Hotărârea Guvernului RM nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate;
- Hotărârea Guvernului RM nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
- SM SR EN 589+A1:2016 "Carburanți pentru automobile. GPL. Cerințe și metode de încercare";
- SM SR EN ISO 4257:2011/AC:2013 "Gaze petroliere lichefiate. Metoda de eșantionare";
- Standarde pentru metode de încercări, indicate în tabel pe verso;
- Procedura "Inspecția produselor petroliere" PL-47.

Lotul inspectat - 485,150 tone.

Lotul este însoțit de invoice nr. 271T-25.08.2020 din 25.08.2020.

Data fabricației produsului - august 2020, termen de garanție - 6 luni de la data fabricației, conform documentelor de însoțire.

Produsul este transportat în cisterne feroviare.

Lotul este depozitat în rezervoare orizontale pentru gaz.

În urma inspecției au fost întocmite:

Raportul de identificare a produsului și prelevare a probei: nr. OI IPP-311 din 23.09.2020;

Raportul de încercări nr. 21-20 GL din 24.09.2020, eliberat de către LÎ "CTSIC", certificat de acreditare nr. LÎ-096 (rezultatele încercărilor sunt indicate în tabel pe verso);

Raportul sumar de evaluare nr. OI IPP-311 din 25.09.2020.

REZULTATELE INSPECȚIEI :

Produsul inspectat **CORESPUNDE** cerințelor obligatorii stabilite în:

SM SR EN 589+A1:2016, p. 6.1 tab.1, ind. 1, 2, 7, 8, 10 (tipul A)

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de inspecție: inspecția calitativă a lotului de produs

Tipul inspecției: inspecția inițială. Categoria (faza) inspecției: furnizare (import).



Sef secția inspecția
produse petroliere

Inspector



Valentina JURAVLIOVA

Svetlana TCACENCO


Tabel: Rezultatele încercărilor de laborator conform Raportului de încercări nr.21-20 GL din 24.09.2020

Condiții de mediu în laboratorul de încercări : temperatura: 24,4 °C , presiunea: 748 mm/Hg

Nr.	Denumirea indicilor	Metoda încercării	Norma DN	Rezultatele încercării	Echipamente
1.	Presiunea de vapori, relativă, la temp.max. °C : - pentru tipul A -10 - pentru tipul B -5 - pentru tipul C 0 - pentru tipul D +10 - pentru tipul E +20	SM SR EN 589+A1:2016 Anexa C	Min. 150 kPa	372,7 430,3 494,2 642,0 820,5	Cromatograf de gaze tip: «Кристалл - 2000М»
2.	Cifra octanică „motor”, a eșantionului de GPL	SM SR EN 589+A1:2016 Anexa B	>89,0	92,0	
3.	Conținutul de diene (inclusiv 1,3-butadienă)	EN 27941	<0,5	< 0,1	
4.	Presiunea de vapori, relativă, la 40°C, kPa	SM SR EN 589+A1:2016 Anexa C	<1550	1286	
5	Miros	SM SR EN 589+A1:2016 Anexa A	Neplăcut și specific	Pozitiv	Odorimetru «00-4»

Șef secția inspecția produse petroliere

Inspector



Valentina JURAVLIOVA

Svetlana TCACENCO

OI CTSIC DUCE RESPONSABILITATEA PENTRU REZULTATELE INSPECȚIEI DOAR LA DATA EFECTUĂRII INSPECȚIEI
PREZENTUL RAPORT DE INSPECȚIE NU POATE FI REPRODUS ȘI MULTIPLICAT FĂRĂ PERMISIUNEA OI CTSIC