

la Documentația standard

Specificații tehnice

Licitație publică nr. ocds-b3wdp2-MD-1734600290286 (21326766 din 19.12.2024) din 06.01.2025. Centrul de Plasament Temporar si Reabilitare pentru Copii, Balti	Data: 06.01. 2025	Alternativa nr.: _____
Servicii de deservire tehnica in Centru pentru anul 2025 (Lotul III servicii de deservire a aparatelor de aer conditionat)	Lot III Servicii de deservire a aparatelor de aer conditionat	Pagina: 1__din _1_

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Servicii						
1. Servicii de deservire a aparatelor de aer conditionat (aprilie si octombrie)				(deservirea pentru 1 lună va include: 1. Aparat de aer condiționat– 17 buc)	deservirea pentru 1 lună va include: 1. Aparat de aer condiționat– 17 buc Lista lucrărilor la deservirea tehnică a aparatului de aer condiționat: 1. Examinarea externă a obiectului. 2. Curățirea filtrului vaporizatorului. 3. Curățirea vaporizatorului de calcar. 4. Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a climatizorului. 5. Curățirea sistemului de drenaj. 6. Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific. 7. Măsurarea prin metoda presiune și cu detectorul electric a freonului în sisteme și verificarea înșurării de a fi ermetic. 8. Verificarea parametrilor de control. 9. Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare. 10. Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie. 11. Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice. 12. Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor. 13. Verificarea traductoarelor de temperatură. 14. Verificarea izolării conductoarelor. 15. Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie. 16. Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie. 17. Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice. 18. Verificarea și programarea telecomenzii. 19. Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizoarelor. Garantie la serviciile prestate -8 luni	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Stefan Neaga 66