

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Obiectul achiziției: Serviciilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<p>Serviciilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat</p>				<p>Lista lucrărilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat</p> <p>1.Examinarea externă: a) deteriorarea mecanică a corpului si a componentelor utilajului; b) puritatea filtrelor de aer; c) puritatea spațiului intercostal a schimbătoarelor de căldură a unităților de interior si exterior; 2.Verificarea utilajului în toate regimurile de lucru; 3.Testarea obloanelor de iesire actionate; 4.Verificarea stării de lucru corect a modului de afișare a sistemului; 5.Demontarea parțială/asamblarea a părților componente ale echipamentelor; 6.Curatarea schimbătorului de căldură interior; 7.Curatarea schimbătorului de căldură exterior (dacă este necesar, cu ajutorul unui dispozitiv cu jet de apă); 8.Controlul diferenței de temperatură de la admisie /evacuare de schimbător de caldură intern (dacă este necesar-la presiune scazută si circuitul de refrigerare</p>	<p>Lista lucrărilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat</p> <p>1.Examinarea externă: a) deteriorarea mecanică a corpului si a componentelor utilajului; b) puritatea filtrelor de aer; c) puritatea spațiului intercostal a schimbătoarelor de căldură a unităților de interior si exterior; 2.Verificarea utilajului în toate regimurile de lucru; 3.Testarea obloanelor de iesire actionate; 4.Verificarea stării de lucru corect a modului de afișare a sistemului; 5.Demontarea parțială/asamblarea a părților componente ale echipamentelor; 6.Curatarea schimbătorului de căldură interior; 7.Curatarea schimbătorului de căldură exterior (dacă este necesar,</p>	

ridicat lateral);
9.Verificarea functionării sistemului de drenaj;
10.Curățarea sistemului de drenaj;
11.Verificarea motoarelor electrice si paletelor ventilatorului;
12.Verificarea pompelor de circulație a agentului de răcire –încălzire;
13.Verificarea integrității izolației și starea conexiunilor electrice;
14.Control de tensiune;
15.Verificarea de operare a curenților compresorului (daca este cazul);
16.Diagnosticul de componente electronice;
17.Verificarea elementelor de fixare mecanică si a pieselor de mișcare, dacă este necesar lubrifiere;
18.Analiza măsurătorilor, pregătirea listei de defecțiuni – neregularități (dacă este necesar);
19.Instructarea persoanei responsabile cu privire la utilizarea corectă a utilajului (dacă este necesar);
20. Servicii de intervenție promptă în regim de urgență 24/24 în caz de defecțiune a utilajului.

*La detectarea unor defecțiuni tehnice se întocmește un Act de constatare/estimare pentru a efectua reparații.

cu ajutorul unui dispozitiv cu jet de apă);
8.Controlul diferenței de temperatură de la admisie /evacuare de schimbător de caldura intern (dacă este necesar-la presiune scazută si circuitul de refrigerare ridicat lateral);
9.Verificarea functionării sistemului de drenaj;
10.Curățarea sistemului de drenaj;
11.Verificarea motoarelor electrice si paletelor ventilatorului;
12.Verificarea pompelor de circulație a agentului de răcire –încălzire;
13.Verificarea integrității izolației și starea conexiunilor electrice;
14.Control de tensiune;
15.Verificarea de operare a curenților compresorului (daca este cazul);
16.Diagnosticul de componente electronice;
17.Verificarea elementelor de fixare mecanică si a pieselor de mișcare, dacă este necesar lubrifiere;
18.Analiza măsurătorilor, pregătirea listei de defecțiuni – neregularități (dacă este necesar);
19.Instructarea persoanei responsabile cu privire la utilizarea corectă a utilajului (dacă este necesar);
20. Servicii de intervenție promptă în regim de urgență 24/24 în caz de defecțiune a utilajului.

*La detectarea unor defecțiuni tehnice se întocmește un Act de

					constatare/estimare pentru a efectua reparații.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Haiducov Serghei În calitate de: administrator
Ofertantul: Kazinst Grup SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Luna Bicului 26/1